


2 E-100 SECTION OF LAMP 4 - COUPE DE LA LAMPE NO 4

1 : 5

NOTES

1. BRONZE LAMP #4. DISCONNECT AND MAKE SAFE FOR THE REPLACEMENT OF NEW LAMPS, BALLAST, WIRING HARNESS AND TERMINALS. FIXTURE FED FROM PANEL LBA. REPLACE 4 NEW BREAKERS (CCT. 1,2,3,4) IN EXISTING PANEL LBA.
2. REMOVE AND REPLACE 120V LAMP BALLAST AND REMOVAL OF ALL DEBRIS.
3. REMOVE AND REPLACE METAL HALIDE 175 WATTS LAMPS, PORCELAIN SOCKETS AND WIRING HARNESS.
4. REPLACE RUSTED WIRING TERMINALS.

NOTES

1. LAMPE EN BRONZE NO 4. DÉBRANCHER ET RENDRE L'INSTALLATION SÉCURITAIRE AFIN DE REMPLACER LES LAMPES, LE BALLAST, LE FAISCEAU DE CÂBLES PAR DES ÉLÉMENTS NEUFS ET LA BORNE ÉLECTRIQUE. L'APPAREIL EST ALIMENTÉ PAR LE PANNEAU LBA. REMPLACER LES QUATER (4) DISJONCTEURS EXISTANTS (CCT 1,2,3 ET4) DANS LE PANNEAU LBA EXISTANT PAR DES NOUVEAUX DISJONCTEURS.
2. ENLEVER ET REMPLACER LE BALLAST DE 120 V ET ÉLIMINER TOUS LES DÉBRIS.
3. ENLEVER ET REMPLACER LES LAMPES AUX HALOGÈNURES DE 175 WATTS, LES DOUILLES EN PORCELAINE ET LE FAISCEAU DE CÂBLES.
4. REMPLACER LES TERMINAUX ROUILLÉES.

3 E-100 PHOTO - LAMP 4 - VIEW INSIDE BASE - PHOTOGRAPHIE - LAMPE NO 4 - VUE DE L'INTÉRIEUR DU CULOT

NTS

4 E-100 PHOTO - LAMP 4 - OVERALL (DOORS MISSING) - PHOTOGRAPHIE - LAMPE NO 4 - VUE D'ENSEMBLE (PORTES MANQUANTES)

NTS - PAS À L'ÉCHELLE




1 E-100 KEY PLAN - PLAN REPÈRE

NTS - PAS À L'ÉCHELLE

Canada

Publics Works and Government Services Canada
Travaux publics et services gouvernementaux Canada

BRANCH DIR_GEN

Smith + Andersen

1600 Carling Avenue, Suite 530 Ottawa Ontario K1Z 1G3
613 230 1186 T 613 230 2598 smithandersen.com
1600, avenue Carling, pièce 530, Ottawa (Ontario) K1Z 1G3
613 230 1186 téléc. 613 230 2598 smithandersen.com

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
M. Y-M. LEONG
26496762
PROVINCE OF ONTARIO
09/09/2014

RMA
Robertson Martin Architects

216 Pretoria Ave., Ottawa, ON, K1S1X2
Phone : 613-567-1301
Fax.: 613-567-9462
mail@robertsonmartin.com

216, avenue Pretoria, Ottawa (Ontario) K1S 1X2
Téléphone : 613-567-1301
Télécopieur : 613-567-9462
mail@robertsonmartin.com

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et les conditions sur le chantier et il doit aviser immédiatement l'Ingénieur des écarts relevés.

| | | |
|---|---|---|
| 04 | ISSUED FOR 100% REVIEW<br>ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 100 % | 2014/09/29 |
| 03 | ISSUED FOR 100% REVIEW<br>ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 100 % | 2014/08/20 |
| 02 | ISSUED FOR 99% REVIEW<br>ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 99 % | 2014/06/24 |
| 01 | ISSUED FOR 66% REVIEW<br>ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 66 % | 2014/05/22 |
| revisions<br>révisions | description<br>description | date<br>date |

A detail no. / no. du detail
B location drawing no. / no. du dessin de localisation
C drawing no. / no. du dessin

project / projet

SUPREME COURT OF CANADA CONSERVATION OF ARCHITECTURAL METALWORK

COUR SUPRÊME DU CANADA CONSERVATION DES OUVRAGES MÉTALLIQUES D'ARCHITECTURE

301 Wellington St, Ottawa, ON
301, rue Wellington, Ottawa (Ontario)
address / addresse

drawing / dessin

BRONZE LAMP No. 4 RESTORATION

REMISE EN ÉTAT DE LA LAMPE EN BRONZE NO. 4

| | |
|---|---|
| Designed By / Conçu par | ML |
| Date | (yyyy/mm/dd) |
| Drawn By / Dessiné par | JG |
| Date | (yyyy/mm/dd) |
| Reviewed By / Examiné par | ML |
| Date | (yyyy/mm/dd) |
| Approved By / Approuvé par | |
| Date | (yyyy/mm/dd) |
| Tender / Soumission | |
| Project Manager / Administrateur de projets | KALIE DUNN |
| Project no. / No. du projet | R.045880.002 |
| Drawing no. / No. du dessin | E100 |