

SUB-SURFACE PLAN – WHARF RECONSTRUCTION
1 / E2 *PLAN SOUS-SURFACE – RECONSTRUCTION DU QUAI*
SCALE 1:100

	NOTES (ENGLISH)		NOTES (FRANÇAIS)
1.	EXISTING NB POWER ROADWAY LIGHT FIXTURE TO BE TAKEN DOWN AND REMOVED BY NB POWER.	1.	LUMINAIRE D'ÉCLAIRAGE ROUTIER D'ÉNERGIE NB EXISTANT À ÊTRE DÉMONTÉ ET RÉCUPÉRÉ PAR ÉNERGIE NB.
2.	EXISTING NB POWER H.V. DEADEND POLE AND OVERHEAD WIRE TO BE TAKEN DOWN AND REMOVED BY NB POWER.	2.	LE POTEAU D'IMPASSE DE HAUT VOLTAGE D'ÉNERGIE NB ET LE CÂBLAGE AÉRIEN DEVRONT ÊTRE DÉMONTÉS ET RÉCUPÉRÉS PAR ÉNERGIE NB.
3.	ALL ELECTRICAL EQUIPMENT TO BE MOUNTED ON STAINLESS STEEL STRUTS 150mm A.F.F. FOR WATER PROTECTION.	3.	TOUT L'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE MONTÉ SUR DES SUPPORTS EN ACIERS INOXYDABLES DE 150 mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINI AFIN D'ÊTRE PROTÉGÉ DE L'EAU.
4.	7-CAT.6 TEL. CABLES IN 53mm PVC.	4.	7 CÂBLES CAT. 6 DE TÉLÉPHONE DANS UN CONDUIT EN PVC DE 53 mm.
5.	SEE STRUCTURAL DRAWINGS FOR PRECAST CONCRETE STAIRS AND PATIO PAVERS BETWEEN STAIRS AND BUILDING.	5.	RÉFÉRER AUX PLANS DE CHARPENTE POUR LES ESCALIERS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉES ET LES DALLES DE PATIO ENTRES LES ESCALIERS ET LE BÂTIMENT.
6.	FOR ELEVATION OF PARKING LOT AND EXTENT OF BUILT-UP AREA SEE STRUCTURAL DRAWINGS.	6.	POUR ÉLÉVATION DU STATIONNEMENT ET L'ÉTENDUE DE L'AIRE SURÉLEVÉE, RÉFÉRER AU AUX PLANS DE CHARPENTE.
7.	INLET DAMPER C/W 12 GAUGE STAINLESS STEEL VENTILATION ENCLOSURE WITH INLET SCREEN.	7.	TRAPPE D'ENTRÉE D'AIR INCLUANT UN EMBOITEMENT EN ACIER INOXYDABLE DE CALIBRE 12 AVEC GRILLE D'ENTRÉE.
8.	EXHAUST FAN LOUVER C/W 12 GAUGE STAINLESS STEEL VENTILATION ENCLOSURE WITH INLET SCREEN.	8.	VOLET DE VENTILATEUR D'ÉVACUATION INCLUANT UN EMBOITEMENT EN ACIER INOXYDABLE DE CALIBRE 12 AVEC GRILLE D'ENTRÉE.
9.	TRANSFER GRILL CONSISTING OF 350 x 400mm GALVANIZED DUCT THROUGH WALL WITH SURFACE MOUNTED GRILLES.	9.	GRILLAGE DE TRANSFERT CONSISTANT EN UNE CONDUITE EN ACIER GALVANISÉ DE 350 mm PAR 400 mm PASSANT À TRAVERS LE MUR AVEC UN GRILLAGE MONTÉ EN SURFACE DE CHAQUE CÔTÉ.



NEW PADMOUNT TRANSFORMER AND NEW ELECTRICAL BUILDING/
2 / E2 *NOUVEAU TRANSFORMATEUR SUR SOCLE ET NOUVEAU BÂTIMENT ÉLECTRIQUE*
SCALE 1:25

Public Works and Government Services Canada / Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada

electrical consultant

RSEI
Electrical Consulting Engineers
564 Prospect St, Fredericton, NB Canada E3B 9M3 • 506.451.0005
rsmith@rsei.nb.ca

North / Nord

Stamp / Etampe

REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER
Ralph A. Smith
2014-12-12
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

revisions	description	date
01	ISSUED FOR TENDER/FOURNI POUR L'APPEL D'OFFRES	2014 12.01

project / projet

WHARF RECONSTRUCTION
RECONSTRUCTION DU QUAI
STRUCTURES 406, 408 AND 409
LAMEQUE, N.B.

COMPTÉ DE GLOUCESTER COUNTY

drawing / dessin

ELECTRICAL
SITE SERVICES,
PAD TRANSFORMER & BUILDING
PLAN D'AMÉNAGEMENT DE SITE
ÉLECTRIQUE, TRANSFORMATEUR
SUR SOCLE ET BÂTIMENT

designed	RALPH SMITH, P.ENG	conçu
date	2014.12.01	
drawn	JODI PARKER	dessiné
date	2014.12.01	
approved	RALPH SMITH, P.ENG	approuvé
date	2014.12.01	

Tender: L.D. LeBlanc N.S.M. 2014-12-03
PWGSC Project Manager / Administrateur de projets TPSGC

project number / no. du projet: R.068072.001

drawing no. / no. du dessin: E2 of/de 11

1310

PWGSC B1 (2004)

E-DRM/GDD-E: 495458