

Questions et réponses – Série 1
(Q et R 1)

Demande d'offre à commandes pour services mécaniques
Centre de recherche de Lethbridge, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

Numéro de référence sur Achats et ventes : PW-14-00662469
Numéro de la demande de soumissions : 01R11-15-S028

La présente modification à la demande de soumissions vise à répondre à une question posée par un éventuel soumissionnaire au cours de la période de soumission.

QUESTION 1

Y aura-t-il un contrat de service distinct pour la réfrigération, notamment les refroidisseurs, les chambres de produits réfrigérés, les congélateurs et les chambres de culture à basse température ou est-ce que la présente demande de soumissions s'applique également à la réfrigération et aux refroidisseurs?

À la section énonçant les services requis, il est question de « réparations des pompes de refroidisseurs/de condenseurs/d'eau domestique/d'eaux usées ». S'agit-il de services de mécanique et de plomberie?

RÉPONSE 1

Un contrat distinct est prévu pour la réfrigération, en particulier les systèmes de réfrigération et les systèmes aux halocarbures, et il y aura un autre contrat pour les services d'entretien des refroidisseurs d'eau.

L'offre à commandes pour services mécaniques ne vise l'exécution de travaux mécaniques/de plomberie que sur de très gros systèmes (aucun des travaux n'aura à être exécuté par un mécanicien en réfrigération). Par exemple, les systèmes étant intégrés, il peut être nécessaire de remplacer une pompe de circulation principale acheminant l'eau d'un refroidisseur à des serpentins refroidisseurs dans un appareil de traitement de l'air. En cas de défaillance du refroidisseur, nous ferions appel à un fournisseur pour le réparer. Des travaux de tôlerie seront aussi nécessaires, par exemple pour remplacer les registres de tirage d'un appareil de traitement de l'air.

Toutes les autres modalités de la demande d'offres à commandes restent les mêmes.