



MODIFICATION DE SOUMISSION **No.3** AMENDMENT TO TENDER

Dossier No – File No

5P214-14-1301/A

Projet - Project

Remplacement des pompes de drainage et système de communication – L.H.N.C. du canal-de-Carillon

**Date limite au plus tard -
Closing Date on or before
Mercredi 14 janvier 2015
à 2 heures**

**Date d'émission – Date of issue
18 décembre 2014**

OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION – THE PURPOSE OF THIS AMENDMENT IS TO GIVE EFFECT TO THE FOLLOWING

ADDENDA # 1

Cet addenda fait partie intégrante des plans et devis et doit être lu conjointement à ceux-ci. Les articles non mentionnés au présent addenda demeurent tels que les spécifications des plans et devis.

1. Devis

- .a À l'article 1.03.2 de la section 22 10 10, ajouter la précision suivante :
 - les courbes caractéristiques et de performance réelles des pompes certifiées par le fabricant selon la norme ANSI HI 14.6.

- .b À l'article 2.03.1 de la section 22 10 10, la spécification ici-bas est annulée

~~.6 ——— Tuyau d'aspiration d'une longueur de 10.8 m (à partir du dessous de la crépine jusqu'à la ligne de refoulement) fait en acier et recouvert d'une peinture, de diamètre de 6 pouces, à bride.~~

et doit être remplacée par :

.6 Colonne d'une longueur de 10.5 m (à partir du dessous de la crépine jusqu'au plancher) faite en acier et recouverte de peinture, de diamètre de 6 pouces, à bride.

.c À l'article 2.03 de la section 22 10 10, ajouter la précision suivante :

Produits acceptables

- Pompe Turbine verticale Sulzer JTS 9HC 3 stages ou équivalent approuvé.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS INCLUSES DANS LES INSTRUCTIONS DE TRAVAIL DEMEURENT LES MÊMES / ALL OTHER CONDITIONS INCLUDED IN THE WORK INSTRUCTIONS REMAIN THE SAME.

Par la présente nous reconnaissons avoir reçu la version modifiée des instructions et nous attestons avoir modifié notre soumission en conséquence.

We hereby acknowledge receipt of the amendment instructions and confirm that provisions therefore have been made in our tender.

Pour être prise en considération, toute soumission devra être accompagnée d'un exemplaire signé de la présente modification. Si votre soumission a déjà été envoyée, veuillez signer et envoyer cette modification par télécopieur/courriel avec toutes révisions faites à votre prix de soumission, à nos bureaux avant la date limite. Télécopieur: 418-648-5392

Signed copy of this amendment must accompany each tender in order that the tender be considered. If your submission has already been sent, please sign and send this amendment by fax / email with any revisions made to your bid price, at our office before the deadline. Fax: 418-648-5392.

Signé - Signed	Titre - Title	Date
Société - Company		