

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Public Works Government Services Canada- Bid  
Receiving / Réception des soumissions  
189 Prince William Street  
Room 405  
Saint John  
New Brunswick  
E2L 2B9

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution  
Public Works Government Services Canada- Bid  
Receiving / Réception des soumissions  
189 Prince William Street  
Room 405  
Saint John  
New Bruns  
E2L 2B9

<b>Title - Sujet</b> Dorchester Minimum/Grounds Lighting	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EC016-151587/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.061816.001	<b>Date</b> 2015-01-05
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWB-001-3522	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWB-4-37128 (001)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2015-01-08</b>	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Sears, Nathalie	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwb001
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 851-2344 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 851-6759
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

This Tender amendment No. One (1) is raised to include the following Addendum No. One (1).

The following Addendum to the tender is effective immediately. This addendum shall form part of the contract.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum No. 1

### **1. EXTENSION OF TIME**

Notice is hereby given that the time for the reception of tenders previously due January 7 2015, is hereby extended to **14:00 hours, January 8, 2015.**

### **2. QUESTIONS AND CLARIFICATIONS**

1. How will the fixture type "B" be operated ? No photocell is specified, as is the case for fixture type "C".

*Answer: Fixture type "B" is to be operated by photocell, as specified for type "C".*

### **3. DRAWINGS:**

#### 1.1 Electrical Drawings E-1

- i. The fixture schedule description for fixture type "B" is to include a twistlock receptacle on the fixture c/w a DLL127F1.5JU photocell and a DSXW2 vandal guard for each fixture.
- ii. Cooper Lighting and Canlyte are considered acceptable manufacturers. All alternate products are to conform to the requirements of the specifications in function and form.
- iii. The colour temperature for the fixtures may be 6000K. All fixtures shall have the same colour temperature.