

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Dorchester Minimum/Grounds Lighting	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC016-151587/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client R.061816.001	Date 2015-01-05
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-001-3522	
File No. - N° de dossier PWB-4-37128 (001)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-01-08	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Sears, Nathalie	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb001
Telephone No. - N° de téléphone (506) 851-2344 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Tender amendment No. One (1) is raised to include the following Addendum No. One (1).

The following Addendum to the tender is effective immediately. This addendum shall form part of the contract.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum No. 1

1. EXTENSION OF TIME

Notice is hereby given that the time for the reception of tenders previously due January 7 2015, is hereby extended to **14:00 hours, January 8, 2015**.

2. QUESTIONS AND CLARIFICATIONS

1. How will the fixture type "B" be operated ? No photocell is specified, as is the case for fixture type "C".

Answer: Fixture type "B" is to be operated by photocell, as specified for type "C".

3. DRAWINGS:

1.1 Electrical Drawings E-1

- i. The fixture schedule description for fixture type "B" is to include a twistlock receptacle on the fixture c/w a DLL127F1.5JU photocell and a DSXW2 vandal guard for each fixture.
- ii. Cooper Lighting and Canlyte are considered acceptable manufacturers. All alternate products are to conform to the requirements of the specifications in function and form.
- iii. The colour temperature for the fixtures may be 6000K. All fixtures shall have the same colour temperature.