

L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES  
LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE  
CHANTIER ET AMISER SANS DÉLAI L'INGÉNIEUR  
DE TOUTE ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions  
& conditions on site and immediately  
notify the engineer of all discrepancies.

no.	description	date
1	DOCUMENT A 68K, A FAIRE RÉVERSER	2014/07/06
2	DOCUMENTS DE COORDINATION	2014/08/16
3	DOCUMENT A 59K, A FAIRE RÉVERSER	2014/08/16
4	DOCUMENT A 100K, A FAIRE RÉVERSER	2014/10/03
5	EMS POUR SOUMISSION	2014/11/04
6	REC-EMS POUR SOUMISSION	2014/11/04
7	EMS POUR ADDENDA 1	2015/01/07

A	B	C
no. du détail	no. de soumission	no. de soumission
A	B	C
C	B	C

projet  
1W - TRAVAUX  
D'AMÉNAGEMENT ET DE  
MODERNISATION DES  
INSTALLATIONS DE  
MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ  
OTTAWA, ONTARIO

dessiné  
TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ :  
OUVRAGES DE DÉMOLITION -  
AMÉNAGEMENT DE COURANT  
ET DES SYSTÈMES

Designed By F.SALAH  
Date 2014/05  
Drawn By F.SALAH  
Date 2014/05  
Reviewed By F.GROUX  
Date 2014/05  
Approved By W.NEEDHAM  
Date 2014/05  
Tender STEPHANIE CORNER  
Project Manager  
No. du projet  
R.064703.002  
No. du dessin  
E4

- NOTES DE DESSIN
- 1) TRIMMER  
RETRIER TOUT LES BRANCHES POUR LE SYSTÈME DE  
SÉCURITÉ NON UTILISÉ ET TOUT LE CÂBLAGE ASSOCIÉ  
JUSQU'À LA SOURCE.
  - 2) TRIMMER  
RETRIER TOUT LE CÂBLAGE DE TÉLÉCOMMUNICATION NON  
UTILISÉ JUSQU'À LA SOURCE.
  - 3) TRIMMER  
ACCÈS AU "WALKER DOCT" RETIRER TOUT LE CÂBLAGE  
NON UTILISÉ JUSQU'À LA SOURCE ET RÉNDRE SURE  
QU'IL N'Y A PAS D'ÉLÉMENTS DE CÂBLAGE EN  
NE SONT PAS ATTACHÉS.
  - 4) TRIMMER  
LOCALISER LES CIRCUITS DE PUISSANCE NORMALE ET  
D'ÉNERGIE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE  
CONSTRUCTION ASSOCIÉE PAR LA REMOVAL DES  
CÂBLES NON ASSOCIÉS À LA ZONE DE TRAVAIL  
RETOURNER LES CÂBLES NON ASSOCIÉS À LA ZONE DE  
TRAVAIL DE PUISSANCE.
  - 5) RÉCONNECTER ET REMPLIR TOUT ÉQUIPEMENT  
ÉLECTRIQUE ENLEVÉ TOUT LE CÂBLAGE NON  
UTILISÉ JUSQU'À LA SOURCE ET RÉNDRE SURE  
QU'IL N'Y A PAS D'ÉLÉMENTS DE CÂBLAGE EN  
NE SONT PAS ATTACHÉS.
  - 6) TRIMMER  
RETRIER TOUT LES BRANCHES POUR LE SYSTÈME DE  
SÉCURITÉ NON UTILISÉ ET TOUT LE CÂBLAGE ASSOCIÉ  
JUSQU'À LA SOURCE ET RÉNDRE SÉCURITAIRE. SE  
RÉFÉRER AU DÉTAIL 2/4.

2  
E4  
A13  
ANCIEN ESPACE DU LOCATAIRE -  
SCHEMA UNIFILAIRE PARTIEL

