

Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

- .1 Section 08 11 00 – Portes et bâtis en métal.
- .2 Section 08 11 16 – Portes et bâtis en aluminium.
- .3 Section 08 14 16 – Portes planes en bois.
- .4 Section 08 44 13 – Murs rideaux vitrés à ossature d'aluminium
- .5 Division 26 – Électricité
- .6 Division 28 – Sécurité et protection électronique

1.2 RÉFÉRENCES

- .1
 - .1 ANSI/BHMA A156.1-2000, American National Standard for Butts and Hinges.
 - .2 ANSI/BHMA A156.2-2003, Bored and Preassembled Locks and Latches.
 - .3 ANSI/BHMA A156.3-2001, Exit Devices.
 - .4 ANSI/BHMA A156.4-2000, Door Controls - Closers.
 - .5 ANSI/BHMA A156.5-2001, Auxiliary Locks and Associated Products.
 - .6 ANSI/BHMA A156.6-2005, Architectural Door Trim.
 - .7 ANSI/BHMA A156.8-2005, Door Controls - Overhead Stops and Holders.
 - .8 ANSI/BHMA A156.10-1999, Power Operated Pedestrian Doors.
 - .9 ANSI/BHMA A156.12-2005, Interconnected Locks and Latches.
 - .10 ANSI/BHMA A156.13-2002, Mortise Locks and Latches Series 1000.
 - .11 ANSI/BHMA A156.14-2002, Sliding and Folding Door Hardware.
 - .12 ANSI/BHMA A156.15-2006, Release Devices - Closer Holder, Electromagnetic and Electromechanical.
 - .13 ANSI/BHMA A156.16-2002, Auxiliary Hardware.
 - .14 ANSI/BHMA A156.17-2004, Self-closing Hinges and Pivots.
 - .15 ANSI/BHMA A156.18-2006, Materials and Finishes.
 - .16 ANSI/BHMA A156.19-2002, Power Assist and Low Energy Power - Operated Doors.
 - .17 ANSI/BHMA A156.20-2006, Strap and Tee Hinges and Hasps.
- .2 Canadian Steel Door and Frame Manufacturers' Association (CSDMA)/Association canadienne des fabricants de portes d'acier (ACFPA)
 - .1 CSDMA/ACFPA, Recommended Dimensional Standards for Commercial Steel Doors and Frames - 2009.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant la quincaillerie pour portes. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
- .3 Échantillons
 - .1 Soumettre un échantillon de chaque type d'article de quincaillerie aux fins d'examen et d'acceptation.
 - .2 Poser sur chaque échantillon une étiquette indiquant le paragraphe correspondant du devis, le numéro et la marque de commerce, le fini et le numéro de lot des articles de quincaillerie.
 - .3 Une fois les échantillons approuvés, ils seront remis à l'Entrepreneur, qui devra les incorporer aux travaux.
- .4 Liste des articles de quincaillerie
 - .1 Soumettre une liste des articles de quincaillerie pour portes.
 - .2 La liste doit énumérer les articles de quincaillerie prescrits et indiquer la marque, le modèle, le matériau, la fonction et le fini, de même que tout autre renseignement pertinent.
- .5 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits et les matériaux/matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
- .6 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

- .1 Soumettre les documents/éléments requis conformément à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
- .2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien [de la quincaillerie pour portes], lesquelles seront incorporées au manuel d'E E.

1.5 MATÉRIAUX/MATÉRIELS DE REMPLACEMENT À REMETTRE

- .1 Matériaux/matériels supplémentaires
 - .1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement/d'entretien requis, conformément à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

.2 Outils

- .1 Fournir (2) deux jeux des clés nécessaires à l'entretien des serrures et ferme-porte.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

.1 Exigences des organismes de réglementation

- .1 La quincaillerie pour portes de sortie à l'extérieur (portes d'issue) et pour portes montées dans des cloisons coupe-feu doit être certifiée par un organisme canadien de certification accrédité par le Conseil canadien des normes.
- .2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits et les matériaux/matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits:-
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Emballer les articles de quincaillerie, y compris les fixations, séparément ou par groupe d'articles semblables, et étiqueter chaque emballage selon la nature et la destination de l'article.
- .4 Entreposage et manutention
- .1 Entreposer les matériaux et les matériels au sec, à l'intérieur, dans un endroit propre, conformément aux recommandations du fabricant.
- .2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

1.8 MATÉRIAUX OU PRODUITS ACCEPTABLES

- .1 Lorsque des matériaux ou des produits acceptables sont prescrits par leur marque de commerce, consulter les Instructions aux soumissionnaires afin de connaître la marche à suivre concernant la demande d'approbation de matériaux ou de produits de remplacement.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

- .1 Tous les articles de même type doivent provenir du même fabricant.

2.2 ARTICLES DE QUINCAILLERIE POUR PORTES

- .1 Selon la liste des groupes de quincaillerie et tableau des portes et cadres.

2.3 ARTICLES DE QUINCAILLERIE DIVERS

- .1 Système de contrôle des clés indexées : conforme à la norme ANSI/BHMA A156.5, désigné par un code numérique précédé de la lettre E, mural, de type Telkey, avec revêtement de peinture-émail de couleur grise.

2.4 FIXATIONS

- .1 Seules des fixations fournies par le fabricant peuvent être utilisées. Le non-respect de cette exigence peut compromettre les garanties et invalider les étiquettes d'homologation, le cas échéant.
- .2 Fournir les vis, les boulons, les tampons expansibles et les autres dispositifs de fixation nécessaires à un assujettissement satisfaisant et au bon fonctionnement des articles de quincaillerie.
- .3 Les pièces de fixation apparentes doivent avoir le même fini que l'article de quincaillerie posé.
- .4 Là où il faut une poignée à tirer sur l'une des deux faces, et une plaque à pousser sur l'autre face des portes, fournir les pièces de fixation nécessaires et les poser de façon que la poignée soit assujettie de part en part de la porte. La plaque doit être posée de manière que les fixations soient masquées.
- .5 Utiliser des pièces de fixation en matériau compatible avec celui qu'elles traversent.

2.5 CLÉS

- .1 Les cadenas et les serrures pour armoires et pour portes doivent être commandées par des passe-partout universels, passe-partout partiels, passe-partout, clés différentes, clés semblables et jeux de clés semblables. Préparer une liste détaillée des clés en collaboration avec le Représentant du Ministère.
- .2 Fournir deux (2) clés pour chacune des serrures prévues aux termes du présent contrat.
- .3 Fournir trois (3) passe-partout pour chaque groupe de passe-partout ou de passe-partout partiels.
- .4 Estamper les numéros de code de serrure sur les clés et les barilletts.
- .5 Fournir les rotors provisoires, qui seront utilisés durant la construction.
- .6 Remettre au Représentant du Ministère la totalité des rotors définitifs, avec leurs clés.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

- .1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

- .2 Fournir aux fabricants des portes et des bâtis métalliques les gabarits d'installation et les instructions complètes qui leur permettront de préparer leurs produits à recevoir les articles de quincaillerie prescrits dans la présente section.
- .3 Fournir, avec chaque article de quincaillerie, les instructions d'installation du fabricant.
- .4 Installer les articles de quincaillerie aux positions normalisées conformes aux exigences du Canadian Metric Guide for Steel Doors and Frames (Modular Construction), élaboré par l'ACFPA.
- .5 Si l'installation est telle que la butée touchera la poignée, poser la butée de façon qu'elle en heurte le bas.
- .6 Installer une armoire de contrôle des clés.
- .7 N'utiliser que les dispositifs de fixation fournis par le fabricant.
 - .1 Les dispositifs de fixation rapide, sauf s'ils sont spécifiquement fournis par le fabricant, ne seront pas acceptés.
- .8 Lorsque le Représentant du Ministère en fera la demande, retirer les rotors provisoires des serrures.
 - .1 Remplacer les rotors provisoires par des rotors définitifs, puis vérifier le fonctionnement de toutes les serrures.

3.2 RÉGLAGE

- .1 Régler les articles de quincaillerie, les dispositifs de manoeuvre et de commande ainsi que les ferme-porte de façon qu'ils fonctionnent en souplesse, qu'ils soient sécuritaires et qu'ils assurent une parfaite étanchéité à la fermeture.
- .2 Lubrifier les articles de quincaillerie, les dispositifs de manoeuvre et de commande ainsi que toutes les pièces mobiles.
- .3 Ajuster les articles de quincaillerie pour portes de manière qu'ils assurent un contact parfait entre les portes et leur bâti.

3.3 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
 - .1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
 - .2 Nettoyer les articles de quincaillerie avec un chiffon humide et un produit de nettoyage non abrasif, et les polir conformément aux instructions du fabricant.
 - .3 Enlever la pellicule de protection recouvrant les articles de quincaillerie, le cas échéant.
 - .4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

3.4 DÉMONSTRATION

- .1 Organisation du système et de l'armoire de contrôle des clés

- .1 Organiser un système de contrôle des clés comprenant : étiquettes des clés de référence, étiquettes des doubles, index numérique, index alphabétique, index des changements de clés, porte-étiquette, registre et fiches de réception des clés.
- .2 Placer les clés de référence et les doubles dans l'armoire à clés, sur leurs crochets respectifs.
- .3 Verrouiller l'armoire des clés et en remettre la clé au Représentant du Ministère .
- .2 Information donnée au personnel d'entretien
 - .1 Donner au personnel d'entretien l'information nécessaire sur ce qui suit.
 - .1 Les méthodes appropriées de nettoyage et d'entretien des articles de quincaillerie.
 - .2 Les caractéristiques, la fonction, la manipulation et l'entreposage des clés.
 - .3 Fonction, manipulation et entreposage des clés servant au réglage des serrures et des ferme-porte.
 - .3 Faire une démonstration du fonctionnement des éléments, ainsi que des caractéristiques de réglage et de lubrification.

3.5 PROTECTION

- .1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
- .2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation de la quincaillerie pour portes.

3.6 LISTE DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE

Quincaillerie architecturale

Liste de la définition des catégories des groupes de quincaillerie

<u>Groupe/série</u>	<u>Catégories</u>
100	Portes extérieures
200	Portes int/ext. avec quincaillerie électrifiée
300	Portes avec verrou anti-panique
400	Portes avec serrure de fonction dépôt
500	Portes avec serrure de fonction classe
600	Portes avec serrure de fonction bureau
700	Portes avec serrure de fonction passage/intimité
800	Portes fonction pousser/tirer
900	Portes coulissantes/pliantes & divers

GROUPE NO. 100

PORTE(S):
300-02A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD	628	IVE
2	VERROUS ENCASTRÉS	FB458	626	IVE
1	GÂCHE ANTI- POUSSIÈRE	DP2	626	IVE
1	PÊNE DORMANT	MS1850S	628	ADA
2	CYLINDRE MORTAISE	20-062-ICX	626	SCH
2	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
2	JEU POIGNÉES POUSSER/TIRER	PR 9265F 1830MM 1420MM J-N	630	IVE
2	FERME-PORTE	4040XP CUSH SRI	689	LCN
2	PLAQUE DE MONTAGE	4040-18PA	689	LCN
2	SUPPORT BRAS CUSH	4040-30	689	LCN
2	ESPACEUR	4040-61	689	LCN
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
2	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM

GROUPE NO. 200

PORTE(S):
100-62C 100-73B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD	628	IVE
1	JEU POIGNÉES POUSSER/TIRER	PR 9265F 1830MM 1420MM J-N	630	IVE
1	OPÉRATEUR PORTE AUTO.	2811 STD/OP 95MM POS MS	ANCLR	LCN
2	BOUTON D'ACTIVATION ÉTROIT	8310-818	630	LCN
1	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	8310-877		LCN
1	BUTOIR AU SOL	FS444	626	IVE
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM

GROUPE NO. 201

PORTE(S):

100-62F 100-73A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD EPT	628	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	LX-RX-QEL+-SD-98-NL-OP-110MD-1439- CON	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
2	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	POIGNÉE À TIRER	9265F 1830MM 1420MM O	630	IVE
1	OPÉRATEUR PORTE AUTO.	2811 STD/OP 95MM POS MS	ANCLR	LCN
1	JONT D'ÉTANCHÉITÉ	8310-801	PLA	LCN
1	BOUTON D'ACTIVATION ÉTROIT	8310-818	630	LCN
1	BOUTON D'ACTIVATION	8310-853	630	LCN
1	BOITE INST. SURFACE	8310-867S	689	LCN
1	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	8310-877		LCN
1	BUTOIR AU SOL	FS444	626	IVE
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PS902 900-BBK 900-2RS	LGR	VON
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

THÉORIE D'OPÉRATION:

- SORTIE LIBRE EN TOUT TEMPS.
- JOUR: LORSQUE LE PÊNE EST RETENU EN POSITION RÉTRACTÉ PAR ENCLIQUETAGE MÉCANIQUE, LE BOUTON D'ACTIVATION EXTÉRIEUR EST FONCTIONNEL.
- SOIR: EXTÉRIEUR, PASSER UN IDENTIFIANT VALIDE RÉTRACTE LE PÊNE ET ALIMENTE LE BOUTON EXTÉRIEUR MOMENTANÉMENT. INTÉRIEUR, APPUYER SUR LE BOUTON INTÉRIEUR RÉTRACTE LE PÊNE ET ACTIONNE L'OPÉRATEUR.

GROUPE NO. 202

PORTE(S):

100-62D 100-62E

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD	628	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	CD-98-EO-1439	626	VON
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX XQ11-948	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	POIGNÉE À TIRER	9265F 1830MM 1420MM O	630	IVE
1	BRAS D'ARRÊT	90S	630	GLY
1	FERME-PORTE ENCASTRÉ	2034	689	LCN
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN

GROUPE NO. 203

PORTE(S):

100-05A 100-47 S100-34B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	630	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-LD-XP-98-L-E996-03-FSE-CON	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	17V X PERIMETRE	628	UNI
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	AC6 X LARG. REQ.	627	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO

1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT	BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26	VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W	VON

GROUPE NO. 204

PORTE(S):

100-15D 100-15E 100-15G 100-15H

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD	628	IVE
1	MENEAU AMOVIBLE	KR4954	689	VON
2	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	CD-98-EO-1439	626	VON
1	STABILISATEUR POUR MENEAU	154	689	VON
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
2	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX XQ11-948	626	SCH
3	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
2	POIGNÉE À TIRER	9265F 1830MM 1420MM O	630	IVE
2	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
2	PLAQUE DE MONTAGE	4040-18PA	689	LCN
2	SUPPORT BRAS CUSH	4040-30	689	LCN
2	ESPACEUR	4040-61	689	LCN
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
2	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
2	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN

GROUPE NO. 205

PORTE(S):

100-15C 103-01A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1 114 X 102 CON TW8	652	IVE
1	SERRURE ÉLECTRIFIÉE	RX-L9092TEU M81A CON	626	SCH

1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-32		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 206

PORTE(S):

100-28

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1 114 X 102 CON TW8	652	IVE
1	SERRURE ÉLECTRIFIÉE	RX-L9092TEU M81A CON	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE ENCASTRÉ	2033	MTLPC	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-32		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 207

PORTE(S):

100-29B S100-06

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD EPT	628	IVE

2	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	MENEAU AMOVIBLE	KR4954	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	LX-RX-QEL+-SD-98-NL-OP-110MD-1439- CON	626	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-CD-98-EO-1439-CON	626	VON
1	STABILISATEUR POUR MENEAU	154	689	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
2	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX XQ11-948	626	SCH
4	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
2	POIGNÉE À TIRER	9265F 1830MM 1420MM O	630	IVE
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	OPÉRATEUR PORTE AUTO.	4642	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	4040-18PA	689	LCN
1	SUPPORT BRAS CUSH	4040-30	689	LCN
1	ESPACEUR	4040-61	689	LCN
1	JONT D'ÉTANCHÉITÉ	8310-801	PLA	LCN
1	BOUTON D'ACTIVATION ÉTROIT	8310-818	630	LCN
1	BOUTON D'ACTIVATION	8310-853	630	LCN
1	BOITE INST. SURFACE	8310-867S	689	LCN
1	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	8310-877		LCN
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
2	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
2	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PS902 900-BBK 900-2RS	LGR	VON
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
2	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
2	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 208

PORTE(S):

100-30 100-44 100-58 201-18 S100-18B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1 114 X 102 CON TW8	652	IVE
1	SERRURE ÉLECTRIFIÉE	RX-L9092TEU 03A CON	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-32		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 210

PORTE(S):

100-39A S100-28

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1 114 X 102 CON TW8	652	IVE
1	SERRURE ÉLECTRIFIÉE	RX-L9092TEU 03A CON	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795 ST-1630	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO

1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-32		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 211

PORTE(S):
100-54A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1 114 X 102 CON TW8	652	IVE
1	SERRURE ÉLECTRIFIÉE	RX-L9092TEU M81A CON	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE ENCASTRÉ	2033	MTLPC	LCN
1	ENS. MONTAGE CADRE BOIS	2030-417	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-32		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 212

PORTE(S):

100-62G 100-63A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD EPT	628	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-QEL+-XP-98-L-03-CON	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	OPÉRATEUR PORTE AUTO.	4642	689	LCN
2	BOUTON D'ACTIVATION ÉTROIT	8310-818	630	LCN
1	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	8310-877		LCN
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PS902 900-BBK 900-2RS	LGR	VON
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 213

PORTE(S):

100-63B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD EPT	628	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-QEL+-XP-98-L-03-CON	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH

1	OPÉRATEUR PORTE AUTO.	4642	689	LCN
1	JONT D'ÉTANCHÉITÉ	8310-801	PLA	LCN
1	BOUTON D'ACTIVATION ÉTROIT	8310-818	630	LCN
1	BOUTON D'ACTIVATION	8310-853	630	LCN
1	BOITE INST. SURFACE	8310-867S	689	LCN
1	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	8310-877		LCN
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PS902 900-BBK 900-2RS	LGR	VON
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 214

PORTE(S):
100-ESC3

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-XP-98-L-F-E996-M81-FSE-SNB-CON	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN

1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28	BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT	BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26	VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W	VON

GROUPE NO. 215

PORTE(S):

100-29A S100-05

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD	628	IVE
2	JEU POIGNÉES POUSSER/TIRER	PR 9265F 1830MM 1420MM J-N	630	IVE
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	OPÉRATEUR PORTE AUTO.	4642	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	4040-18PA	689	LCN
1	SUPPORT BRAS CUSH	4040-30	689	LCN
1	ESPACEUR	4040-61	689	LCN
2	BOUTON D'ACTIVATION ÉTROIT	8310-818	630	LCN
1	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	8310-877		LCN
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM

GROUPE NO. 217

PORTE(S):

100-ESC12

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-XP-98-L-F-E996-03-FSE-CON	626	VON
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 218

PORTE(S):

100-ESC13 100-ESC14

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	630	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	XP-98-EO-F	626	VON
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	TIRETTE AU CYLINDRE	980	26D	GAL
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	17V X PERIMETRE	628	UNI
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	AC6 X LARG. REQ.	627	UNI
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO

GROUPE NO. 219

PORTE(S):

103-01B 103-08B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	630	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON

1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-LD-XP-98-L-E996-03-FSE-CON	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
2	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	17V X PERIMETRE	628	UNI
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	AC6 X LARG. REQ.	627	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 220

PORTE(S):

103-06 103-07 S100-25A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1 114 X 102 CON TW8	652	IVE
1	SERRURE ÉLECTRIFIÉE	RX-L9092TEU M81A CON	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-32		VON

1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W	VON
---	---------------------------	--------	-----

GROUPE NO. 221

PORTE(S):
103-08A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD EPT	628	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE 3-15SEC	CX-9875-L-RX996-M81-CON	626	VON
2	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
2	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE ENCASTRÉ	2033	MTLPC	LCN
1	BUTOIR AU SOL	FS439	682	IVE
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PS914 900-2RS-FA	LGR	VON
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 223

PORTE(S):
200-08A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE 3-15SEC	CX-9875-L-RX996-03-CON	626	VON
2	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
2	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795 ST-1630	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PS914 900-2RS-FA	LGR	VON
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 224

PORTE(S):
200-ESC1

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	98-L-BE-F-03-SNB	626	VON
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795 ST-1630	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO

GROUPE NO. 225

PORTE(S):
200-ESC10 200-ESC4 300-ESC03 300-ESC04 400-ESC12 400-ESC13
400-ESC3 400-ESC4 S100-ESC3

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-XP-98-L-F-E996-03-FSE-SNB-CON	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH

1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 226

PORTE(S):

100-05B 100-ESC9A 200-ESC3

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-XP-98-L-F-E996-M81-FSE-SNB-CON	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795 ST-1630	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 227

PORTE(S):

S100-26 S100-29

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD EPT	628	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-LD-XP-98-L-E996-M81-FSE-CON	626	VON
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	4040-18PA	689	LCN
1	SUPPORT BRAS CUSH	4040-30	689	LCN
1	ESPACEUR	4040-61	689	LCN
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 228

PORTE(S):

201-04A 201-08 301-02 301-07A 301-15 402-10

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1HW 127 X 127 CON TW8	652	IVE
1	SERRURE ÉLECTRIFIÉE	RX-L9092TEU 03A EE CON	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO

1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-32		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

NOTE(S):

- LA PRÉPARATION DE MORTAISE SERA CENTRÉE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

GROUPE NO. 229

PORTE(S):

100-01A 100-02C

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	210HD	628	IVE
1	JEU POIGNÉES POUSSER/TIRER	PR 9265F 1830MM 1420MM J-N	630	IVE
1	OPÉRATEUR PORTE AUTO.	2811 STD/OP 95MM POS MS	ANCLR	LCN
2	BOUTON D'ACTIVATION ÉTROIT	8310-818	630	LCN
1	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	8310-877		LCN
1	BUTOIR AU SOL	FS444	626	IVE
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM

GROUPE NO. 230

PORTE(S):

100-01D 100-02F

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	210HD	628	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	LX-RX-QEL+-SD-98-NL-OP-110MD-1439- CON	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
2	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	POIGNÉE À TIRER	9265F 1830MM 1420MM O	630	IVE

1	OPÉRATEUR PORTE AUTO.	2811 STD/OP 95MM POS MS	ANCLR	LCN
1	JONT D'ÉTANCHÉITÉ	8310-801	PLA	LCN
1	BOUTON D'ACTIVATION ÉTROIT	8310-818	630	LCN
1	BOUTON D'ACTIVATION	8310-853	630	LCN
1	BOITE INST. SURFACE	8310-867S	689	LCN
1	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	8310-877		LCN
1	BUTOIR AU SOL	FS444	626	IVE
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PS902 900-BBK 900-2RS	LGR	VON
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

THÉORIE D'OPÉRATION:

- SORTIE LIBRE EN TOUT TEMPS.
- JOUR: LORSQUE LE PÊNE EST RETENU EN POSITION RÉTRACTÉ PAR ENCLIQUETAGE MÉCANIQUE, LE BOUTON D'ACTIVATION EXTÉRIEUR EST FONCTIONNEL.
- SOIR: INTÉRIEUR, APPUYER SUR LE BOUTON INTÉRIEUR RÉTRACTE LE PÊNE ET ACTIONNE L'OPÉRATEUR.

GROUPE NO. 231

PORTE(S):

100-01E 100-01F 100-02D 100-02E

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD EPT	628	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-CD-98-EO-1439-CON	626	VON
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX XQ11-948	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	POIGNÉE À TIRER	9265F 1830MM 1420MM O	630	IVE
1	BRAS D'ARRÊT	90S	630	GLY

1	FERME-PORTE ENCASTRÉ	2034	689	LCN
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 232

PORTE(S):
100-20H

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
5	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1HW 127 X 127 CON TW8	652	IVE
1	VERR. ENCASTRÉS AUTO-ENCL.	FB51P	630	IVE
1	GÂCHE ANTI-POUSSIÈRE	DP2	626	IVE
1	SERRURE ÉLECTRIFIÉE	RX-L9095TEU M81A 626 643E EXT AS REQ	626/643 E	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	606	SCH
1	COORDONATEUR	COR X FL	628	IVE
2	BRAS D'ARRÊT ET RETENUE	100H	630	GLY
2	FERME-PORTE	4040XP ST-2795 ST-1630	689	LCN
2	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	613	IVE
2	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
2	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
2	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-32		VON

2	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W	VON
---	---------------------------	--------	-----

GROUPE NO. 233

PORTE(S):
100-72C

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1 114 X 102 CON TW8	652	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	RX-L9080T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	GÂCHE ÉLECTRIQUE	6211 FS CON	630	VON
1	OPÉRATEUR PORTE AUTO.	4642	689	LCN
2	BOUTON D'ACTIVATION	8310-853	630	LCN
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	BOUTON	623GID L2/ILL	629	SCE
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	679-05WD	BLK	SCE

THÉORIE D'OPÉRATION:

- GÂCHE ÉLECTRIQUE DÉFAUT OUVERT (FAIL SAFE).
- OUVERTURE AUTOMATIQUE PAR PLAQUE D'ACTIVATION EXTÉRIEUR LORSQUE SDB INNOCCUPÉE
- ENFONCER BOUTON INTÉRIEUR VERROUILLE GÂCHE ÉLECTRIQUE ET DÉSACTIVE LA PLAQUE D'ACTIVATION EXTÉRIEUR.
- OPÉRER PORTE DE L'INTÉRIEUR PAR LEVIER OU PLAQUE D'ACTIVATION DÉVERROUILLE GÂCHE ÉLECTRIQUE ET RÉACTIVE LA PLAQUE D'ACTIVATION EXTÉRIEUR.

GROUPE NO. 234

PORTE(S):
100-ESC7 100-ESC8

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	640	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	XP-98-L-F-M81-643E-SNB	643E/62 6	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	643E	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	606	SCH

1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN

GROUPE NO. 235

PORTE(S):

100-ESC9B 100-ESC9C

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	XP-98-L-F-03-626	626/643 E	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795 ST-1630	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	613	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO

GROUPE NO. 236

PORTE(S):

100-20A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
2	VERROU ANTI PANIQUE	RX-9827-EO-ER914-CON	643E	VON
2	OPÉRATEUR PORTE AUTO.	NB-500		BRK
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	613	IVE

LES PORTES, PANNEAU & CADRE SERONT FOURNIES PAR AMBICO AVEC CHARNIÈRES ULTRA ROBUSTES ET COUPE-SONS.

LE MODÈLE D'OPÉRATEUR NB-500 SERA À DÉTERMINER UNE FOIS LES SPÉCIFICATIONS DES PANNEAUX SERONT REÇUS.

THEORIE D'OPÉRATION:

- L'INTERRUPTEUR RX DE LA PANIQUE ACTIVE L'OPÉRATEUR POUR ASSISTER L'OUVERTURE DE LA PORTE.

GROUPE NO. 237

PORTE(S):

S100-27

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD EPT	628	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-QEL+-XP-98-L-03-CON	626	VON
1	BRAS D'ARRÊT	90S	630	GLY
1	OPÉRATEUR PORTE AUTO.	4642	689	LCN
1	JONT D'ÉTANCHÉITÉ	8310-801	PLA	LCN
1	BOUTON D'ACTIVATION ÉTROIT	8310-818	630	LCN
1	BOUTON D'ACTIVATION	8310-853	630	LCN
1	BOITE INST. SURFACE	8310-867S	689	LCN
1	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	8310-877		LCN
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	628	UNI
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	628	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM

1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PS902 900-BBK 900-2RS	LGR	VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 238

PORTE(S):
100-74A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	613	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	RX-98-NL-643E	643E/62 6	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	643E	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	606	SCH
1	GÂCHE ÉLECTRIQUE	6300 FSE	630	VON
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	703	UNI
1	COUPE-FROIDS	17V X PERIMETRE	628	UNI
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	703	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	679-05WD	BLK	SCE
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO

DIMENSIONS DES CHARNIÈRES À CONFIRMER SUR PLACE.

GROUPE NO. 239

PORTE(S):

S100-10A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE	9827-EO-LBR	626	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	9827-L-LBR-E996-M81-FSE-CON	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
2	FERME-PORTE	4040XP EDA	689	LCN
2	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	ASTRAGALE	100A	628	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
2	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO

GROUPE NO. 240

PORTE(S):

100-60

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
2	TRANSFERT DE COURANT	EPT10 CON	689	VON
2	VERROU ANTI PANIQUE 3-15SEC	CX-9849-EO-249-LBL-CON	626	VON
2	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
2	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	ASTRAGALE	100A	628	UNI
2	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO

2	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PS914 900-2RS-FA	LGR	VON
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
2	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-26		VON
2	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 241

PORTE(S):

201-15 301-04 301-05

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1 114 X 102 CON TW8	652	IVE
1	SERRURE ÉLECTRIFIÉE	RX-L9092TEU 03A CON	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-32		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 242

PORTE(S):

201-16

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
2	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1 114 X 102 CON TW8	652	IVE
1	SERRURE ÉLECTRIFIÉE	RX-L9092TEU 03A CON	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH

1	FERME-PORTE	4040XPT BUMP	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	BUTOIR À ROULEAU	RB471	626	IVE
1	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-32		VON
1	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W		VON

GROUPE NO. 243

PORTE(S):
S100-15A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
5	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
1	CHARNIÈRE ÉLECTRIFIÉE	3CB1HW 127 X 127 CON TW8	652	IVE
1	VERR. ENCASTRÉS AUTO-ENCL.	FB51P	630	IVE
1	GÂCHE ANTI- POUSSIÈRE	DP2	626	IVE
1	SERRURE ÉLECTRIFIÉE	L9092TEU 03A RX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	606	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	COORDONATEUR	COR X FL	628	IVE
2	BRAS D'ARRÊT ET RETENUE	100H	630	GLY
2	FERME-PORTE	4040XP ST-2795 ST-1630	689	LCN
2	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	613	IVE
2	LECTEUR DE CARTES	PAR DIVISION 28		BYO
1	AVERTISSEUR SONORE	PAR DIVISION 28		BYO
2	CONTACT MAGNÉTIQUE	1076D	WHT	SEN
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO
2	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-32		VON

2	COUETTE DE BRANCHEMENT	CON-6W	VON
---	---------------------------	--------	-----

GROUPE NO. 300

PORTE(S):

100-38 100-ESC10

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE UL	98-L-BE-F-03	626	VON
1	FERME-PORTE	4040XP EDA	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

FERME-PORTE INSTALLÉ POUR PERMETTRE OUVERTURE180°: 100-38

GROUPE NO. 302

PORTE(S):

200-08B 200-ESC12 200-ESC13 200-ESC7 200-ESC8 300-ESC12
300-ESC13 S100-19

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE UL	98-L-BE-F-03	626	VON
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 303

PORTE(S):

203-01

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
2	VERROU ANTI PANIQUE	9849-WDC-L-M81-249-LBL-SNB	626	VON

2	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
2	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
2	FERME-PORTE ENCASTRÉ	2033	MTLPC	LCN
2	ENS. MONTAGE CADRE BOIS	2030-417	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
2	BUTOIR AU SOL	FS439	682	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 304

PORTE(S):
203-02A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE	98-L-BE-03	626	VON
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	BUTOIR À ROULEAU	RB470	626	IVE

GROUPE NO. 305

PORTE(S):
S100-14A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE UL	98-L-F-03	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP EDA	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 306

PORTE(S):
100-18B 100-19B 100-21B 100-22B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE	9827-EO	626	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE	9875-L-M81	626	VON
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	COORDONATEUR	COR X FL	628	IVE
3	PLAQUE DE MONTAGE	MB	689	IVE
2	FERME-PORTE	4040XP SHCUSH ST-2648	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

GROUPE NO. 308

PORTE(S):

100-15A 100-15B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	640	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE	98-EO	643E	VON
1	FERME-PORTE	4040XP EDA	695	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	613	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

GROUPE NO. 309

PORTE(S):

100-20D 100-20E

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRES À CAM	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	626	BYO
1	VERROU ANTI PANIQUE	9827-EO	643E	VON
1	VERROU ANTI PANIQUE	9875-L-M81-626	626/643 E	VON
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	COORDONATEUR	COR X FL	315AN	IVE
2	PLAQUE DE MONTAGE	MB	SPBLK	IVE
2	FERME-PORTE	4040XP SHCUSH ST-2648	695	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	613	IVE

1	COUPE-SONS ET SEUIL	Fournis par fabricant de portes	BYO
---	---------------------	---------------------------------	-----

LES PORTES SERONT FOURNIES PAR AMBICO AVEC CHARNIÈRES À CAM ET COUPE-SONS.

GROUPE NO. 310

PORTE(S):
S100-10B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE	98-L-M81	626	VON
1	CYLINDRE MORTAISE	20-061-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP EDA	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE

GROUPE NO. 311

PORTE(S):
100-05C

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	613	IVE
2	VERROU ANTI PANIQUE	8827-EO	626	VON
2	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
2	PLAQUE DE MONTAGE	4040-18PA	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	703	UNI
1	COUPE-FROIDS	17V X PERIMETRE	628	UNI
1	ASTRAGALE	100A	703	UNI
2	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	703	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM
2	CONTACT MAGNÉTIQUE	679-05WD	BLK	SCE

DIMENSIONS DES CHARNIÈRES À CONFIRMER SUR PLACE.

GROUPE NO. 312

PORTE(S):

S100-ESC1

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	613	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE	55-EO-299	626	VON
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	REJET D'EAU	AW2 X LARG. REQ.	703	UNI
1	COUPE-FROIDS	17V X PERIMETRE	628	UNI
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	703	UNI
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM

DIMENSIONS DES CHARNIÈRES À CONFIRMER SUR PLACE.

GROUPE NO. 313

PORTE(S):

S100-ESC4

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERROU ANTI PANIQUE ÉLECT.	XP-98-L-F-03-SNB	626	VON
1	CYLINDRE À TIGE	20-057-ICX	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 400

PORTE(S):

100-16 S100-25B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1 127 X 114 FNA	652	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP EDA	689	LCN

1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 401

PORTE(S):
303-02

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	410S	630	GLY

GROUPE NO. 401A

PORTE(S):
100-17

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	640	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T M81A	643E	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	606	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	410S	613	GLY

GROUPE NO. 402

PORTE(S):

100-31	100-32	100-36A	100-37	100-45A	100-46
100-48	100-56	200-12	201-11	201-20	S100-11
S100-15B	S100-16	S100-17	S100-18A	S100-20	S100-21
S100-22	S100-45				

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T 03A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 403

PORTE(S):

100-36B 103-04B 201-17 201-19 201-29 301-01C
400-10 402-14A S100-12

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T 03A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 404

PORTE(S):

100-42 100-43 100-45B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERR. ENCASTRÉS AUTO-ENCL.	FB51P	630	IVE
1	GÂCHE ANTI- POUSSIÈRE	DP2	626	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T 03A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	COORDONATEUR	COR X FL	628	IVE
2	PLAQUE DE MONTAGE	MB	689	IVE
2	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
2	FERME-PORTE SÉC.- INC.	4040SE ST-2806	689	LCN
2	PLAQUE DE MONTAGE	4040-18G	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	ASTRAGALE SOUDÉE	PAR MANUFACTURIER DE PORTE		BYO
1	BOITIER D'ALIMENTATION	PAR DIVISION 28		BYO
1		DIAGRAMME DE RACCORDEMENT		BYO

GROUPE NO. 405

PORTE(S):

100-67 100-68 402-14B S100-08 S100-09

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T 03A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP EDA	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

FERME-PORTE À INSTALLER POUR PERMETTRE OUVERTURE 180° OPENING: 100-67, S100-08

GROUPE NO. 406

PORTE(S):
203-19

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BUTOIR AU SOL	FS439	682	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 407

PORTE(S):
200-04 300-02B 300-04 400-01 S100-36

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 408

PORTE(S):
200-09E 200-09F

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	630	IVE
1	SERRURE MAG. À 2 CYL.	L9466T 03A	630	SCH

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1 127 X 114 FNA	652	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 412

PORTE(S):

S100-14B S100-14C S100-18C-A S100-18C-B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERR. ENCASTRÉS AUTO-ENCL.	FB51P	630	IVE
1	GÂCHE ANTI- POUSSIÈRE	DP2	626	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T 03A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	COORDONATEUR	COR X FL	628	IVE
2	PLAQUE DE MONTAGE	MB	689	IVE
2	FERME-PORTE	4040XP EDA	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
2	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	ASTRAGALE SOUDÉE	PAR MANUFACTURIER DE PORTE		BYO

GROUPE NO. 413

PORTE(S):

201-04B 201-04C

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T 03A EE	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

NOTE(S):

- LA PRÉPARATION DE MORTAISE SERA CENTRÉE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

GROUPE NO. 414

PORTE(S):
201-12

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP EDA	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 415

PORTE(S):
100-15J 100-15K

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	630	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T M81A	626	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP SRI ST-2795 ST-1630	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
1	COUPE-FROIDS	17V X PERIMETRE	628	UNI
1	COUPE-BISE	2100 X LARG. REQ.	703	UNI
1	SEUIL	ATP4 X LARG. REQ.	627	UNI

GROUPE NO. 416

PORTE(S):
S100-37 S100-38

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
4	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	630	IVE
1	SERRURE DÉPÔT	L9080T 03A EE	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

GROUPE NO. 500

PORTE(S):

100-04 100-51 100-52 100-54B 100-55 203-10

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE CLASSE	L9070T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE ENCASTRÉ	2033	MTLPC	LCN
1	ENS. MONTAGE CADRE BOIS	2030-417	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 501

PORTE(S):

100-24A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE CLASSE	L9070T 03A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795 ST-1630	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 502

PORTE(S):

100-24C

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERR. ENCASTRÉS AUTO-ENCL.	FB51P	630	IVE
1	GÂCHE ANTI- POUSSIÈRE	DP2	626	IVE
1	SERRURE CLASSE	L9070T 03A	626	SCH

1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
2	BRAS D'ARRÊT ET RETENUE	100H	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795 ST-1630	689	LCN
2	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
2	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	ASTRAGALE SOUDÉE	PAR MANUFACTURIER DE PORTE		BYO

GROUPE NO. 504

PORTE(S):

203-02B 303-01A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE CLASSE	L9070T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	410S	630	GLY
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 505

PORTE(S):

203-01B 203-04A 203-04B 203-21B 303-01B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE CLASSE	L9070T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BUTOIR AU SOL	FS439	682	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 506

PORTE(S):

203-21A 300-01 303-03A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERR. ENCASTRÉS AUTO-ENCL.	FB51P	630	IVE

1	GÂCHE ANTI-POUSSIÈRE	DP2	626	IVE
1	SERRURE CLASSE	L9070T 03A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
2	BRAS D'ARRÊT ET RETENUE	100H	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795 ST-1630	689	LCN
2	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI
1	ASTRAGALE EN BOIS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE		BYO

GROUPE NO. 507

PORTE(S):
303-03B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE CLASSE	L9070T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 508

PORTE(S):
201-28

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
1	SERRURE CLASSE	L9070T 03A EE	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

NOTE(S):
- LA PRÉPARATION DE MORTAISE SERA CENTRÉE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

GROUPE NO. 509

PORTE(S):

100-23D 100-24B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
1	PÊNE DORMANT	L480 L583-363	626	SCH
1	PLAQUE À POUSSER	8200 150MM X 405MM	613	IVE
1	POIGNÉE À TIRER	8303 255MM 150MM X 405MM	630	IVE
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
		ST-1630		
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	613	IVE
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

NOTE(S):

- LA PRÉPARATION DE MORTAISE SERA CENTRÉE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

GROUPE NO. 600

PORTE(S):

100-06A	100-06B	103-03A	103-04A	103-09A	103-09B
103-10	103-11	103-12	103-13	103-16	103-17A
103-17B	103-18A	103-18B	103-19	202-01	203-17

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE BUREAU	L9056T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BUTOIR AU SOL	FS439	682	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 601

PORTE(S):

100-07	203-11A	203-13	203-15	S102-02A	S102-02B
S102-03A	S102-03B	S102-04A	S102-04B	S102-05A	S102-05B
S102-06A	S102-06B	S102-06C			

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE BUREAU	L9056T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH

1	BRAS D'ARRÊT	410S	630	GLY
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 605

PORTE(S):
203-12

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
4	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE BUREAU	L9056T M81A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BUTOIR AU SOL	FS439	682	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 606

PORTE(S):
100-40

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE BUREAU	L9056T 03A	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 607

PORTE(S):
103-02A 103-02B 103-03B 200-09A 200-09B 200-09C
200-09D 200-09G 200-09H 200-10

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
1	SERRURE BUREAU	L9056T M81A EE	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	410S	630	GLY
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

NOTE(S):
- LA PRÉPARATION DE MORTAISE SERA CENTRÉE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

GROUPE NO. 607A

PORTE(S):

100-20B 100-20C 100-20F 100-20G

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	640	IVE
1	SERRURE BUREAU	L9056T M81A EE	643E	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	606	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	410S	613	GLY
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

NOTE(S):

- LA PRÉPARATION DE MORTAISE SERA CENTRÉE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

GROUPE NO. 608

PORTE(S):

201-03 201-07 201-09 201-10A 201-10B 201-23
201-25 201-27 301-03 301-10A 301-10B 301-11
301-12 301-13 301-19 301-20 402-05 402-07A
402-07B 402-11 402-12

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
1	SERRURE BUREAU	L9056T 03A EE	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

NOTE(S):

- LA PRÉPARATION DE MORTAISE SERA CENTRÉE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

GROUPE NO. 609

PORTE(S):

103-14 103-15

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
1	SERRURE BUREAU	L9056T M81A EE	626	SCH

1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	BUTOIR AU SOL	FS439	682	IVE
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

NOTE(S):

- LA PRÉPARATION DE MORTAISE SERA CENTRÉE DANS L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

GROUPE NO. 610

PORTE(S):

103-18C

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
4	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	VERROUS ENCASTRÉS	FB458	626	IVE
1	GÂCHE ANTI-POUSSIÈRE	DP2	626	IVE
1	SERRURE BUREAU	L9056T M81A	626	SCH
1	BUTOIR AU SOL	FS439	682	IVE
1	BUTOIR MURAL X RETENU	FS495	626	IVE

GROUPE NO. 700

PORTE(S):

100-26 100-27 100-59 100-64 100-65 402-08
402-09

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE PRIVÉ	L9044 03A	626	SCH
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE

GROUPE NO. 701

PORTE(S):

100-51B 100-51C 100-51D 100-51E 100-53

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE PRIVÉ	L9044 M81A	626	SCH
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE

GROUPE NO. 702

PORTE(S):

200-03 300-03 400-02 400-05

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE PRIVÉ	L9044 M81A	626	SCH
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR À ROULEAU	RB471	626	IVE

GROUPE NO. 704

PORTE(S):

201-26

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE PASSAGE	L9010 03A	626	SCH
1	BRAS D'ARRÊT	410S	630	GLY

GROUPE NO. 705

PORTE(S):

203-11B 203-14 203-16 203-18

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRES	3CB1 114 X 102 FNA	652	IVE
1	SERRURE PASSAGE	L9010 M81A	626	SCH
1	BUTOIR AU SOL	FS439	682	IVE

GROUPE NO. 800

PORTE(S):

100-62A 100-62B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD	628	IVE
1	JEU POIGNÉES POUSSER/TIRER	PR 9265F 1830MM 1420MM J-N	630	IVE
1	BRAS D'ARRÊT	90S	630	GLY
1	FERME-PORTE ENCASTRÉ	2033 ST-2211	689	LCN
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM

GROUPE NO. 801

PORTE(S):

100-09 200-05A 203-06 300-05A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	PÊNE DORM. FCT. CLASSE	L463T	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	JEU POIGNÉES POUSSER/TIRER	PR 9265F 1830MM 1420MM J-N	630	IVE
1	BRAS D'ARRÊT	100S	630	GLY
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795 ST-1630	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	SRI 4040-18TJ	689	LCN
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 802

PORTE(S):

100-10 100-72A S100-03 S100-04

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	PÊNE DORM. FCT. CLASSE	L463T	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	JEU POIGNÉES POUSSER/TIRER	PR 9265F 1830MM 1420MM J-N	630	IVE
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 803

PORTE(S):

100-13 100-23A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
-----	-------------	---------------------	------	-----

1	JEU DE PIVOTS	7255 SET	626	IVE
1	PÊNE DORMANT	L460T L583-363	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
2	PLAQUE À POUSSER	8200 150MM X 405MM	630	IVE
1	FERME-PORTE ENCASTRÉ	6033 BUMP	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
2	BUTOIR AU SOL	FS439	682	IVE

GROUPE NO. 804

PORTE(S):

100-14B 100-23B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	PÊNE DORMANT	L460T L583-363	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	PLAQUE À POUSSER	8200 150MM X 405MM	630	IVE
1	POIGNÉE À TIRER	8303 255MM 150MM X 405MM	630	IVE
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 805

PORTE(S):

100-57

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
3	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 114 X 114 FNA	652	IVE
1	PÊNE DORM. FCT. CLASSE	L463T	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	PLAQUE À POUSSER	8200 150MM X 405MM	630	IVE
1	POIGNÉE À TIRER	8303 255MM 150MM X 405MM	630	IVE
1	FERME-PORTE	4040XP ST-2795	689	LCN
1	PLAQUE À VADROUILLE	8400 102MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SON/FUMÉE	CF-12 X PERIMETRE	BLK	UNI

GROUPE NO. 806

PORTE(S):
S100-34

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD	628	IVE
1	PÊNE DORMANT	MS1850S	628	ADA
2	CYLINDRE MORTAISE	20-062-ICX	626	SCH
2	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
1	JEU POIGNÉES POUSSER/TIRER	PR 9265F 1830MM 1420MM J-N	630	IVE
1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	4040-18PA	689	LCN
1	SUPPORT BRAS CUSH	4040-30	689	LCN
1	ESPACEUR	4040-61	689	LCN
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM

GROUPE NO. 807

PORTE(S):
100-01B 100-01C 100-02A 100-02B

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	210HD	628	IVE
1	JEU POIGNÉES POUSSER/TIRER	PR 9265F 1830MM 1420MM J-N	630	IVE
1	BRAS D'ARRÊT	90S	630	GLY
1	FERME-PORTE ENCASTRÉ	2033 ST-2211	689	LCN
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM

GROUPE NO. 808

PORTE(S):
100-74B-JD

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	JEU DE PIVOTS	7255 SET	626	IVE
1	PÊNE DORMANT	L460T L583-363	626	SCH
1	NOYAU PERMANENT	23-030 EV29 T	626	SCH
2	PLAQUE À POUSSER	8200 150MM X 405MM	630	IVE
1	FERME-PORTE ENCASTRÉ	6033 BUMP	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE

GROUPE NO. 809

PORTE(S):

100-18A 100-19A 100-21A 100-22A

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRE ROBUSTES	3CB1HW 127 X 127 FNA	652	IVE
2	PLAQUE À POUSSER	8200 150MM X 405MM	613	IVE
2	POIGNÉE À TIRER	8303 255MM 150MM X 405MM	630	IVE
2	FERME-PORTE	4040XPT HO CÔTÉ TIRER	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	613	IVE
2	BUTOIR MURAL	WS406/407CVX	630	IVE
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

GROUPE NO. 810

PORTE(S):

100-14A 100-23C

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
6	CHARNIÈRES À CAM	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	613	BYO
2	VERROUS ENCASTRÉS	FB458	626	IVE
1	GÂCHE ANTI- POUSSIÈRE	DP2	626	IVE
1	PÊNE DORMANT	L480 L583-363	626	SCH
2	PLAQUE À POUSSER	8200 150MM X 405MM	630	IVE
2	POIGNÉE À TIRER	8303 255MM 150MM X 405MM	613	IVE
1	COORDONATEUR	COR X FL	628	IVE
3	PLAQUE DE MONTAGE	MB	689	IVE
2	FERME-PORTE	4040XP SHCUSH ST-2648	689	LCN
2	PLAQUE À PIED	8400 254MM X LARG.REQ. B4E NH-A	630	IVE
1	COUPE-SONS ET SEUIL	FOURNIS PAR MANUFACTURIER DE PORTES		BYO

LES PORTES SERONT FOURNIES PAR AMBICO AVEC CHARNIÈRES À CAM ET COUPE-SONS.

GROUPE NO. 811

PORTE(S):

100-70

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CHARNIÈRE CONTINUE	112HD	628	IVE
1	JEU POIGNÉES POUSSER/TIRER	PR 9265F 1830MM 1420MM J-N	630	IVE

1	FERME-PORTE	4040XP CUSH	689	LCN
1	PLAQUE DE MONTAGE	4040-18PA	689	LCN
1	SUPPORT BRAS CUSH	4040-30	689	LCN
1	ESPACEUR	4040-61	689	LCN
1	COUPE-FROIDS	PAR MANUFACTURIER DE PORTE	628	BYO
1	SEUIL	154SS X LARG. REQ. X REQ. LENGTH	630	PEM

GROUPE NO. 900

PORTE(S):
100-39B

PORTE À ROULEMENT, QUINCAILLERIE PAR MANUFACTURIER. QUANTITÉ ET MODÈLE DE
CYLINDRE À COORDONNER.

GROUPE NO. 901

PORTE(S):
100-39C 100-39D

PORTE DE GARAGE, QUINCAILLERIE PAR MANUFACTURIER. QUANTITÉ ET MODÈLE DE
CYLINDRE À COORDONNER.

GROUPE NO. 902

PORTE(S):
100-52B 100-52C 100-52D 100-52E 100-72B 200-05B
200-05C 200-05D 300-05B 300-05C 300-05D

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	CADRE PORTE ESCAMOTABLE	TYPE B (2-0 TO 3-0 & 6-8 TO 7-0)		KNC
1	SERR. PRIVÉ PORTE COUL.	C-90-ET	626	KNC
2	BUTOIR AU RAIL	C-100		KNC
1	GUIDE AU SOL	C-200		KNC
1	RAIL GUIDE	C-201 X LARG. REQ.		KNC

GROUPE NO. 903

PORTE(S):

201-06 301-16

QTE	DESCRIPTION	NUMERO DE CATALOGUE	FINI	MFR
1	JEU DE RAIL DOUBLE	C-500 64 IN (2 PAN)		KNC
2	POIGNÉES ENCASTRÉES	227	626	IVE
2	GUIDE AU SOL	C-200		KNC
2	RAIL GUIDE	C-201 X LARG. REQ.		KNC

FIN DE LA SECTION