

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Désamiantage	
Solicitation No. - N° de l'invitation EZ108-152040/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2015-02-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-015-7451	
File No. - N° de dossier PWY-4-37315 (015)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-02-23	Time Zone Fuseau horaire Pacific Standard Time PST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Chan (PWY), Scarlett	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy015
Telephone No. - N° de téléphone (604) 775-9382 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC - CFB Esquimalt - Esquimalt, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EZ108-152040/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

PWY-4-37315

Buyer ID - Id de l'acheteur

pw015

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Les documents français seront disponibles sur demande

Vous trouverez l'addenda n° 1 ci-joint.

Les autres conditions ne changent pas.

***The following changes/clarifications in the tender documents are effective immediately.
This Addendum will form part of the Contract documents.***

ANSWERS TO QUESTIONS RAISED BY CONTRACTORS

Q1. Can you please confirm the operating temperature of the existing boiler/hot water heating system of both buildings for new insulation costing purposes.

A1. The operating temperature of the existing boiler/hot water heating systems are set at between 160 F to 180 F.

END OF ADDENDUM