

**1 PLAN DU 3IÈME ÉTAGE**  
ÉCHELLE 1 : 150

**NOTES GÉNÉRALES:**

1. L'ENLÈVEMENT DES PANNEAUX ÉLECTRIQUES EXISTANTS EST PAR L'ÉLECTRICIEN.
2. TOUT LE CÂBLAGE ET LES CONDUITS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AVANT L'ENLÈVEMENT.
3. CONFIRMER LA TRANSPOSITION DE PHASE ET ÉTIQUETER CHAQUE CONDUCTEUR D'ARTÈRE AVANT L'ENLÈVEMENT.
4. IDENTIFIER LE COURANT NOMINAL DE TOUTS LES CIRCUITS POUR CORRESPONDRE AUX NOUVEAUX PANNEAUX.
5. LES NOUVEAUX PANNEAUX DE DISJONCTEURS DE 120/208V 3PH-4W DOIVENT ÊTRE ENCASTRÉS DANS LES EMPLACEMENTS EXISTANTS.
6. PRÉVOIR POUR DES GOIJONS DE SUPPORT ET DES ATTACHES POUR LES PANNEAUX. SE RÉFÉRER AUX DESSINS ARCHITECTURAUX.
7. LES RÉPARATIONS DE CLOISON SÈCHE ET DE PLÂTRE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRENEUR. SE RÉFÉRER AUX DESSINS ARCHITECTURAUX.
8. PEINDRE LE PANNEAU-FAÇADE POUR CORRESPONDRE AUX MURS EXISTANTS. SE RÉFÉRER AUX DESSINS ARCHITECTURAUX.
9. LES CONDUCTEURS D'ARTÈRES EXISTANTS DES PANNEAUX DOIVENT ÊTRE RÉINSTALLÉS.
10. PRÉVOIR POUR LE RALLONGEMENT DES CIRCUITS DE DÉRIVATION ET LES ÉPISURES, AVEC DES BOÎTES DE JONCTION EN DESSOUS ET AU-DESSUS DES PANNEAUX DE DISJONCTEURS.
11. TOUTES LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉES AVEC DES NUMÉROS DE CIRCUIT ET DES NUMÉROS DE PANNEAU.
12. LES COUPURES DE COURANT DOIVENT ÊTRE APPROUVÉES ET PLANIFIÉES AVEC LE GESTIONNAIRE DES INSTALLATIONS AVANT LES INTERRUPTIONS DE SERVICE.

13. ÉTIQUETER LES CÂBLES CORFLEX À CONDUCTEUR SIMPLE AVEC UN RUBAN IDENTIFIANT LA PHASE.
14. PRÉVOIR POUR DES DISJONCTEURS LIBRES DANS CHAQUE PANNEAU 2-15A-S/P, 2-20A-S/P & 1-15A-D/P.
15. FOURNIR UNE NOUVELLE CHARTRE DE PANNEAU DACTYLOGRAPHIÉE DANS CHAQUE PANNEAU DE DÉRIVATION.
16. CONFIRMER LA TRANSPOSITION DES PHASES AU CHANTIER AVANT LES ENLÈVEMENTS.

**NOTES DE DESSIN:**

- 1 L'ÉLECTRICIEN DOIT REMPLACER LES PANNEAUX DE DÉRIVATION EXISTANTS AVEC DES NOUVEAUX PANNEAUX DE DISJONCTEURS DE 120/208V-3Ø-4W 10KA.
- 2 LES CONDUITS ET LES CÂBLES EXISTANTS POUR LES CIRCUITS DE DÉRIVATION DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS ET RÉINSTALLÉS DANS LE NOUVEAUX PANNEAU.
- 3 LES CÂBLES CORFLEX À CONDUCTEUR SIMPLE EXISTANTS DOIVENT ÊTRE RÉACHEMINÉS AUX NOUVEAUX PANNEAUX.

National Centre of Expertise  
Architectural and Engineering Services  
Real Property Services Branch

Centre d'expertise nationale  
Services d'architecture et génie  
Direction générale des services  
immobiliers



300-2611 QUEENSWAY DRIVE  
OTTAWA, ONTARIO CANADA K2B 8K2  
TELEPHONE: (613) 829-2800  
FAX: (613) 829-8299


This drawing is the sole property of WSP.  
Reproduction is not permitted. Only stamped,  
signed and dated copies of this drawing can be used  
for construction. Drawings shall be read in conjunction  
with other project drawings.

This drawing is not to be scaled. Contractor shall  
check and verify any discrepancies to WSP  
prior to proceeding with the work.


Contractor must comply with the requirements of  
applicable codes, bylaws, and other authorities having  
jurisdiction.

Electronic versions of this drawing shall not be used  
without written permission.


North/Nord



G	ISSUED FOR REV.1 ÉMIS POUR REV.1	09/FEB/15
F	ISSUED FOR TENDER ÉMIS POUR SOUMISSION	03/FEB/15
E	ISSUED FOR 100% REVIEW ÉMIS POUR RÉVISION 100%	15/JAN/15
D	ISSUED FOR 100% REVIEW ÉMIS POUR RÉVISION 100%	15/DEC/14
C	ISSUED FOR 99% REVIEW ÉMIS POUR RÉVISION 99%	19/NOV/14
B	ISSUED FOR 66% REVIEW ÉMIS POUR RÉVISION 66%	07/OCT/14
A	ISSUED FOR 33% REVIEW ÉMIS POUR RÉVISION 33%	13/AUG/14
revisions		date



A detail no.  
no. de détail  
B location drawing no.  
sur dessin no.  
C drawing no.  
dessin no.



project projet

**HIGH AND LOW VOLTAGE –  
ELECTRICAL UPGRADES**

**AMÉLIORATIONS ÉLECTRIQUES –  
HAUTE ET BASSE TENSION**

**229 WELLINGTON STREET  
OTTAWA, ONTARIO**

drawing dessin

**PLAN DU 3IÈME ÉTAGE**

scale	AS SHOWN	
designed	C. McGUIRE	conçu
date	20/06/2014	
drawn	M.A. DUFOUR	dessiné
date	20/06/2014	
reviewed	K. BOCHERT	examiné
date	20/06/2014	
approved	K. BOCHERT/C. McGUIRE	approuvé
date	20/06/2014	
Tender	.....	Soumission
PWC Project Manager	Administrateur de projets TPC	
project number	no. du projet	
<b>R.069893.001</b>		
drawing no.	no. du dessin	

**E5F**