
Projet / Project n° :	R.035921.300 (TPSGC)
Projet / Project :	Reconstruction du Manège militaire de la Grande-Allée de Québec <i>Reconstruction of the Grande Allée Armoury in Québec</i>
Date :	2015-02-24

Les informations qui suivent complètent, modifient ou remplacent, selon le cas, les documents du dossier d'appel d'offres émis le 13 janvier 2015.

The following information supplements, modifies and/or supersedes the bid documents issued on January 13, 2015.

Dessins / Drawings :

Protection incendie / Fire Protection

- M-211 Ajouter treize gicleurs de type pendant, encastrés (modèle G-06 indiqué au devis) dans la section du mur séparateur (axe 12) de la salle multifonctionnelle. Coordonner au chantier avec le fournisseur de la cloison mobile l'emplacement possible des gicleurs. Ajouter neuf gicleurs de type droit (modèle G-01 indiqué au devis) au pourtour de la passerelle/traverse, vis-à-vis les murs diviseurs sur l'axe 12. Ajouter deux gicleurs de type droit (modèle G-01 indiqué au devis) sous les escaliers menant à la passerelle/traverse (voir plan M-211).
Add thirteen pendent recessed sprinklers (G-06 model as specifications) in the partition wall section (axis 12) of the multi-purpose room. Coordinate on site, with the supplier of the movable partition, the possible location of the sprinklers. Add nine upright sprinklers (G-01 model as specifications) at the edge of the catwalk against the divider walls on axis 12. Add two upright sprinklers (G-01 model as specifications) under the stairs leading to the catwalk (see Drawing M-211).
- M-203 Ajouter un gicleur de type droit (modèle G-01 indiqué au devis) dans la salle S100-14a (voir croquis n° 1 de l'extrait de plan M-203).
Add one upright sprinkler (G-01 model as specifications) in the room S100-14a (see Sketch No. 1 excerpt from Sheet No. M-203).

Clarifications / Clarification :

1. N/A
-