

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Gagetown, Sanitary Flow Meter	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0105-15E019/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client W0105-15E019	Date 2015-02-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-100-3547	
File No. - N° de dossier PWB-4-37074 (100)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-03-04	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: MacDonald, Anne (PWB) D.	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb100
Telephone No. - N° de téléphone (902) 626-4949 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Addenda no 4
27 février 2015
W0105-15E019/A

LA MODIFICATION SUIVANTE AUX DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ENTRE EN VIGUEUR IMMÉDIATEMENT. LE PRÉSENT ADDENDA FAIT PARTIE INTÉGRANTE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS.

Question :

1. Quelle est la PROFONDEUR du regard de visite MH9p, du COUVERCLE à la BASE?

Réponse :

1. Le dessus du regard est à 26,933 m d'altitude et le radier, à 24,71m.

Question :

2. Est-ce que la BASE du regard de visite MH9p a une BANQUETTE ou pas?

Réponse :

2. Nous croyons qu'elle a une banquette.

Question :

3. Le DIAMÈTRE du regard de visite MH96p, 0,530 mètre, est douteux. Pourriez-vous confirmer le DIAMÈTRE INTERNE du regard de visite MH9p?

Réponse :

3. C'est parce que le diamètre du regard de visite n'a jamais été indiqué; nous avons donné les diamètres des tuyaux (d'entrée et de sortie). 0,530 m est le diamètre des tuyaux pas celui du regard de visite. Nous croyons que c'est un regard de visite coulé en place.

Question :

4. Quel est le DIAMÈTRE du TUYAU D'ENTRÉE du regard de visite MH9p?

Réponse :

4. 530mm

Question :

5. Quel est le MATÉRIAU du TUYAU D'ENTRÉE?

Réponse :

5. Béton.

Question :

6. Quel est le DIAMÈTRE du TUYAU DE SORTIE du regard MH9p?

Réponse :

6. 530 mm

Question :

7. Quel est le MATÉRIAU du TUYAU DE SORTIE?

Réponse :

7. Béton.

Question :

8. Où est le regard de visite MH9p?

Réponse :

8. Carte jointe, c'est le regard MH96P et non MH9p.

Question :

9. Référence - Devis - Section 00 21 13 Instructions aux soumissionnaires

1.1 Description

2.3 Le matériel doit inclure un port RS232/485 ou Ethernet supplémentaire donner à la Ville d'Oromocto accès aux données. La Ville est responsable de l'installation de sa propre ligne téléphonique et de la surveillance du débit.

Question

9. Est-ce que la Ville d'Oromocto a actuellement du matériel de surveillance du débit ou autre au regard MH9?

Réponse :

9. Enlever Référence - Devis - Section 00 21 13 Instructions aux soumissionnaires
1.1 Description 2.3
La Ville d'Oromocto ne surveille pas le site.

