

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6
Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6

| | |
|---|---|
| Title - Sujet Rental of HVAC Units | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation W0134-15CYNZ/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client W0134-15CYNZ | Date 2015-03-19 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-108-9410 | |
| File No. - N° de dossier WPG-4-37301 (108) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-04-22 | Time Zone Fuseau horaire Central Daylight Saving Time CDT |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Perkins, Bill | Buyer Id - Id de l'acheteur wpg108 |
| Telephone No. - N° de téléphone (204) 983-0275 () | FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation

W0134-15CYNZ/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W0134-15CYNZ

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

WPG-4-37301

Buyer ID - Id de l'acheteur

wpg108

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This amendment 001 is hereby issued to respond to questions raised for Solicitation No. W0134-15CYNZ/A dated 2015-03-12 as follows:

1. Q. The criteria states that the units must be 208V, will 600V be acceptable?
 A. No.

2. Q. Will a power supply be required, or is there and MCC that has available power?
 A. There will be a gen set for power on site

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMNAIN THE SAME