

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT / CE DOCUMENT CONTIENT
UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.

Project no. - N° de projet: R.065220.100

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services
de construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Septic System Replacement.	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP076-152210/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20152210	Date 2015-03-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-345-66921	
File No. - N° de dossier fg345.EP076-152210	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-03-31	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Nealon, Shawn	Buyer Id - Id de l'acheteur fg345
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3391 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Hylands Golf Course / Terrin de Golf Hylands, 2101 chemin, Alert Road, Ottawa, Ontario	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP076-152210/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20152210

Amd. No. - N° de la modif.

003

File No. - N° du dossier

fg345EP076-152210

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg345

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

THE PURPOSE OF THIS AMENDMENT IS TO ISSUE ADDENDUM NO. 2.

End of Amendment.

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP076-152210/A

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg345

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20152210

File No. - N° du dossier

fg345EP076-152210

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

ADDENDUM # 2

ADDENDUM No. 2

Project No. R.065220.100

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

DRAWINGS

1 C3 – Septic System Detail Sheet - Tanks

1. Refer to Existing Septic Tank Notes

ADD bullet, as follows:

"Total Tank Volume = \pm 30,000L"

SPECIFICATIONS

1 Section 33 36 00 – Utility Septic Tanks

2. Refer to Article 1.2 – References, Paragraph .3

DELETE sub-paragraph .2 entirely.

3. Refer to Article 1.4 – Quality Assurance

REVISE paragraph .1 as follows:

".1 Precast concrete elements are to be registered with the Concrete Precasters Association of Ontario (CPA) program to ensure that they conform to the requirements of CSA B66."

2 Section 33 36 01 – Level IV Treatment Unit

1. Refer to Article 1.2 – References, Paragraph .4

DELETE sub-paragraph .2 entirely.

2. Refer to Article 1.4 – Quality Assurance

REVISE paragraph .1 as follows:

".1 Precast concrete elements are to be registered with the Concrete Precasters Association of Ontario (CPA) program to ensure that they conform to the requirements of CSA B66."