

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7 ième étage
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7 ième étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

| | |
|---|---|
| Title - Sujet Réfection chaussée ASC St-Hubert | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation EF950-152177/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client R.022503.830 | Date 2015-04-01 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-065-13156 | |
| File No. - N° de dossier MTC-4-37375 (065) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-04-14 | Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Duval, Diane | Buyer Id - Id de l'acheteur mtc065 |
| Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3864 () | FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Agence Spatiale Canadienne St-Hubert, Qc | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|---|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation

EF950-152177/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.022503.830

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

MTC-4-37375

Buyer ID - Id de l'acheteur

mtc065

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

ADDENDUM NO: 1

Please find enclosed herewith the above-mentioned addendum which forms part of the tender documents. This addendum modifies the tender documents as indicated hereafter.

**REPAIR ROADWAY
JOHN H. CHAPMAN BUILDING
CANADIAN SPACE AGENCY, ST-HUBERT, QC**

R.022503.001

ADDENDUM N^o 01

Drawings:

The bidder should note that it could not perform verification of the thickness and the composition of the existing pavement and the road base before awarding the contract. For reference, the bidder must consider that the paving thickness is 80 mm and the foundation thickness is 450mm crushed stone.

Specifications :

Section 32 11 33 – Cement –Treated Base courses

The bidder should note that when there is a reference to the cement content, it must read the content should be 1%

3.6. Caring:

.1 Is amended as follows: Immediately after finishing work, not later than the end of each day stabilization work, protect the surface against too rapid drying, and, for a period of 48 hours.

.4 Is amended as follows: By means of a spreader, applying the bituminous membrane at a temperature between 18 and 26 degrees Celsius.