



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Agence Parcs Canada
635, 8^e Avenue S.-O., bureau 1300
Calgary (Alberta) T2P3M3
Télécopieur : 403-292-4475

INVITATION TO TENDER

APPEL D'OFFRES

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada
 Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
 Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
Bureau 1300
635, 8^e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P3M3

Title-Sujet Remplacement de glissières de sécurité sur la route 16 Parc national Jasper		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P420-15-5026/A		Date: 14 avril 2015
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-15-00677590		Amendment No. - N° de la modif. 003
Solicitation Closes:		
at - à 14 h	on - le 15 avril 2015	Time Zone - Fuseau horaire MDT - HAR
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Nathaniel Pahl		
Telephone No. - No de téléphone (403) 292-4572		Fax No. - No de FAX: (403) 292-4475
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein - Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

Vendor/Firm Name	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de telephone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

Modification 003

La présente modification vise à répondre aux questions d'un soumissionnaire potentiel.

- Q15.** À la question 8 de la modification n° 002, vous dites accepter les poteaux standards de 1 829 mm de longueur. Est-ce que cela signifie que vous accepterez les poteaux de bois standards du dessin TEB 3.01, http://www.transportation.alberta.ca/Content/docType233/Production/teb3.01_R13.pdf (ce lien devrait vous permettre de voir le dessin TEB 3.01), OU que les poteaux doivent être en acier, conformément au devis du projet, mais qu'ils peuvent être d'une longueur inférieure à 1 829 mm?
- R15.** Les poteaux doivent être en acier conformément à la section 32 17 23, article 2.3.2, et peuvent avoir une longueur de 1 970 mm ou de 1 829 mm.
- Q16.** À la question 13 de la modification n° 002 – Pouvez-vous confirmer ce qui suit : S'il y a 12 sections, il y a un Fleat-350 pour chaque extrémité de glissière et donc, aucune autre extrémité n'est nécessaire (extrémité à oreilles ou à bout évasé)?
- R16.** Toutes les nouvelles extrémités de glissière installées doivent comporter des extrémités de glissière de sécurité qui absorbent les impacts conformément à la section 32 17 23.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.