



**Royal Canadian Mounted Police
Gendarmerie royale du Canada**

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS A:

**Bid Receiving/Réception des soumissions
RCMP / GRC**

Services des acquisitions et des marchés
c/o Commissionaires, Division F
6101 avenue Dewdney
Regina (SK) S4P 3K7

**No de télécopieur pour révision des
soumissions:
(306) 780-5232**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

**Ce document est par la présente révisé;
sauf indication contraire, les modalités
de l'invitation demeurent les memes.**

**The referenced document is hereby
revised; unless otherwise indicated, all
other terms and conditions remain the
same.**

Comments – Commentaries

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de
l'entrepreneur**

Facsimile No. - No de télécopieur:

Telephone No. - no de téléphone:

Title-Sujet: Rénovation de la plate-forme de chargement et asphaltage du site, Depot, Regina (SK)	
Solicitation No. - No. de l'invitation M5000-5-4871/A	Date 21 April 2015
Amendment No. – No modif : 003	
Client Reference No. - No. De Référence du Client N/A	
GETS REFERENCE No. - No. de Référence de SEAG PW-15-00678607	
Solicitation Closes -L'invitation prend fin at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre on - le 23 Avril 2015	
F.O.B. - F.A.B. Destination	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bonny Manz, Agente principale des marchés	
Telephone No. - No de téléphone 306-780-3352	Fax No. - N° de FAX: 306-780-5232
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: Gendarmerie royale du Canada 5600, avenue 11th Regina (SK) S4P 3J7	
Le présent document comporte une exigence relative à la sécurité du personnel.	
Delivery Required - Livraison exigée:	Delivery Offered - Livraison proposée
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
(Please sign and return cover page with bid proposal./ Signez s'il vous plaît et la page de couverture de retour avec la proposition d'offre.)	



Le but de cette modification est d'ajouter les addenda numéro M-1r, M-2 et M-3 et la section Normes 07 13 00, en pièce jointe, de répondre à des questions et de remplacer FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION ainsi :

Questions et réponses

Q2. La dalle en béton existante doit-elle enlevée?

R2. *Oui.*

Q3. Quel type de commande sera utilisée, Honeywell ou Andover?

R3. *Honeywell.*

Q4. La conduite d'égout sortant du sous-sol inférieur a un coude de 45 degrés encastré au mur, mais les dessins indiquent que la conduite est droite, avec un coude de 45 degrés à environ 3 pieds hors mur.

R4. *Les dessins sont tirés du plan d'arpentage. Veuillez consulter l'addenda mécanique pour des précisions.*

Q5. Quelle est l'échelle du dessin C2.0?

R5. *L'échelle du plan original est de 1:150, mais il est possible que l'image ait subi une modification lors de l'impression. L'entrepreneur devra vérifier l'échelle à l'aide des dimensions indiquées en C2.0.*

Q6. Les zones à paver doivent-elles l'être à l'aide d'asphalte à faible épaisseur?

R6. *Oui.*

Q7. Des bordures de trottoir devront-elles être installées?

R7. *Non.*

Q8. Savez-vous l'épaisseur (réelle ou approximative) de la dalle qu'il faudra enlever à l'emplacement des anciens transformateurs?

R8. *Non.*

Q9. L'accès au site se fait par-dessus un tunnel dont l'intégrité structurale est douteuse. Avez-vous des préoccupations quant au transport de matériaux de construction, etc. dans ce secteur?

R9. *Nous avons prévu un détour, veuillez consulter le plan en pièce-jointe. Donc, aucune préoccupation pour les tunnels.*

Q10. Avez-vous vraiment besoin d'un chariot élévateur à nacelle d'une capacité de 15 000 livres? Si non, un chariot à élévateur double d'une capacité de 8 000 livres fera-t-il l'affaire?

A10R10. *La grue peut soulever des charges de 5 tonnes (11 200 livres), donc le chariot-élévateur devra être en mesure de soulever les mêmes charges que la grue. Si le chariot peut soulever 12 000 livres, ce sera suffisant.*

Q11. Le chariot-élévateur doit-il atteindre une hauteur de 83 pouces?

R11. *Oui, parce qu'il doit pouvoir atteindre le camion. Consultez les dimensions sur les plans. La hauteur du camion, à partir du sol, est de 4 pieds, et il y a 2 pieds 11 pouces entre le sol et le bas du chariot-élévateur, donc un total de 83 pouces.*

Q13. Que devons-nous faire si nous trouvons des pieux sous la dalle; est-ce qu'ils doivent être enlevés, laissés ou feront-ils l'objet d'une décision plus tard?

R13. *Ils doivent être enlevés. Voir la demande de différenciation des prix pour l'enlèvement des pieux au FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION, puisque le nombre exact de pieux est inconnu.*

SUPPRIMER : FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION en entier.

INSÉRER : FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION aux pages 3 et 4 de cette modification.



FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION (SA)

SA01 IDENTIFICATION DU PROJET

Les travaux prévus en vertu de ce contrat comprennent, sans toutefois y être limités Remise en état de l'aire de la plate-forme de chargement, y compris l'installatin d'une plate-forme élévatrice et d'un système de chauffage des dalles. Le projet comprend des travaux d'électricité, de mécanique, de génie structural et préliminaires, comme décrit dans les spécifications et le dessin.

SA02 NOM COMMERCIAL ET ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE

Nom: _____

Adresse: _____

Téléphone: _____

Télécopieur: _____

NEA : _____

Courriel: _____

SA03 OFFRE

A) Enchère

Le soumissionnaire offre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada d'exécuter les travaux du projet mentionné ci-dessus, conformément aux documents de soumission pour le montant total de la soumission de

_____ \$ excluant la TPS/TVH.
(exprimé en chiffres)

B) Enlèvement de pieux, prix établi séparément (nombre évalué à 6).*

_____ \$/chacun x 6 = _____ \$, TPS et TVH en sus
(montant exprimé en chiffres)

TOTAL (A + B): _____ \$ TPS et TVH en sus

Les offres seront évaluées en fonction de la soumission totale la plus basse.

*Au besoin, une autorisation de modification sera apportée afin d'augmenter ou de diminuer la valeur du contrat, lorsque le chargé de projet de la GRC saura le nombre exact de pieux.



SA04 PÉRIODE DE VALIDITÉ DES SOUMISSIONS

La soumission ne peut être retirée pour une période de 60 jours suivant la date de clôture de l'invitation.

SA05 ACCEPTATION ET CONTRAT

À l'acceptation de l'offre de l'entrepreneur par le Canada, un contrat exécutoire est formé entre le Canada et l'entrepreneur. Les documents constituant le contrat sont ceux mentionnés aux Documents du contrat.

SA06 DURÉE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux dans les 20 semaines à partir de l'avis de l'acceptation de l'offre.

SA07 GARANTIE DE SOUMISSION

Le soumissionnaire joint à sa soumission une garantie de soumission conformément à l'IG08 - Exigences relatives à la garantie de soumission de la R2710T - Instructions générales - Services de construction - Exigences relatives à la garantie de soumission

SA08 SIGNATURE

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du soumissionnaire (Tapés ou lettres moulées)

Signature

Date