



Agence Parcs Canada
111, rue Water Est
Cornwall, ON
K6H 6S3

QUESTIONS ET RÉPONSES N° 3

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
111, rue Water Est
Cornwall, ON
K6H 6S3

Title-Sujet Remplacement de réservoirs à carburant et de pompes– Cheticamp N-É		Date 27 avril 2015
Solicitation No. - No. de l'invitation 10142042	Amendment No. – No modif.	
GETS Reference No. – No de reference de SEAG N/A		
Solicitation Closes L'invitation prend fin – at – à 14 h on – le 30 avril 2015	Time Zone Fuseau horaire - Eastern Standard Time (EST)	
F.O.B. - F.A.B.		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Céline Morin (celine.morin@pc.gc.ca)		
Telephone No. - No de téléphone 613-938-5940	Fax No. – No de FAX:	
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: Cheticamp Compound Cape Breton Highlands National Park 16649 Cabot Trail Cheticamp NS B0E 1H0		
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur		
Telephone No. - N° de téléphone : Facsimile No. - N° de télécopieur :		
Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur		
_____ Name/Nom		_____ Title/Titre
_____ Signature		_____ Date

QUESTIONS ET RÉPONSES N° 3

LES QUESTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ POSÉES PAR DES SOUMISSIONNAIRES ÉVENTUELS. LES RÉPONSES VOUS SONT FOURNIES CI-DESSOUS À TITRE D'INFORMATION.

Q 1 Veuillez expliquer à quoi réfère la note ci-dessous.

La note ci-dessous, qui se trouve dans le coin supérieur droit du dessin M1, réfère à la fourniture et à l'installation de deux poteaux et de plaques fixées au socle de béton dans le but d'entreposer et de contenir un éventuel tambour faisant partie d'un équipement de lutte contre les déversements. Cet équipement comprendrait un tambour typique de 205 L muni d'un barrage de confinement, un textile absorbant, etc.) Nous n'avons pas l'équipement de lutte contre les déversements comme tel, mais avons prévu une zone où maintenir le tambour en place à l'aide de sangles.

“Two (2) 50mm X 50mm X 1500mm steel posts with 150mm X 150mm base plate secured to containment platform. Provide straps for securement of containment boom weatherproof storage drums. Provide corrosion resistant paint and primer to match fuel storage tank requirements.”