



Agence Parcs Canada
111 rue Water Est
Cornwall ON K6H 6S3

AMENDMENT no. 6

MODIFICATION no 6

The Référenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Contract remain the same

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités du contrat demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
111 rue Water Est
Cornwall ON K6H 6S3

Title-Sujet Remplacement de réservoirs à carburant et de pompes - Cheticamp		Date 28 avril 2015
Solicitation No. - No. de l'invitation 10142042	Amendment No. - No modif. 006	
GETS Référence No. - No de Référence de SEAG N/A		
Solicitation Closes L'invitation prend fin – RÉVISÉ at – à 14 h on – le 30 avril 2015	Time Zone Fuseau horaire - Heure avancée de l'Est (HAE)	
F.O.B. - F.A.B.		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Céline Morin (celine.morin@pc.gc.ca)		
Telephone No. - No de téléphone 613-938-5940	Fax No. - No de FAX:	
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: Cheticamp Compound Cape Breton Highlands National Park 16649 Cabot Trail Cheticamp N-É B0E 1H0		
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur		
Telephone No. - N° de téléphone : Facsimile No. - N° de télécopieur :		
Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur		
Name/Nom		Title/Titre
Signature		Date

EN RÉPONSE À LA QUESTION SUIVANTE :

Parcs Canada exige une garantie à long terme prolongée. La période normale est d'une année. Les fournisseurs d'équipement ne fourniront pas une garantie de plus d'un an. Il est injuste que vous vous attendiez à ce qu'un entrepreneur fournisse une garantie d'une durée plus longue que celle honorée par les manufacturiers des produits. Étant donné l'emplacement isolé du lieu, répondre à un appel au titre de la garantie coûterait extrêmement cher.

LA PRÉSENTE MODIFICATION A POUR BUT LA MISE EN ŒUVRE DE CE QUI SUIT :

Changer la garantie de deux (2) ans à une garantie typique d'un (1) an. Cette information se trouve dans la Note 26 sur le dessin M2 et à l'alinéa 22 de la Section 1.1 Scope of Work dans la section 01 10 10 – General Requirements du devis.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DE L'IS DEMEURENT LES MÊMES.