



TENDER AMENDMENT

RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300
Calgary, AB T2P 3M3
Bid Fax: (403) 292-4475

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

Issuing Office:

Parks Canada Agency
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300
Calgary, AB T2P 3M3

MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300,
Calgary, AB T2P 3M3
N° de télécopieur pour soumissions : (403) 292-4475

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300
Calgary (AB) T2P 3M3

Title:
Snowsheds Lighting Feeder Cable Replacement – Glacier National Park

Sujet :
Remplacement de câbles d'alimentation de système d'éclairage de paravalanches - parc national des Glaciers

Solicitation No.: / N° de l'invitation :
5P420-15-5049/A

Amendment No.: / N° de modification de l'invitation :
001

Date:
April 29, 2015
Date :
29 avril 2015

GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG :
PW-15-00681086

Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :

At:
02:00 PM

On:
May 12, 2015

Time Zone:
Mountain Daylight Time (MST)

À :
14h00

Le :
12 mai 2015

Fuseau horaire :
Heure avancée des Rocheuses (HNR)

Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à :
Nicole Levesque-Welch

Telephone No.: / N° de téléphone :
(403) 292-4691

Fax No.: / N° de télécopieur :
(403) 292-4475

Email Address: / Courriel :
nicole.levesque-welch@pc.gc.ca

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur

Address - Adresse

**Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur**

Title - Titre

Signature

Date



This amendment is being raised to make an administrative correction to line item #3 under the Lump Sum Table, Annex "A" and to incorporate the following information into solicitation 5P420-15-5049/A:

1. Under page 11 and 12, Annex "A, Price Form:

DELETE: In its entirety

REPLACE WITH: (see following page)

All other terms and conditions remain the same.



ANNEX A PRICE FORM

- 1) The prices per unit shall govern in establishing the Total Extended Amount. Any arithmetical errors in this Appendix will be corrected by Canada.
- 2) Canada may reject the bid if any of the prices submitted do not reasonably reflect the cost of performing the part of the work to which that price applies.

LUMP SUM TABLE

Note: Bidders are reminded that it is their responsibility to include in their bid all work as described in the drawings and specifications. Pricing for work not accounted for in the Unit Price Table including but not limited to Mobilization, De-Mobilization, etc. is to be included in the Lump Sum Table.

Item No.	Specification Reference	Class of Labour, Plant or Material	Unit of Measurement	Estimated Quantity	Estimated Total Price GST/HST extra
1	01 25 20	Mobilization / De-mobilization	Lump Sum	1	\$ _____
2	01 35 00.06	Traffic Accommodation	Lump Sum	1	\$ _____
3	01 21 00	Prime Cost Sum	Lump Sum	1	\$100,000.00
4	01 14 00	General Requirements	Lump Sum	1	\$ _____
	30 91 00	a) Coordination and maintenance of power supply to existing lighting	Lump Sum	1	\$ _____
	30 90 00	b) Telus coordination	Lump Sum	1	\$ _____
	30 92 00	c) Electrical System Testing and Commissioning	Lump Sum	1	\$ _____
		d) Finalization documentation	Lump Sum	1	\$ _____
TOTAL LUMP SUM AMOUNT Transfer amount to subparagraph 1) (a) of BA03					\$ _____



UNIT PRICE TABLE

The Unit Price Table designates the Work to which a Unit Price Arrangement applies and the Lump Sum Amount designates Work to which a Lump Sum Arrangement applies.

- (a) The Price per Unit and the Estimated Total Price must be entered for each item listed.
- (b) Work included in each item is as described in the referenced specification section.

Item No.	Specification Reference	Class of Labour, Plant or Material	Unit of Measurement	Estimated Quantity	Price per Unit GST/HST extra	Estimated Total Price GST/HST extra
1	26 05 02	Feeder Cable				
		a) Supply and install high voltage stress cones	Each	3	\$ _____	\$ _____
		b) Supply and install Type 832 BC Hydro standard concrete junction boxes	Each	11	\$ _____	\$ _____
		c) Supply and install MMCD concrete vault	Each	1	\$ _____	\$ _____
		d) Trenching and backfill including materials	m	3,000	\$ _____	\$ _____
		e) Supply and install 3x75mm, 1x50mm RPVC and 1x41mm HDPE conduit	m	3,000	\$ _____	\$ _____
		f) Supply and install 25 kV 1/0 Al. URD concentric neutral cable	m	3,150	\$ _____	\$ _____
		g) Supply and install 3/0 duct bank grounding cable	m	3,000	\$ _____	\$ _____
		h) Supply and install 48F, SM fibre optic cable	m	3,300	\$ _____	\$ _____
		i) Supply, install and test fibre patch panel	Each	2	\$ _____	\$ _____
j) Splice high voltage cable	Each	2	\$ _____	\$ _____		
TOTAL UNIT PRICE AMOUNT					\$ _____	
Transfer amount to subparagraph 1) (b) of BA03						

TOTAL BID PRICE: \$
Excluding Applicable Taxes

Note: Bidders are reminded that it is their responsibility to include in their bid all work as described in the drawings and specifications.



Cette modification a été créée pour faire une correction administrative à l'article n° 3 sous le tableau des prix forfaitaires, Annexe « A » et pour incorporer l'information suivante sous l'invitation 5P420-15-5049/A :

1. Sous la page 12 et 13, Formulaire d'établissement des prix:

EFFACER: En entier

REEMPLACER AVEC: (voir la page ci-jointe)

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés



ANNEXE A FORMULAIRE D'ÉTABLISSEMENT DES PRIX

- 1) Les prix par unité régiront l'établissement du montant total calculé. Toute erreur de calcul dans la présente annexe sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter toute soumission si l'un ou plusieurs des prix soumis ne reflètent pas raisonnablement le coût de l'exécution de la partie des travaux auxquels ce prix s'applique.

Remarque : Les soumissionnaires doivent se rappeler que c'est leur responsabilité d'inclure dans leur offre tous les travaux décrits dans les plans et devis. Le prix des travaux qui ne figurent pas dans le tableau des prix unitaires, notamment l'installation et la désinstallation, etc., sera inscrit dans le tableau des prix forfaitaires et reporté au montant de soumission total.

TABLEAU DES PRIX FORFAITAIRES

Num. d'art.	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix estimatif total, TPS/TVH en sus
1	01 25 20	Mobilisation et démobilisation	Montant forfaitaire	1	_____ \$
2	01 35 00.06	Gestion de la circulation	Montant forfaitaire	1	_____ \$
3	01 21 00	Coûts principaux	Montant forfaitaire	1	100 000.00 \$
4	01 14 00	Besoins généraux e) Coordination et entretien de l'alimentation électrique du système d'éclairage en place	Lump Sum	1	\$ _____
	30 91 00	f) Coordination avec Telus	Lump Sum	1	\$ _____
	30 90 00	g) Mise à l'essai et mise en service du système électrique	Lump Sum	1	\$ _____
	30 92 00	h) Documentation d'achèvement	Lump Sum	1	\$ _____
MONTANT FORFAITAIRE TOTAL					_____ \$
Reporter le montant à l'alinéa 1)a) de SA03					



TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Num. d'art	Renvoi au devis	Classification de la main-d'œuvre, des installations ou des matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire, TPS/TVH en sus	Prix estimatif total, TPS/TVH en sus
1	26 05 02	Câble d'alimentation				
		k) Fournir et installer des cônes de contrainte haute tension	Each	3	\$ _____	\$ _____
		l) Fournir et installer des boîtes de jonction normalisées de BC Hydro de type 832	Each	11	\$ _____	\$ _____
		m) Fournir et installer une chambre de transformateurs en béton conforme aux documents principaux de construction de la municipalité (MMCD)	Each	1	\$ _____	\$ _____
		n) Creuser des tranchées et effectuer des travaux de remblayage, ce qui comprend les matériaux	m	3,000	\$ _____	\$ _____
		o) Fournir et installer des conduits en PVC rigide (3 x 75 mm, 1 x 50 mm) et un conduit en PEHD (1 x 41 mm)	m	3,000	\$ _____	\$ _____
		p) Fournir et installer un câble de DRS à neutre concentrique de 25 kV 1/0 Al.	m	3,150	\$ _____	\$ _____
		q) Fournir et installer un câble de mise à la terre de massif de conduits 3/0	m	3,000	\$ _____	\$ _____
		r) Fournir et installer un câble de fibre optique monomode à 48 fibres	m	3,300	\$ _____	\$ _____
		s) Fournir, installer et mettre à l'essai un tableau de connexion de fibres	Each	2	\$ _____	\$ _____
t) Procéder à l'épissure d'un câble haute tension	Each	2	\$ _____	\$ _____		
TOTAL DES PRIX UNITAIRES						
Reporter le montant à l'alinéa 1)b) de SA03						\$ _____

PRIX TOTAL DE LA SOUMISSION
(Taxes applicables en sus)

\$

Remarque : Les soumissionnaires doivent se rappeler qu'il leur incombe d'inclure dans leur offre tous les travaux décrits dans les plans et devis.