

Liste d'extincteurs pour entretien printemps 2015 /list of Fire extinguisher spring 2015

The list is for bid purpose for Fire extinguisher/ la liste est pour fin de soumission pour les extincteurs

12 ans hydrostatique pour extincteur ABC (8 fois)/ 12 years hydrostatic test on Fire extinguisher ABC(8X)

- B7 pas d'inspection
- CS 2002
- C12 2004
- E0 2002
- E6 2002
- E13 pas d'inspection
- E17 08/2002
- E20 pas d'inspection

Entretien 6 ans pour extincteur ABC (13 fois) :/maintenace 6 year for Fire extinguisher ABC (13X)

- C1S 2009
- C16 2009
- D2 05/2010
- E27 05/2010
- E28 05/2010
- E29 05/2010
- E30 05/2010
- F6 05/2010
- G3 11/2009
- S3 04/2010
- S4 04/2010
- SS 04/2010
- Sippy 1 2010

5 ans hydrostatique pour extincteur CO2 (12 fois)/ 5 years hydrostatic test on Fire extinguisher CO2 (12X) :

- AS 05/2010
- D9 05/2010
- G10 02/2011
- G15 05/2010
- G23 05/2010
- G24 05/2010
- FS 05/2010
- FIO 05/2010
- S2 04/2010
- S6 02/2011
- SS 04/2010
- Sp38 11/2010

Remplissage ou bris (4 fois) : filling or broken

- ES En-dessous du poids minimum
- G7 Brisé et en-dessous du poids minimum
- SP34 En-dessous du poids minimum
- SP37 Boyau fendu

Système d'extinction de CO2 fixe : / fix extinguishing co2 system

- Aucune inspection hydro requise. / no hydrostatic testing required