



# QUESTIONS ET RÉPONSES No.1 QUESTIONS AND ANSWERS

<b>Dossier No – File No</b> <b>5P300-15-5033</b>
<b>Date limite au plus tard - Closing Date on or before</b> <b>Wednesday, June 3, 2015</b> <b>at 2 o'clock</b>
<b>Date d'émission – Date of issue</b> <b>May 12, 2015</b>

<b>Projet - Project</b>  <b>Store Building – Structural Stabilization – Sault Ste Marie Canal</b> <b>National Historic Site of Canada</b>
--

**OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION – THE PURPOSE OF THIS AMENDMENT IS TO GIVE EFFECT TO THE FOLLOWING**

**Q1:** Is it the Standard 12 months/1 Year from the date of Substantial Completion?

**A1:** Warranty is specified as 1 year for general construction in specification 01 78 00 Closeout Submittals section 1.8.7.2.5 and extended to 2 years for masonry work as specified in 04 05 00 Common Work Results for Masonry section 1.9. This would apply to all Division 4 masonry work.

**TOUTES LES AUTRES CONDITIONS INCLUSES DANS LES INSTRUCTIONS DE TRAVAIL DEMEURENT LES MÊMES / ALL OTHER CONDITIONS INCLUDED IN THE WORK INSTRUCTIONS REMAIN THE SAME.**

Par la présente nous reconnaissons avoir reçu la version modifiée des instructions et nous attestons avoir modifié notre soumission en conséquence.

We hereby acknowledge receipt of the amendment instructions and confirm that provisions therefore have been made in our tender.

**Pour être prise en considération, toute soumission devra être accompagnée d'un exemplaire signé de la présente modification.** Si votre soumission a déjà été envoyée, veuillez signer et envoyer cette modification par télécopieur/courriel avec toutes révisions faites à votre prix de soumission, à nos bureaux avant la date limite. Télécopieur: 418-648-5392

**Signed copy of this amendment must accompany each tender in order that the tender be considered.** If your submission has already been sent, please sign and send this amendment by fax / email with any revisions made to your bid price, at our office before the deadline. Fax: 418-648-5392.

Signé - Signed	Titre - Title	Date
Société - Company		