

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet PIERRE RADISSON - REFRIGERATION	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3019-14N719/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client F3019-14N719	Date 2015-05-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCL-037-16394	
File No. - N° de dossier QCL-4-37316 (037)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-05-29	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Woods, Michael	Buyer Id - Id de l'acheteur qcl037
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2715 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

F3019-14N719/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F3019-14N719

Amd. No. - N° de la modif.

004

File No. - N° du dossier

QCL-4-37316

Buyer ID - Id de l'acheteur

qc1037

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

See next pages.

Solicitation No – N° de l'invitation
F3019-14N719/A
Client Ref No. – N° de réf. du client
F3019-14N719

Amd. No. – N° de la modif.
004
File No. – N° du dossier
QCL-4-37316

Buyer ID – id de l'acheteur
qcl 037

Please amend the above mentioned bidding solicitation with the changes below:

At TABLE OF CONTENTS

Delete:

4.3 Public Bid Opening

Please amend the above mentioned bidding solicitation with the changes below in relation to the questions and comments in suspense.

Questions and Answers:

Question 7:

Technical specifications point 3.1 specifies that the new systems shall have a 100% redundancy with a unit that acts as a standby for the other unit. There shall be a complete redundancy with power and controls. There must be a minimum of two chiller units per cold room. Does this apply to the evaporators in the cold rooms?

Answer 7:

In order to get a 100% redundancy, the contractor shall supply a minimum of two unit coolers for every cold room.

All other clauses and conditions from the bidding solicitation remain the same.