

REMARQUE	DATE	SIGNATURE
Extincteur #106 : à faire entretenir par une compagnie car la cartouche de CO2 ne visse pas bien. La bague filetée où visse la cartouche est mobile et empêche le vissage complet de la cartouche de CO2.	18/02/2014	Paul Lefebvre
Extincteurs # 95 et # 96: Hydrostatique passé date.	19/02/2014	Paul Lefebvre
Extincteur # 94 (barge bâbord): Rack très rouillé.	19/02/2014	Paul Lefebvre
Extincteur # 103: Dû pour un hydrostatique en mai 2014. Sa maintenance 6 ans était due pour janvier 2014 et son poids est en dessous de son poids minimum (poids actuel: 8.46lbs ; poids min: 9 lbs)	19/02/2014	Paul Lefebvre
Extincteur # 92: sous son poids minimum ; poids actuel: 2.97 lbs ; poids min: 3.25 lbs	19/02/2014	Paul Lefebvre
Extincteur # 74: Pression sous la normale à surveiller.	19/02/2014	Paul Lefebvre
Extincteur # 91 (zodiac 733): poignée tordue	19/02/2014	Paul Lefebvre
Extincteur # 90 (zodiac 733): L'indicateur de pression est légèrement tordu et peut donc donner une mauvaise lecture de pression et la poignée est tordue.	19/02/2014	Paul Lefebvre
Extincteur # 88: Pression légèrement élevée.	19/02/2014	Paul Lefebvre
Extincteur # 78: lousse dans son support	19/02/2014	Paul Lefebvre
Extincteur # 66: Étiquette arrachée, poids à surveiller.	19/02/2015	Paul Lefebvre
Extincteur # 65: Extrêmement sale et magané.	19/02/2016	Paul Lefebvre
Extincteur # 63: Poids sous son minimum; à surveiller.	19/02/2017	Paul Lefebvre
Extincteur # 54: Pression à surveiller.	19/02/2018	Paul Lefebvre
Extincteur # 53: lousse dans son rack.	19/02/2019	Paul Lefebvre
Extincteur # 39: surveiller le poids de la cartouche.	19/02/2020	Paul Lefebvre
Extincteur # 7: sous son poids minimum.	19/02/2021	Paul Lefebvre
Extincteur #3 Support difficile à ouvrir.	19/02/2021	Paul Lefebvre