



au

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS Á:

Agence Parcs Canada
635, 8^e Avenue S.-O., bureau 1300
Calgary (Alberta) T2P3M3
Télécopieur : 403-292-4475

INVITATION TO TENDER

APPEL D'OFFRES

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada
 Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
 Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
Bureau 1300
635, 8^e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P3M3

Title-Sujet Installation d'éclairage DEL dans un paravalanche Parc national des Glaciers		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P420-15-5064/A	Date: 21 mai 2015	
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-15-00682098	Amendment No. - N° de la modif. 001	
Solicitation Closes:		
at - á 14 h	on - le 28 mai 2015	Time Zone - Fuseau horaire MDT - HAR
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/>	Destination: <input checked="" type="checkbox"/>	Other-Autre: <input type="checkbox"/>
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Nathaniel Pahl		
Telephone No. - No de téléphone (403) 292-4572	Fax No. - No de FAX: (403) 292-4475	
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein - Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

Vendor/Firm Name	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de telephone:	_____
Facsimile No. - N° de télécopieur:	_____
Signature	Date

Modification 001

La présente modification vise à répondre aux questions d'un soumissionnaire potentiel.

- Q1.** Dans les spécifications, référence 26 59 19, sections 2.5.4 et 2.5.10.1; veuillez décrire le type d'unité et le comportement des commandes de la cellule photoélectrique.
- A1.** L'entrepreneur doit concevoir un système de commande de l'éclairage du tunnel, qui fait fonctionner les luminaires en mode diurne ou nocturne en fonction des données de contrôle fournies par une cellule photoélectrique et une horloge astronomique internes. La cellule photoélectrique fournit un élément de contrôle supplémentaire, en plus de l'heure de la journée.
- Q2.** Dans les spécifications, référence 26 59 19, section 2.5.1.4; veuillez décrire en détails le type possible de communication entre les contrôleurs d'éclairage de paravalanche adjacents et décrire toute exigence particulière ayant trait au commutateur Ethernet situé dans l'armoire de commande de l'éclairage.
- A2.** Le système qui gère les communications entre le paravalanche et la cour d'entretien fera l'objet d'une mise en œuvre ultérieure. L'entrepreneur doit fournir un commutateur industriel Ethernet qui se branche au câble de fibre optique.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.