

Date : 19 mai 2015

Projet : Service Correctionnel Canada / Correctionnel service Canada – Ajout de clôtures intérieures- Adding interior fences

Numéro de référence : 131-19914-00

---

**ADDENDA #1 – ADDENDUM #1**

1. La largeur des portes coulissantes et des portes doubles est augmentée à 11'6" (3,5 mètres), voir plan AM-03 – The width of the sliding doors and the double-leaf doors is increased to 11'6" (3,5 meters), see drawing AM-03.
2. Un dégagement de 1,2m est nécessaire au bas de l'escalier de la clôture 4b, voir plan AM-02 – A 1,2m clearance is required at the foot of the staircase of the fence 4b, see drawing AM-02

---

Jean Beauchesne, ingénieur