

CRITÈRE DE CONCEPTION (SALLE DES SERVEURS)

TYPE DE RISQUE:	ORDINAIRE, TYPE 1
DENSITÉ:	0.15 GPM/Pi²
SURFACE D'APPLICATION:	SALLE ENTIÈRE
GICLEUR:	155°F; K-5.6

CRITÈRE DE CONCEPTION (ZONE A, D, E, F ET G)

TYPE DE RISQUE:	LÉGER
DENSITÉ:	0.10 GPM/Pi²
SURFACE D'APPLICATION:	SALLE ENTIÈRE 857 Pi²
GICLEUR:	155°F; K-5.6

NOTES ÉLECTRIQUES

(À ÊTRE EXECUTÉ PAR L'ENTREPRENEUR EN PROTECTION INCENDIE)

1. LE CABLE UTILISÉ EST DU CABLE PLFA-FPL FIRECYCLE

2. LES TUYAUX UTILISÉS SONT DE TYPE "EMT" 3/4"ø AVEC DES RACCORDS EN ACIER MALÉABLE.

3. LES DÉTECTEURS D'INCENDIE NE DOIVENT PAS ETRE MONTÉS DANS UNE CIRCULATION D'AIR DIRECTE ,NI À MOINS DE 1'-6" DE TOUT CONDUIT D'APPROVISIONNEMENT D'AIR OU DE TOUT CONDUIT D'ÉVACUATION D'AIR.



Service Correctionnel Canada / Correctional Service Canada

Administration régionale du Québec / Quebec Regional Headquarters

Canada

Signature numérique de Marc Bachkongi
DN : c=CA, o=CENTRE DE CERTIFICATION DU QUEBEC, ou=ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC, ou=INGENIEUR, serialNumber=111751, cn=Marc Bachkongi
Date : 2015.01.28 16:11:51 -05'00'

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

1	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	28/01/14
révisions / revisions		date

A no. du détail / *detail no.*
B no.de la feuille-où détail exigé / *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille-où détaillé / *sheet no. – where detailed*

Projet / *Project*

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA

246 Montée Gagnon, SADP

CONFORMITÉ DES SYSTÈMES GICLEURS AUTOMATIQUES
AUTOMATIC SPRINKLERS SYSTEMS UPGRADE

Dessin / *Drawing*

MÉCANIQUE
MECHANICAL

EXTRAITS DU SOUS-SOL
ZONES A ET B - CONSTRUCTION

BASEMENT EXTRACTS
ZONES A AND B - CONSTRUCTION

Conçu par / *Designed by*	Marc Bachkongi, Ing.
Date	28 janvier 2014
Dessiné par / *Drawn by*	José Pouliot, technicien
Date	28 janvier 2014
Approuvé par / *Approved by*	Marc Bachkongi, Ing.
Date	28 janvier 2014
Soumission / *Tender*	Émis pour appel d'offres
Gestionnaire de projet TPSGC / *PWGSC Project Manager*	
No de projet / *Project number*	
No de projet / *Project number*	550-2-343-3927
TPSGC / PWGSC / Client / *Client*	
Nom du fichier / *File name*	550_2_343_3927-M03-GIC-CON
No de classement / *File no*	
No de plan ou dessin / *File name*	M3
No feuille / *Sheet no*	M3/7