



150, rue de Vimy / 150, Vimy Street
Sherbrooke, QC J1J 3M7, CANADA
t: +1.819.562.3871 • www.exp.com

Addenda # 3 / Addendum # 3

Propriétaire / Owner : Établissement Archambault / *Archambault Institution*
Sainte-Anne-des-Plaines, Québec

Projet / Project: Réaménagement et agrandissement du Centre Régional de Santé Mentale (CRSM) /
Redevelopment and extension of the Regional Mental Health Center (RMHC)

Dossier n° : DRU-00219252/TPSGC : R.064010.800/SCC : 550-2-341-3812
File No.

Objet / Object : Addenda # 3 / *Addendum # 3* – MÉCANIQUE / MECHANICAL N° **ADD3-M02**

Date / Date : 29 mai 2015 – *May 29, 2015*

Veillez accuser réception de cet addenda en l'inscrivant à la formule de soumission, à défaut de quoi votre soumission peut être rejetée. / *Please acknowledge receipt of this addendum by listing it on the tender form; omission may be cause for rejection.*

Cet addenda est constitué de 2 pages / *This addendum is comprised of 2 pages.*

Cet addenda fait partie intégrante du document de soumission et le modifie de la façon suivante / *This addendum is an integral part of the tender document and modifies it as follows:*

MÉCANIQUE / MECHANICAL

Dessin M406 / *Drawing M406*

Pour les produits ECH-1, SRP-2 et SP-1 identifiés par la marque « Armstrong », les produits de marque « Spirax-Sarco » équivalents seront acceptés. L'équivalence devra être démontrée selon les clauses du devis. / *For products ECH-1, SRP-2 and SP-1 identified by "Armstrong", equivalent products by "Spirax-Sarco" will be accepted. The equivalence must be demonstrated in accordance with the terms of the specifications.*

Addenda / Addendum # 3 – ADD3-M02

Établissement Archambault / Archambault Institution
Projet/Project : DRU-00219252/TPSGC : R.064010.800/SCC : 550-2-341-3812
29 mai 2015, May 29, 2015

Pour le produit SS-1 identifié par la marque « Conbraco », le produit de marque « Spirax-Sarco » équivalent sera accepté. L'équivalence devra être démontrée selon les clauses du devis. / *For products SS-1 identified by "Conbraco", equivalent products by "Spirax-Sarco" will be accepted. The equivalence must be demonstrated in accordance with the terms of the specifications.*

Mario Fortin, ing./Eng.
OIQ : 037608

p.j./Enclosed: N/A