

DÉTAIL D'ÉPAULEMENT (POUR LES ÉPAULEMENTS S-1, S-2 ET S-3 SUR LE QUAI 301)

1 / E4 ÉCHELLE 1:10

ÉCHELLE : 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm



PLAN DE L'ÉPAULEMENT ET POTEAU QUAI 301

2 / E4 ÉCHELLE 1:50

ÉCHELLE : 1:50

0m 1m 2m 3m 4m 5m



NOUVELLE TRAPPE D'ACCÈS POUR LES POTEAUX DE LUMINAIRES L6, L7, L8 ET L9

3 / E4 ÉCHELLE P.É.

ÉCHELLE : P.É.



DÉTAIL DE NOUVEAU POTEAU DE BOIS TYPIQUE (BOULONNÉ AU QUAI) POTEAU D'ÉCLAIRAGE L10, L11 ET L12

4 / E4 ÉCHELLE P.É.

ÉCHELLE : P.É.

TABLEAU:A 16KAIC

ARRIVÉE DE COURANT : 120/240 VOLTS, 1 PHASE ET 3 FILS
ARTÈRES : 200 AMPÈRES, 200 AMPÈRES, 2P, DISJONCTEUR PRINCIPAL
NOMBRE DE CIRCUITS : 26 CIRCUITS

DESCRIPTION	WATTAGE A	WATTAGE B	#	AMP.	CIRCUIT		AMP.	#	WATTAGE A	WATTAGE B	DESCRIPTION
				P	DISJ.		DISJ.	P			
NOMBRE DWL POTEAU L6	4020		2	50	1	a 2	15	1	400		POTEAU D'ÉCLAIRAGE 86 – ÉCLAIRAGE BALCONNIER
		4800			3	b 4	15	1		960	POTEAU D'ÉCLAIRAGE 87 – PLEIN ÉCLAIRAGE
					5	a 6	20	1	480		POTEAU D'ÉCLAIRAGE 86 – PRISE 81 GFI
					7	b 8	20	1		320	POTEAU D'ÉCLAIRAGE 86 – PRISE 82 GFI
GFI VENTILATEUR D'ÉVACUATION	1440		1	15	9	a 10	15	1	200		EB-1 – PRISE B3 GFI
CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE		200	1	15	11	b 12	15	1		320	EB-1 – PRISE B2 GFI
ESPACE					13	a 14	20	1	200		EB-1 – PRISE B13 GFI
ESPACE					15	b 16	20	1		100	HORODATEUR EB-1 ÉCLAIRAGE
ESPACE					17	a 18	50	2	4000		ENG
ESPACE					19	b 20				4000	
					21	a 22	20	1	1920		POTEAU D'ÉCLAIRAGE 87 – PRISE 81 GFI
					23	b 24	20	1		1920	POTEAU D'ÉCLAIRAGE 87 – PRISE 83 GFI
					25	a 26	15	1	400		POTEAU D'ÉCLAIRAGE 87 – ÉCLAIRAGE BALCONNIER
					27	b 28	15	1		960	POTEAU D'ÉCLAIRAGE 87 – PLEIN ÉCLAIRAGE
CHARGES DE PHASE ET (OU) PHASE :	6240	5200							8560	9540	
CHARGE TOTALE :	20940										
CHARGE TOTALE DES PHASES	14600	14140									
+/- 5%	13781	13394									
COURANT (A), SOUS 240 VOLTS :	121										

(GFI) - DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE
(+) - DISJONCTEUR DE BLOCAGE

TABLEAU:B 16KAIC

ARRIVÉE DE COURANT : 120/240 VOLTS, 1 PHASE ET 3 FILS
ARTÈRES : 200 AMPÈRES, 200 AMPÈRES, 2P, DISJONCTEUR PRINCIPAL
NOMBRE DE CIRCUITS : 42 CIRCUITS

DESCRIPTION	WATTAGE A	WATTAGE B	#	AMP.	CIRCUIT		AMP.	#	WATTAGE A	WATTAGE B	DESCRIPTION
				P	DISJ.		DISJ.	P			
GFI PRISE DE COURANT 81	1920		1		30	1 a 2	30	1			ESPACE GFI
GFI PRISE DE COURANT 83		1920	1		30	3 b 4	30	1			ESPACE GFI
GFI PRISE DE COURANT 85	1920		1		30	5 a 6	30	1			ESPACE GFI
GFI PRISE DE COURANT 84		1920	1		30	7 b 8	30	1			ESPACE GFI
DWL	4800		2	50		9 a 10	50	1			ESPACE
DWL	4800					11 b 12	15	1	480		POTEAU D'ÉCLAIRAGE L6 – ÉCLAIRAGE BALCONNIER
DWL	4800		3	50		13 a 14	15	1		960	POTEAU D'ÉCLAIRAGE L6 – PLEIN ÉCLAIRAGE
DWL		4800				15 b 16	15	1	480		POTEAU D'ÉCLAIRAGE L8 – ÉCLAIRAGE BALCONNIER
						17 a 18		1		960	POTEAU D'ÉCLAIRAGE L8 – PLEIN ÉCLAIRAGE
						19 b 20					
						21 a 22					
						23 b 24					
						25 a 26					
						27 b 28					
						29 a 30					
						31 b 32					
						33 a 34					
						35 b 36					
						37 a 38					
						39 b 40					
CHARGES DE PHASE ET (OU) PHASE :	13440	13440							840	1920	
CHARGE TOTALE :	39760										
CHARGE TOTALE DES PHASES	14400	15360									
+/- 5%	14172	15434									
COURANT (A), SOUS 240 VOLTS :	124										

(GFI) - DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE
(+) - DISJONCTEUR DE BLOCAGE

PANNEAU:C 16KAIC

ARRIVÉE DE COURANT : 120/240 VOLTS, 1 PHASE ET 3 FILS
ARTÈRES: 125 A, 100 A, 2 PÔLES, DISJONCTEUR PRINCIPAL
NOMBRE DE CIRCUITS : 46 CIRCUITS

DESCRIPTION	WATTAGE A	WATTAGE B	#	AMP.	CIRCUIT		AMP.	#	WATTAGE A	WATTAGE B	DESCRIPTION
				P	DISJ.		DISJ.	P			
POTEAU D'ÉCLAIRAGE L10 – ÉCLAIRAGE BALCONNIER	480		1		15	1 a 2		20	1	1920	PRISE 87 GFI
POTEAU D'ÉCLAIRAGE L10 – PLEIN ÉCLAIRAGE		960	1		15	3 b 4		20	1		1920 PRISE 88 GFI
POTEAU D'ÉCLAIRAGE L11 – ÉCLAIRAGE BALCONNIER	480		1		15	5 a 6		30	1	1920	PRISE 89 GFI
POTEAU D'ÉCLAIRAGE L11 – PLEIN ÉCLAIRAGE		960	1		15	7 b 8		30	1		1920 PRISE 810 GFI
POTEAU D'ÉCLAIRAGE L13 – ÉCLAIRAGE BALCONNIER	480		1		15	9 a 10		20	1	1920	PRISE 811 GFI
POTEAU D'ÉCLAIRAGE L13 – PLEIN ÉCLAIRAGE		960	1		15	11 b 12		30	1		1920 PRISE 813 GFI
						13 a 14		30	1		ESPACE GFI
						15 b 16		30	1		ESPACE GFI
						17 a 18		30	1		ESPACE GFI
						19 b 20		20	1		ESPACE GFI
						21 a 22					
						23 b 24					
						25 a 26					
						27 b 28					
						29 a 30					
						31 b 32					
						33 a 34					
						35 b 36					
						37 a 38					
						39 b 40					
CHARGES DE PHASE ET (OU) PHASE :	1440	2880							3760	5760	
CHARGE TOTALE :	13840										
CHARGE TOTALE DES PHASES	7200	8640									
+/- 5%	7543	9214									
COURANT (A), SOUS 240 VOLTS :	66										

(GFI) - DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE
(+) - DISJONCTEUR DE BLOCAGE

PANNEAU:PA 16KAIC

ARRIVÉE DE COURANT :347/600 VOLTS, 3 PHASES ET 4 FILS
ARTÈRES: 225A
NOMBRE DE CIRCUITS : 42 CIRCUITS

DESCRIPTION	WATTAGE A	WATTAGE B	WATTAGE C	# P	CIRCUIT DISJ.		DISJ.	# P	WATTAGE A	WATTAGE B	WATTAGE C	DESCRIPTION
TABLE	16608					1 a	2	100	8280			PANNEAU 'A'
			16608	3	60	3 b	4	2		6340		
		16608				5 c	6	100			7200	PANNEAU 'C'
						7 a	8	3	8640			
						9 b	10	100		14880		PANNEAU 'B'
						11 c	12	2			14880	
						13 a	14					
						15 b	16					
						17 c	18					
						19 a	20					
						21 b	22					
						23 c	24					
						25 a	26					
						27 b	28					
						29 c	30					
						31 a	32					
						33 b	34					
						35 c	36					
						37 a	38					
						39 b	40					
						41 c	42					
CHARGES DE PHASE ET (OU) PHASE :	16608	16608	16608						16920	21220	22080	
CHARGE TOTALE :	160244											
CHARGE TOTALE DES PHASES	37928	37928	38668									
+/- 5%	36935	36935										
COURANT (A), SOUS 600 VOLTS :	156											

(#) - NOUVEAU NUMÉRO DE LOCAL
(GFI) - DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE
(+) - DISJONCTEUR DE BLOCAGE

NOMENCLATURES DES TABLEAUX POUR L'EMBOÎTEMENT DE SERVICE ES-1

5 / E4 ÉCHELLE P.É.

ÉCHELLE : P.É.



DÉTAIL DE MONTAGE DES NOUVELLES PRISES POUR LES POTEAUX À LUMINAIRE L6, L7, L8 AND L9

6 / E4 ÉCHELLE P.É.

ÉCHELLE : P.É.

Public Works and Government Services Canada / Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada

electrical consultant

RSEI

Electrical Consulting Engineers
564 Prospect St, Fredericton, NB Canada E3B 9M3 • 506.451.0005

rsmith@rsei.nb.ca

North / Nord

Stamp / Etampe

REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER — Ralph A. Smith — PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

revisions	description	date
3	MODERNISATION ÉLECTRIQUE DU QUAI 403	2015. 03.31
2	TELS QUE CONSTRUITS	2014. 12.19
1	FOURNI POUR L'APPEL D'OFFRES	2013. 10.18

project / projet

RECONSTRUCTION DE LA STRUCTURE 403 QUAI PUBLIC MISCOU

NOUVEAU–BRUNSWICK

drawing / dessin

NOUVEAUX TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ – QUAIS 301, 403, 404, 406 PANNEAUX, POTEAUX ET ÉPAULEMENTS

designed	RALPH SMITH, P.ENG	conçu
date	2013.10.18	
drawn	JODI PARKER	dessiné
date	2013.10.18	
approved	RALPH SMITH, P.ENG	approuvé
date	2013.10.18	
Tender		Soumission
PWGSC Project Manager		Administrateur de projets TPSGC

project number / no. du projet: R.073265.001

drawing no. / no. du dessin: E4 de E6

1218

PWGSC B1 (2004)

E-DRM/GDD-E: 508635 Version 1