



MODIFICATION DE SOUMISSION No.1 AMENDMENT TO TENDER

Dossier No – File No

5P300-15-5066/A

Projet - Project

Rénovation et réaménagement du casse-croûte – Parc national de la Mauricie

Date limite au plus tard -
Closing Date on or before
Vendredi 12 juin 2015 à 2h00

Date d'émission – Date of issue
2 juin 2015

OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION – THE PURPOSE OF THIS AMENDMENT IS TO GIVE EFFECT TO THE FOLLOWING

LA DATE DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS A ÉTÉ CHANGÉ POUR LE VENDREDI 12 JUIN 2015 À 2 HEURES

Cet addenda no.1 inclut les précisions, informations additionnelles en **architecture**.

- 1.1 Généralités
1. Les documents de soumission sont complétés par le présent addenda. Les précisions, corrections et modifications inscrites aux présentes ont préséance sur toutes les instructions émises précédemment.
 2. Le présent addenda fait partie intégrante des documents d'appel d'offres et des documents contractuels. L'entrepreneur général devra en tenir compte dans sa soumission.
 3. Le présent addenda s'incorpore aux documents contractuels, en fonction desquels il doit être interprété et avec lesquels il doit être coordonné. Le coût de tout ce qui y est mentionné s'ajoute ou se soustrait au prix du contrat. Les révisions qui suivent remplacent l'information contenue dans les dessins et le devis, dans la mesure indiquée, et s'y incorporent. Les soumissionnaires doivent accuser réception de cet addenda en indiquant le numéro et la date dans leur soumission, faute de quoi, celle-ci pourrait être rejetée.
- 1.2 Page de dessins 08 de 13
Tableau des portes
1. Remplacer le groupe de quincaillerie 01 de la porte 100-A par le groupe 02.
 2. Remplacer le groupe de quincaillerie 02 de la porte 101-B par le groupe 01.
- 1.3 Spécifications des verres
Détail mur rideau
1. Les verres des murs rideaux devront tous être de type trempé. Le verre extérieur sera thermos avec un verre 6mm+ low-E +6mm. Le verre intérieur devra être de 6mm insérée dans une moulure à vitrage simple de 2,7mmx12,7mm.
 2. Prévoir des fenêtres dont le verre pourra être facilement démantelé pour l'entretien.

- 1.4 Sécurité du chantier 1. L'entrepreneur sera responsable de sécuriser le chantier en laissant libre accès aux salles de toilettes. Les lieux sont accessibles au public en tout temps.
- 1.5 Emplacement du compresseur 1. L'emplacement du compresseur sera validé au chantier avec le propriétaire. La grandeur de la dalle de béton devra respecter les normes du fabricant du modèle de compresseur choisi par l'entrepreneur général.
- 1.6 Tableau des portes 1. La porte d'entrée principale 100-A sera en bois tel que spécifié dans le tableau des portes.
2. Prévoir des verres thermos 6mm + low-E + 6mm trempé pour toutes les fenêtres des portes.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS INCLUSES DANS LES INSTRUCTIONS DE TRAVAIL DEMEURENT LES MÊMES / ALL OTHER CONDITIONS INCLUDED IN THE WORK INSTRUCTIONS REMAIN THE SAME.

Par la présente nous reconnaissons avoir reçu la version modifiée des instructions et nous attestons avoir modifié notre soumission en conséquence.

We hereby acknowledge receipt of the amendment instructions and confirm that provisions therefore have been made in our tender.

Pour être prise en considération, toute soumission devra être accompagnée d'un exemplaire signé de la présente modification. Si votre soumission a déjà été envoyée, veuillez signer et envoyer cette modification par télécopieur/courriel avec toutes révisions faites à votre prix de soumission, à nos bureaux avant la date limite. Télécopieur: 418-648-5392

Signed copy of this amendment must accompany each tender in order that the tender be considered. If your submission has already been sent, please sign and send this amendment by fax / email with any revisions made to your bid price, at our office before the deadline. Fax: 418-648-5392.

Signé - Signed	Titre - Title	Date
Société - Company		