


 Public Works and
Government Services Canada



NOTES CLÉS :

- ① POMPE À CHALEUR, VANNES DE RÉGULATION ET ROBINETS D'ARRÊT À MANÈGES, AVEC NOUVELLE TUYAUTÉRIE ET NOUVEAU CONDUIT D'AIR SELON LES INDICATIONS.
- ② NOUVELLE POMPE À CHALEUR AVEC NOUV. VANNE DE RÉGULATION, ROBINETS D'ARRÊT, TUYAUTÉRIE ET CONDUITS D'AIR SELON LES INDICATIONS.
- ③ LA POMPE À CHALEUR DOIT FONCTIONNER POUR MAINTENIR LE POINT DE CONSIGNÉ MOYEN DU CAPTEUR D'AMBIANCE.
- ④ PROLONGER LA TUYAUTÉRIE ET LE CÂBLAGE DE COMMANDE SELON LES BESOINS POUR LA POMPE À CHALEUR DÉPLACÉE.




0	ÉMIS POUR SOUMISSION	05/12 2015
revisions		date
project		project

OFFICE NATIONAL DU FILM
AMÉNAGEMENT
IGC MONCTON
1045, RUE MAIN
MONCTON (N.-B.)

drawing dessin

**MÉCANIQUE
CVCA
PLAN D'ÉTAGE**

designed	MCP	conçu
date	Nov. 25, 2014	
drawn	PSA	dessiné
date	Nov. 25, 2014	
approved		approuvé

date		
Tender		Soumission
PWGSC Project Manager	Administrateur de projets	TPSGC
project number	no. du projet	
R.064333.001		
drawing no.	no. du dessin	

drawing no.	no. du dessin
M2.1	