

1 / M305 ÉDIFICE PRINCIPAL –ÉTAGE INFÉRIEUR
NOUVEAUX TRAVAUX –EAU RÉFRIGÉRÉE/DE CHAUFAGE
ÉCHELLE 1:100



2 / M305 ÉDIFICE PRINCIPAL –REZ–DE–CHAUSSÉE
NOUVEAUX TRAVAUX –EAU RÉFRIGÉRÉE/DE CHAUFFAGE
ÉCHELLE 1:100

NOTES DU DESSIN :

1. FOURNIR ET INSTALLER LES NOUVEAUX HUMIDIFICATEURS. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LA DIVISION 26. RÉUTILISER LES RACCORDEMENTS DES TUYAUTERIES D'EAU D'APPOINT, D'ÉVACUATION DES CONDENSATS ET DE VAPEUR EXISTANTS POUR LES NOUVEAUX HUMIDIFICATEURS. L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉVOIR UN NOUVEAU ROBINET D'ARRÊT SUR LA TUYAUTERIE D'EAU D'APPOINT.
2. LE CAPTEUR DE VARIATION DE PRESSION EST FOURNI PAR LA DIVISION 25 ET INSTALLÉ PAR LA DIVISION 23. LE MONTER SUR LE MUR ET ACHEMINER DES CANALISATIONS EN CUIVRE POUR LE CAPTEUR.

Publics Works and Government Services Canada
Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada

Canada

1960 Chemin Robertson, Bureau 100
Ottawa (Ontario) K2H 589
(613) 596-6454
(613) 596-3346-Télécopieur
www.bpa.ca

_bpa

mécanique | électricité | efficacité énergétique | télécommunications



KEY PLAN PAS À L'ÉCHELLE
PLAN-REPÈRE

PROJECT NORTH NORD DU PROJET

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
D.A. LANDSBERG
2015-05-14
PROVINCE OF ONTARIO

révisions	description	date
2	SOUMISSION	2015-04-15
1	ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 100 % - SOUMISSION	2015-01-30

A detail no. no° du détail
B location drawing no. no° du dessin de localisation
C drawing no. no° du dessin

project projet

REMPLACEMNET DU REFROIDISSEUR AU CENTRE DE FORMATION DE TANSPORTS CANADA (ÉDIFICE O-276)

drawing dessin

ÉDIFICE PRINCIPAL
ÉTAGE INFÉRIEUR ET REZ-DE-CHAUSSÉE

EAU RÉFRIGÉRÉE/DE CHAUFFAGE NOUVEAUX TRAVAUX

Designed By	CARL MUIR	Conçu par
Date	2014-08-21	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	CARL MUIR	Dessiné par
Date	2014-08-21	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	DAVID LANDSBERG	Examiné par
Date	2014-09-10	(yyyy/mm/dd)
Approved By	DAVID LANDSBERG	Approuvé par
Date	2014-09-10	(yyyy/mm/dd)
Tender	2015-01-30	Soumission
Project Manager	K. DUNN	Administrateur de projet
Project no.		No° du projet

R.060139.002

Drawing no. No° du dessin

M305