

1 / M301 ÉDIFICE HYDRAULIQUE – DÉMOLITION – EAU RÉFRIGÉRÉE
ÉCHELLE 1:50

NOTES GÉNÉRALES :

1. IL Y A DE LA MACHINERIE BRUYANTE QUI FONCTIONNE SANS ARRÊT DANS L'ÉDIFICE HYDRAULIQUE. PRENDRE LES MESURES DE PRÉCAUTION NÉCESSAIRES ET PROTÉGER LE MATÉRIEL EN TOUT TEMPS.

NOTES DU DESSIN :

1. CONSERVER LA TUYAUTERIE SOUTERRAINE 80Φ CGLY-S ET 80Φ CGLY-R SE RENDANT À L'ÉDIFICE PRINCIPAL.
2. EMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS DE LA TUYAUTERIE VERTICALE 80Φ CGLY-S/R, JUSQU'AUX RACCORDS SOUTERRAINS DE L'ÉDIFICE PRINCIPAL. L'INTERCONNEXION DU REFROIDISSEUR TEMPORAIRE DOIT SE FAIRE ICI, SELON LES INDICATIONS SUR LES AUTRES DESSINS.
3. MATÉRIEL EXISTANT SITUÉ ENTRE LES POUTRELLES DE TOITURE.

Publics Works and Government Services Canada
Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada

Canada

1960 Chemin Robertson, Bureau 100
Ottawa (Ontario) K2H 589
(613) 596-6454
(613) 596-3346-Télécopieur
www.bpa.ca

_bpa

mécanique | électricité | efficacité énergétique | télécommunications



KEY PLAN PAS À L'ÉCHELLE
PLAN-REPÈRE

PROJECT NORTH NORD DU PROJET

4	SOUMISSION	2015-04-15
3	ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 100 % - SOUMISSION	2015-01-30
2	ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 99 %	2014-10-23
1	ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 66 %	2014-09-09
révisions	**description**	**date**

A detail no. / no° du détail
B location drawing no. / no° du dessin de localisation
C drawing no. / no° du dessin

project / projet

REMPLACEMNET DU REFROIDISSEUR
AU CENTRE DE FORMATION
DE TANSPORTS CANADA
(ÉDIFICE O-276)

drawing / dessin

ÉDIFICE HYDRAULIQUE
REZ-DE-CHAUSSÉE
EAU RÉFRIGÉRÉE

DÉMOLITION

Designed By	CARL MUIR	Conçu par
Date	2014-08-21	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	CARL MUIR	Dessiné par
Date	2014-08-21	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	DAVID LANDSBERG	Examiné par
Date	2014-09-10	(yyyy/mm/dd)
Approved By	DAVID LANDSBERG	Approuvé par
Date	2014-09-10	(yyyy/mm/dd)
Tender	2015-01-30	Soumission
Project Manager	K. DUNN	Administrateur de projet
Project no.	R.060139.002	No° du projet
Drawing no.	M301	No° du dessin

C

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm