


1 M101 DÉTAIL ISOMÉTRIQUE DE LA TUYAUTERIE DU REFROIDISSEUR À SEC (PAS À L'ÉCHELLE)

NOTES DU DESSIN :

1. VANNES DE RÉGULATION FOURNIES PAR L'ENTREPRENEUR CHARGÉ DES DISPOSITIFS DE COMMANDE/RÉGULATION ET INSTALLÉES PAR L'ENTREPRENEUR EN MÉCANIQUE.
2. RACCORD POUR TUYAU SOUPLE À L'AVALOIR POUR EAU GLYCOLÉE.
3. CE RACCORD DOIT ÊTRE SITUÉ À AU MOINS 1800 mm AU-DESSUS DU RACCORD EN T.




2 M101 DÉTAIL DU RACCORDEMENT TYPE DU REFROIDISSEUR DE LIQUIDE (PAS À L'ÉCHELLE)

NOTES DU DESSIN :

1. ACIER DE CONSTRUCTION.
2. LES PIEDS DU REFROIDISSEUR DE LIQUIDE DOIVENT ÊTRE BOULONNÉS À LA POUTRE EN W PAR L'ENTREPRENEUR EN MÉCANIQUE.
3. LES SUSPENSIONS DOIVENT ÊTRE ASSUJETTIES À LA POUTRE PAR L'ENTREPRENEUR EN MÉCANIQUE AU MOYEN D'UN COLLIER FILETÉ OU D'UNE AUTRE MÉTHODE N'IMPLIQUANT PAS LE PERÇAGE DE LA POUTRE NI LA PRATIQUE DE SOUDURES.

C

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm

Publics Works and Government Services Canada
Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada

Canada

1960 Chemin Robertson, Bureau 100
Ottawa (Ontario) K2H 5B9
(613) 596-6454
(613) 596-3346-Télécopieur
www.bpa.ca

_bpa

mécanique | électricité | efficacité énergétique | télécommunications



KEY PLAN PAS À L'ÉCHELLE
PLAN-REPÈRE

PROJECT NORTH NORD DU PROJET

| révisions | description | date |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 4 | SOUMISSION | 2015-04-15 |
| 3 | ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 100 % - SOUMISSION | 2015-01-30 |
| 2 | ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 99 % | 2014-10-23 |
| 1 | ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 66 % | 2014-09-09 |

A detail no. no° du détail
B location drawing no. no° du dessin de localisation
C drawing no. no° du dessin

project projet

REMPLACEMNET DU REFROIDISSEUR AU CENTRE DE FORMATION DE TANSPORTS CANADA (ÉDIFICE O-276)

drawing dessin

MÉCANIQUE
DÉTAILS

| | | |
|---|---|---|
| Designed By | CARL MUIR | Conçu par |
| Date | 2014-08-21 | (yyyy/mm/dd) |
| Drawn By | CARL MUIR | Dessiné par |
| Date | 2014-08-21 | (yyyy/mm/dd) |
| Reviewed By | DAVID LANDSBERG | Examiné par |
| Date | 2014-09-10 | (yyyy/mm/dd) |
| Approved By | DAVID LANDSBERG | Approuvé par |
| Date | 2014-09-10 | (yyyy/mm/dd) |
| Tender | 2015-01-30 | Soumission |
| Project Manager | K. DUNN | Administrateur de projet |

Project no. No° du projet
R.060139.002

Drawing no. No° du dessin
M101