



1. TOUT LE MATÉRIEL ET LES CONDUITS D'AIR NEUFS DOIVENT ÊTRE AMÉNAGÉS AVEC DES CONTREVENTEMENTS SISMIQUES SELON LES EXIGENCES DU CODE DU BÂTIMENT DE L'ONTARIO (OBC).

- 1 DÉMONTER L'APPAREIL EN TOITURE EXISTANT AINSI QUE LE REBORD DE TOIT ET LES ACCESSOIRES.
- 2 FOURNIR ET INSTALLER LES NOUVEAUX APPAREILS EN TOITURE AINSI QUE LES REBORDS DE TOIT ET LES ACCESSOIRES REQUIS. COORDONNER LES TRAVAUX D'INSTALLATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA MEMBRANE AVEC LES AUTRES DIVISIONS.
- 3 DÉMONTER L'ISOLANT ET LE REVÊTEMENT DE FINITION DES CONDUITS D'AIR EXTÉRIEURS EXISTANTS.
- 4 FOURNIR ET INSTALLER UN ISOLANT ET UN REVÊTEMENT DE FINITION NEUFS SUR LES CONDUITS D'AIR EXTÉRIEURS EXISTANTS.

M503