

1 / M309 ÉTAPE 3 – DÉMOLITION
PAS À L'ÉCHELLE

NOTES GÉNÉRALES :

1. IL Y A DE LA MACHINERIE BRUYANTE QUI FONCTIONNE SANS ARRÊT DANS L'ÉDIFICE HYDRAULIQUE. PRENDRE LES MESURES DE PRÉCAUTION NÉCESSAIRES ET PROTÉGER LE MATÉRIEL EN TOUT TEMPS.
2. EXAMINER AVEC SOIN LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PAR ÉTAPES PRESCRITES À LA DIVISION 1. LES INTERRUPTIONS IMPRÉVUES DU RÉSEAU D'EAU RÉFRIGÉRÉE OU DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS L'ÉDIFICE HYDRAULIQUE SONT INTERDITES.

NOTES DU DESSIN :

1. LES TRAVAUX DE DÉMOLITION PRÉVUS À L'ÉTAPE 3 DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS LORSQUE L'ÉDIFICE HYDRAULIQUE EST EN EXPLOITATION :
   - TOUS LES TRAVAUX DE DÉMOLITION, SELON LES INDICATIONS.
   - AVANT DE METTRE HORS TENSION LES VENTILATEURS D'EXTRACTION EN TOITURE EXISTANTS POUR PERMETTRE LEUR DÉMOLITION AINSI QUE LA DÉMOLITION DES REGISTRES ET PRISES D'AIR CONNEXES, LES NOUVEAUX VENTILO-CONVECTEURS AC-01 ET AC-02 DEVANT SERVIR AU REFROIDISSEMENT DE L'ÉDIFICE HYDRAULIQUE DOIVENT ÊTRE EN PLACE (AU MOINS TEMPORAIREMENT), BRANCHÉS ET MIS EN MARCHE POUR ASSURER LE REFROIDISSEMENT. LE DÉPLACEMENT DES APPAREILS AC-01 ET AC-02 EST POSSIBLE SANS INTERROMPRE L'EXPLOITATION DE L'ÉDIFICE HYDRAULIQUE AFIN DE POUVOIR EXÉCUTER LES TRAVAUX DE DÉMOLITION PRÉVUS AU COURS DE CETTE ÉTAPE (AINSI QUE CEUX DE L'ÉTAPE 4), TANT QU'UN DES DEUX NOUVEAUX VENTILO-CONVECTEURS FONCTIONNE SANS ARRÊT.

C
0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm

Publics Works and Government Services Canada
Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada
Canada
1960 Chemin Robertson, Bureau 100
Ottawa (Ontario) K2H 589
(613) 596-6454
(613) 596-3346-Télécopieur
www.bpa.ca
_bpa
mécanique | électricité | efficacité énergétique | télécommunications



KEY PLAN PAS À L'ÉCHELLE
PLAN-REPÈRE
PROJECT NORTH NORD DU PROJET

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
D.A. LANDSBERG
2015-05-14
PROVINCE OF ONTARIO

révisions	description	date
4	SOUMISSION	2015-04-15
3	ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 100 % - SOUMISSION	2015-01-30
2	ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 99 %	2014-10-23
1	ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 66 %	2014-09-09

A detail no. no° du détail
B location drawing no. no° du dessin de localisation
C drawing no. no° du dessin

project projet

REMPLACEMNET DU REFROIDISSEUR AU CENTRE DE FORMATION DE TANSPORTS CANADA (ÉDIFICE O-276)

drawing dessin

ÉTAPE 3
DÉMOLITION

Designed By	CARL MUIR	Conçu par
Date	2014-08-21	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	CARL MUIR	Dessiné par
Date	2014-08-21	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	DAVID LANDSBERG	Examiné par
Date	2014-09-10	(yyyy/mm/dd)
Approved By	DAVID LANDSBERG	Approuvé par
Date	2014-09-10	(yyyy/mm/dd)
Tender	2015-01-30	Soumission
Project Manager	K. DUNN	Administrateur de projet

Project no. No° du projet
R.060139.002

Drawing no. No° du dessin
M309