



M304

1 DÉMONTER LES HUMIDIFICATEURS EXISTANTS. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LA DIVISION 26. RÉUTILISER LES RACCORDEMENTS DES TUYAUTERIES D'EAU D'APPOINT, D'ÉVACUATION DES CONDENSATS ET DE VAPEUR EXISTANTS POUR LES NOUVEAUX HUMIDIFICATEURS.

