

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 405**  
**Saint John**  
**New Brunswick**  
**E2L 2B9**

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

## Comments - Commentaires

Veillez adresser toute demande de renseignements par écrit à l'attention de l'autorité contractante, Darlene Reay, soit par télécopieur ou par courriel à : [darlene.reay@tpsgc.gc.ca](mailto:darlene.reay@tpsgc.gc.ca).

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Public Works Government Services Canada- Bid  
Receiving / Réception des soumissions  
189 Prince William Street  
Room 405  
Saint John  
New Bruns  
E2L 2B9

|   |   |
|---|---|
| <b>Title - Sujet</b><br>Wharf Reconstruction 403  |   |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b><br>EC015-160018/A  | <b>Amendment No. - N° modif.</b><br>003   |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client</b><br>R.073265.001   | <b>Date</b><br>2015-06-23   |
| <b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b><br>PW-\$PWB-021-3631  |   |
| <b>File No. - N° de dossier</b><br>PWB-5-38017 (021)  | <b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>  |
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b><br><b>at - à 02:00 PM</b><br><b>on - le 2015-06-25</b>  | <b>Time Zone</b><br><b>Fuseau horaire</b><br>Atlantic Daylight Saving<br>Time ADT |
| <b>F.O.B. - F.A.B.</b>  |   |
| <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/> |   |
| <b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b><br>Reay, Darlene  | <b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b><br>pwb021                                      |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br>(902) 566-7518 ( )  | <b>FAX No. - N° de FAX</b><br>(506) 636-4376                                      |
| <b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b><br><b>Destination - des biens, services et construction:</b>                           |   |

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

|  |  |
|--|--|
| <b>Delivery Required - Livraison exigée</b>  | <b>Delivery Offered - Livraison proposée</b> |
| <b>Vendor/Firm Name and Address</b><br><b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>   |  |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br><b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>   |  |
| <b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b><br><b>(type or print)</b><br><b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b><br><b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b> |  |
| <b>Signature</b>   | <b>Date</b>                                  |

---

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

### Questions

Q1-1 On Note 32, drawing E2 of E6 , asking wire #6 for receptacle 20 amp and # 8 for receptacle 50 amp. Maybe the # 6 is for the 50 amp receptacle and the # 8 is for the 20 amp receptacle.

R1-1 In note 32 on Drawing E2 of E6 the 4#6 wires for the receptacles is correct due to voltage drop . The 3 #8 wires for the 50A ,2P receptacle should be changed to 3#4 as per the power riser on Detail 2 on drawing E3 for BW2 on circuit A-18,22 due to voltage drop . Also on Detail 3 on drawing E5 , the wire size for BW2 should be 3#4.

### Clarification

1. Asphalt cutting and repairs to include the cost of grinding surface layer min 450 mm wide strip, both sides if applicable, so to feather surface asphalt into existing asphalt.