

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Public Works Government Services Canada- Bid  
Receiving / Réception des soumissions  
189 Prince William Street  
Room 405  
Saint John  
New Brunswick  
E2L 2B9

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

Veuillez adresser toute demande de renseignements par écrit à l'attention de l'autorité contractante, Darlene Reay, soit par télécopieur ou par courriel à: darlene.reay@tpsgc.gc.ca.

### Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works Government Services Canada- Bid  
Receiving / Réception des soumissions  
189 Prince William Street  
Room 405  
Saint John  
New Bruns  
E2L 2B9

<b>Title - Sujet</b> Wharf Reconstruction 403	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EC015-160018/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.073265.001	<b>Date</b> 2015-06-23
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWB-021-3631	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWB-5-38017 (021)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-06-25</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b>	
<b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Reay, Darlene	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwb021
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (902) 566-7518 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 636-4376
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant.  
L'addenda fera partie des documents de contrat.

## Questions

Q1-1 Sur la note 32, dessin de E2 E6, demande fil n ° 6 pour prise 20 ampères et # 8 pour les emballages 50 ampères. Peut-être le n ° 6 est pour l'ampli réceptacle 50 et le n ° 8 est pour le réceptacle de 20 ampères?

R1-1 Dans la note 32, Dessin E2 E6, les 4 # 6 fils pour les réceptacles est correcte en raison de la chute de tension. Les 3 # 8 fils pour le 50A, 2P réceptacle devraient être changé des changements à 3 # 4 selon la colonne montante d'alimentation du sur Détail 2 sur dessin l'élaboration E3 pour BW2 sur le circuit A-18,22 en raison de la chute de tension. Aussi En outre, sur Détail 3, du dessin sur l'élaboration E5, la taille de fil pour BW2 devrait être de 3 # 4.

## Clarification

1. L'asphalte et de coupe pour y inclure le coût des réparations de la couche de surface de broyage min 450 mm de large bande, les deux côtés s'il y a lieu, afin d'adoucir la surface en asphalte asphalte existant.