

**DEMOLITION ÉCLAIRAGE ET SERVICES - PLAN PARTIEL REZ-DE-CHAUSSÉE**  
**LIGHTING AND SERVICES DEMOLITION - GROUND FLOOR PARTIAL PLAN**

ÉCHELLE/SCALE: 1:50

**ÉCLAIRAGE ET COMMANDE / LIGHTING AND COMMAND**

SE RÉFÉRER À LA LISTE DES LUMINAIRES POUR DESCRIPTION DES APPAREILS.  
 REFER TO THE LIST OF LIGHTING FIXTURE FOR DESCRIPTIONS.

**FA** APPAREIL D'ÉCLAIRAGE AU PLAFOND, (TYPE FA) RACCORDÉ SUR LE PANNEAU "B" cct#15, COMMANDÉ PAR COMMUTATEUR "a"  
 LIGHTING FIXTURE ON CEILING, (TYPE FA) CONNECTED TO PANEL "B" cct#15, ORDERED BY SWITCH "a"

**B15a** APPAREIL D'ÉCLAIRAGE FLUORESCENT EN SURFACE OU SUSPENDU (SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES LUMINAIRES)  
 LIGHTING FLUORESCENT FIXTURE SURFACE OR SUSPENDED (REFER TO THE LIST OF LIGHTING FIXTURE)

**FA** APPAREIL D'ÉCLAIRAGE FLUORESCENT ENCASTRÉ  
 RECESSED LIGHTING FLUORESCENT FIXTURE

**△** TÊTE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS À DISTANCE (SIMPLE OU DOUBLE)  
 REMOTE HEAD EMERGENCY LIGHTING FIXTURE (SIMPLE OR DOUBLE)

**□** ACCUMULATEUR D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS, C/A SUPPORT OU TABLETTE APPROPRIÉ ET CORDON POUR BRANCHEMENT 120V (PRÉVOIR PRISE SIMPLE 15A-125V À PROXIMITÉ)  
 BATTERY FOR EMERGENCY LIGHTING, C/W SUPPORT OR TABLET AND PROPER CONNECTION CORD 120V (PREPARE SINGLE OUTLET 15A-125V NEAR)

**⊕** DÉTECTEUR D'OCCUPATION 180° MULTI-TECHNOLOGIE AU PLAFOND  
 OCCUPANCY SENSOR 180° MULTI-TECH CEILING

**\$** INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE 15A-125V  
 SINGLE POLE SWITCH 15A-125V

**PRISES DE COURANT ET DISPOSITIFS RECEPTACLE AND WIRING DEVICE**

**⊕** PRISE DE COURANT DOUBLE 15A-125V  
 DOUBLE 15A-125V RECEPTACLE

**⊕** PRISE DE COURANT DOUBLE 15A-125V AVEC DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE DÉFAUT À LA TERRE  
 DOUBLE 15A-125V RECEPTACLE WITH GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER PROTECTION

**⊙** RACCORD DIRECT  
 DIRECT CONNECTION

**AVERTISSEUR INCENDIE / FIRE ALARM**

**(F)** CLOCHE D'AVERTISSEUR INCENDIE 6"φ.(150mm)  
 FIRE ALARM BELL

**(F)** DÉTECTEUR THERMIQUE 135°F/57°C FIXE  
 HEAT DETECTOR 135°F/57°C


**MOTEUR ET COMMANDE / MOTOR AND COMMAND**

**⊕** MOTEUR MONOPHASE (NOTE 2)  
 SINGLE PHASE MOTOR (NOTE 2)

**DM** DÉMARREUR MANUEL  
 MANUEL STARTER

**30** SECTIONNEUR (30A)  
 SAFETY SWITCH (30A)

**▶** VARIATEUR DE VITESSE  
 SPEED SELECTOR



**CONSTRUCTION ÉCLAIRAGE ET SERVICES - PLAN PARTIEL REZ-DE-CHAUSSÉE**  
**LIGHTING AND SERVICES CONSTRUCTION - GROUND FLOOR PARTIAL PLAN**

ÉCHELLE/SCALE: 1:50

**CHAUFFAGE / HEATING**

**⊕** THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE TENSION SECTEUR  
 ELECTRONIC THERMOSTAT TENSION SECTOR

LES THERMOSTATS INSTALLÉS DANS DES AIRES PUBLIQUES SERONT MUNIS D'UN GARDE-PROTECTEUR VERROUILLABLE  
 THERMOSTATS INSTALLED IN PUBLIC AREAS WILL BE EQUIPPED WITH A GUARD PROTECTOR LOCKING

**⊕** SÉCHOIR À MAINS (DESSOUS À 40"(1016mm))  
 HAND DRYER (BELOW AT 40"(1016mm))

**⊕** CONVECTEUR EN SURFACE (C/A THERMOSTAT INTÉGRÉ)  
 HEATER SURFACE (C/W INTEGRATED THERMOSTAT)

**⊕** SERPENTIN ÉLECTRIQUE (NOTE 2)  
 ELECTRIC COIL (NOTE 2)

**EXEMPLE**

**A1** CIRCUIT #12-PANNEAU 'A'  
 CIRCUIT #12-PANEL 'A'

**2.4** TYPE D'APPAREIL (SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES APPAREILS DE CHAUFFAGE POUR MODÈLE, TENSION, ETC.)  
 FIXTURE TYPE (REFER TO THE LIST OF THE HEATING FIXTURE FOR MODEL, TENSION, ETC.)

**2.4** CAPACITÉ (kW)  
 CAPACITY (kW)

**SÉCURITÉ ET CONTRÔLE D'ACCÈS**  
**SECURITY AND ACCESS CONTROL**

**OP** OPÉRATEUR AUTOMATIQUE DE PORTE  
 AUTOMATIC DOOR OPERATOR

**⊕** BOUTON PANIQUE TYPE "CHAMPIGNON"  
 PANIC BUTTON TYPE "MUSHROOM"

**ABRÉVIATIONS / ABBREVIATIONS**

**EE** ÉQUIPEMENT À ENLEVER  
 EQUIPMENT TO REMOVE

**ER** ÉQUIPEMENT RELOCALISÉ À SON NOUVEL EMPLACEMENT  
 EQUIPMENT RELOCATED TO IT'S NEW LOCATION

**EC** ÉQUIPEMENT À CONSERVER  
 EQUIPMENT TO KEEP

**C/A** COMPLET AVEC  
 COMPLETE WITH

**EAR** ÉQUIPEMENT À RELOCALISER  
 EQUIPMENT TO RELOCATE

**HAUTEURS DE MONTAGE / MOUNTING HEIGHT**  
 (SAUF INDICATIONS CONTRAIRES)  
 (UNLESS OTHERWISE POSTED)

**PANNEAU ÉLECTRIQUE = DESSUS DU COUVERCLE À 1830mm**  
 ELECTRIC PANEL = TOP AT 1830mm

**INTERRUPTEUR = 1200mm**  
 INTERRUPTOR = 1200mm

**PRISES DE COURANT = 400mm**  
 RECEPTACLE = 400mm

**THERMOSTAT = 1200mm**  
 THERMOSTAT = 1200mm

**PRISES OU TÉL/DATA COMPTOIR = 175mm AU-DESSUS**  
 RECEPTACLE OR TEL/DATA COUNTER = 175mm OVER-IT

**CLOCHE = 2100mm**  
 BELL = 2100mm

**NOTES**

- LES SYMBOLES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT TOUS UTILISÉS SUR LES DESSINS DE CE PROJET.  
 SYMBOLS MAY NOT ALL BE USED ON THIS PROJECT DRAWINGS.
- CES ÉQUIPEMENTS SONT FOURNIS ET INSTALLÉS PAR DES ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS AUTRES QUE L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN, MAIS SONT NÉANMOINS RACCORDÉS PAR CE DERNIER.  
 THESE FACILITIES ARE PROVIDED AND INSTALLED BY SPECIALTY CONTRACTORS ELECTRICAL CONTRACTOR OTHER THAN BUT HOWEVER ARE CONNECTED BY HIM.
- SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES REPRÉSENTÉS EN LIGNES POINTILLÉES SUR LES DESSINS SONT EXISTANTS.  
 UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL REPRESENTED IN ELECTRICAL LINES ON DOTTED DRAWINGS ARE EXISTING.
- LES ÉQUIPEMENTS DESSINÉS EN TRAITS CONTINUS SONT NOUVEAUX.  
 EQUIPMENT DESIGNED IN CONTINUOUS TRAITS ARE NEW.

**NOTES PARTICULIÈRES / PARTICULAR NOTES**

- RACCORDER LES NOUVEAUX LUMINAIRES SUR LE CIRCUIT EXISTANT RÉCUPÉRÉ LORS DE LA DÉMOLITION. CONNECT THE NEW LIGHTS ON EXISTING CIRCUIT RECOVERED DURING THE DEMOLITION.
- RACCORDER LA NOUVELLE PRISE DE COURANT SUR LE CIRCUIT EXISTANT RÉCUPÉRÉ LORS DE LA DÉMOLITION. CONNECT THE NEW PLUG ON EXISTING CIRCUIT RECOVERED DURING THE DEMOLITION.
- RACCORDER LES NOUVEAUX APPAREILS DE CHAUFFAGE SUR LES CIRCUITS EXISTANTS RÉCUPÉRÉS LORS DE LA DÉMOLITION. CONNECT THE NEW HEATER ON EXISTING CIRCUIT RECOVERED DURING THE DEMOLITION.
- RACCORDER LE NOUVEAU DÉTECTEUR THERMIQUE SUR LA BOUCLE DE DÉTECTION EXISTANTE DU SECTEUR. CONNECT THE NEW HEATER DETECTOR ON EXISTING DETECTION LOOP OF THE SECTOR.
- RACCORDER LA NOUVELLE CLOCHE SUR LA BOUCLE DE SIGNALISATION EXISTANTE DU SECTEUR. CONNECT THE NEW BELL ON EXISTING SIGNALIZING LOOP OF THE SECTOR.
- INSTALLER ET RACCORDER AU CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE RÉCUPÉRÉ LORS DE LA DÉMOLITION, DEUX INDICATIONS D'ISSUE (SORTIE/EXIT) AVEC SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE INTÉGRÉ FOURNI PAR TPSGC. INSTALL AND CONNECTED TO THE CIRCUIT LIGHTING THE RECOVERED AT DEMOLITION TWO INDICATION OF ISSUE (SORTIE/EXIT) WITH INTEGRATED SYSTEM EMERGENCY LIGHTING PROVIDED BY PWGSC.
- RACCORDER LE SYSTÈME ECH-1 SUR LE DISJONCTEUR 40A-240V-2P EXISTANT DANS LE PANNEAU PE-1. CONNECT THE ECH-1 SYSTEM ON THE 40A-240V-2P SPARE BREAKER IN THE PE-1 PANEL.
- FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UN NOUVEAU DISJONCTEUR 15A-240V-2P DANS LE PANNEAU PE-2 DE MARQUE G.E., TYPE ANLB2. SUPPLY, INSTALL AND CONNECT A NEW CIRCUIT BREAKER 15A-240V-2P IN PANEL PE-2 MARK G.E., TYPE ANLB2.

**LAFOND CÔTE** ARCHITECTES

35, CÔTE DU PALAIS, QUÉBEC (QUÉBEC) G1R 4H9  
 Tél. 418 . 694 . 9393  
 Fax 418 . 694 . 1213  
 lafondcote@lafondcote.com

**BPR**

4655, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1P 2J7  
 Téléphone : 418 871-8151 Téléphone : 418 871-3414  
 Télécopieur : 418 871-9625

0	POUR APPEL D'OFFRES	2015-06-19
Modification		Date

A. No du détail	A. Detail No
B. Localisation	B. Localisation
C. Sur feuille No	C. On sheet No

CONCEPTION:	DESIGN:
Conçu par:	Designed by:
M. DEMERS, TECHN.	
Dessiné par:	Drawn by:
M. DEMERS, TECHN.	
Vérifié par:	Checked by:
R. DOMPIERRE, ING.	
Chargé de projet:	Project manager by:
R. DOMPIERRE, ING.	

VALIDÉ PAR:	VALIDATED BY:

Gestionnaire de projet:	Project manager:
CLAUDIA GAUDREAU	
Gestionnaire principal de projet:	Project director:
SOPHIE HUOT	
Projet:	Project:

RÉPARATION DES SANITAIRES DES ATELIERS ET DRAINAGES DU SITE - PHASE II

RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU CAP TOURMENTE

REPAIRS OF WORKSHOP WASHROOMS AND SITE DRAINAGE - PHASE II

Titre du dessin:	Drawing title:
------------------	----------------

**ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY**

VUE EN PLAN / PLAN VIEW	
DEMOLITION/CONSTRUCTION	
Date:	Feuille:
JANVIER 2015 / JANUARY 2015	E01
Échelle:	Scale:
INDIQUÉE	AS SHOWN
Ref. Consultant:	Ref. Consultant:
22906A	
No de référence:	Reference no
Ministère:	Ministry:
	R.064816.019