

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**
**Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions**
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
**Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions**
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Wharf Reconstruction-Pigeon Hill,NB	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-160520/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client R.077953.001	Date 2015-07-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-020-3648	
File No. - N° de dossier PWB-5-38035 (020)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-07-15	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Donovan, Janine PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb020
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-5347 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro 1 est soumise et comprend la modification numéro 1 suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Modification numéro 1

1 PROLONGATION

Veillez prendre avis que la date limite de réception des soumissions dû le 9 juillet 2015 est reportée à **14h00 le 15 juillet 2015.**

Solicitation No. - N° de l'invitation
EC015-160520/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwb020

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.077953.001

File No. - N° du dossier
PWB-5-38035

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

2. Électrique

L'ENTREPRENEUR FOURNIRA, INSTALLERA ET COMMISSIONNERA TOUT OUVRAGE ET MATÉRIAUX REQUIS POUR COMPLÉTER LES ADDITIONS SUIVANTES, CHANGEMENTS ET SUPPRESSIONS :

<u>ITEM</u>	<u>REFERENCE</u>	<u>DESCRIPTION</u>
1.	DESSIN E1 DE 4	<p>.1 Les services électriques ont été diminués à 200A.</p> <p>.2 Les récipients extérieurs de 20A et 50A au Panneau A ont été supprimé.</p> <p>.3 Le conduit et la boîte de téléphone ont été supprimés.</p> <p>.4 Un (1) projecteur a été supprimé de chaque lampadaire et la grandeur de fil a été réduite.</p> <p>.5 Les conduits supplémentaire dans le planché de béton ont été supprimé.</p> <p>.6 Le Panneau A est réduit à 225A.</p>
2.	DESSIN E2 DE 4	<p>.1 Shroud S4 ainsi que le Poteau/Shroud P5 ont été inversé sur les coté Est et Ouest du Quai.</p> <p>.2 Shroud S4 ainsi que le Poteau/Shroud P6 ont été inversé sur les coté Est et Ouest du Quai.</p> <p>.3 Spare conduits have been eliminated. Les conduits de réserve ont été éliminés</p> <p>.4 Les conduits et boîtes de téléphone on été éliminé, a l'exception du Trench Detail A-A et G-G</p>

Solicitation No. - N° de l'invitation
EC015-160520/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwb020

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.077953.001

File No. - N° du dossier
PWB-5-38035

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

ITEM	REFERENCE	DESCRIPTION
2.	DESSIN E2 DE 4 (Suite)	.5 La grandeur de fil au luminaire on été réduit.
3.	DESSIN E3 DE 4	.1 Un luminaire/Poteau a été éliminé. .2 Tous les Shrouds ont été modifié .3 Les boites de jonction, les prises et le conduit de téléphone ont été éliminé. .4 Le Trench details on été modifié pour démontré le Spare et le conduit de téléphone éliminé
4.	DESSIN E4 DE 4	.1 Le Panneau A a été réduit à 225A .2 Les calculs de services ont été modifié/réduit.
5.	DESSIN E1 DE E4	.1 Tous les dessins ont été modifié pour démontré les items précédent .2 Les changements dans les items 1 à 4 vont être appliqués au Specifications.