

CRITÈRE DE CONCEPTION (SALLE DES SERVEURS)

TYPE DE RISQUE:	ORDINAIRE, TYPE 1
DENSITÉ:	0.15 GPM/Pi²
SURFACE D'APPLICATION:	SALLE ENTIÈRE
GICLEUR:	155°F; K-5.6

CRITÈRE DE CONCEPTION (ZONE A, D, E, F ET G)

TYPE DE RISQUE:	LÉGER
DENSITÉ:	0.10 GPM/Pi²
SURFACE D'APPLICATION:	SALLE ENTIÈRE 857 Pi²
GICLEUR:	155°F; K-5.6

NOTES ÉLECTRIQUES

(A ÊTRE EXECUTÉ PAR L'ENTREPRENEUR EN PROTECTION INCENDIE)

1. LE CABLE UTILISÉ EST DU CABLE PLFA-FPL FIRECYCLE

2. LES TUYAUX UTILISÉS SONT DE TYPE "EMT" 3/4"ø AVEC DES RACCORDS EN ACIER MALÉABLE.

3. LES DÉTECTEURS D'INCENDIE NE DOIVENT PAS ETRE MONTÉS DANS UNE CIRCULATION D'AIR DIRECTE ,NI À MOINS DE 1'-6" DE TOUT CONDUIT D'APPROVISIONNEMENT D'AIR OU DE TOUT CONDUIT D'ÉVACUATION D'AIR.



PLAN DE SITUATION:



140216-1550-2-343-3927

NOTES:

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

No	DATE:	PAR:	DESCRIPTION:
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3	06/07/15	Y.S.	ADDENDA 2
2	23/01/15	M.B.	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES
1	29/09/14	M.B.	ÉMIS POUR COMMENTAIRES FINAUX
0	04/09/14	M.B.	ÉMIS POUR COMMENTAIRES

CLIENT: **CUSTOMER:**

Service correctionnel Canada
www.csc-scc.gc.ca

No PROJET CLIENT:
550-2-343-3927

SCEAU:

EXPERT-CONSEIL:
Kelvin Emtech
EXPERTS-CONSEILS

DESSINÉ PAR: José Pouliot, Technicien

CONÇU PAR: Marc Bachkongi, Ingénieur

VÉRIFIÉ PAR: Marc Bachkongi, Ingénieur

DATE: 23 janvier 2015

INGÉNIEUR ÉLECTRIQUE / MÉCANIQUE

MEMBRE DE L'ASSOCIATION DES INGÉNIEURS-CONSEILS DU QUÉBEC

Kelvin Emtech
EXPERTS-CONSEILS

4115, rue Ontario Est #200, Mtl. (Qc.), H1V 1J7 t: 514.725.3105 f: 514.725.6600

No DE PROJET: 140216-1

LIEU:
246 Montée Gagnon
SADP, QUÉBEC

No PROJET:
CONFORMITÉ DES SYSTÈMES
GICLEURS AUTOMATIQUES

TITRE DU DESSIN:
SS EXTRAITS DU SOUS-SOL
ZONES A ET B - CONSTRUCTION

No DE DESSIN:		DE:	ÉCHELLE:
140216-1-M3-R3	M3	7	TELLE QU'INDIQUÉE