

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet 135 kV Substation Upgrade	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1700-150694/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client F1700-150694	Date 2015-07-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-005-7532	
File No. - N° de dossier PWY-5-38046 (005)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-07-17	Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Pillay, Sal (PWY)	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy005
Telephone No. - N° de téléphone (604) 775-9386 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DFO - Conuma River Hatchery - Vancouver River, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Addendum No. 3**10 July 2015**

The following changes in the Tender Documents are effective immediately. This addendum will form part of the Tender/Contract Documents

1. ADD

Drawing 32-18-291 Rev.0

2. Refer to the Drawing list on Drawing 32-18-281, **ADD drawing**

32-18-291 – Electrical Alarms for T1 & T2; Schematic, Wiring & Notes

3. Refer to Note 3 on Drawing 32-18-291, and **NOTE the following clarification:**

For the purposes of its Tender, the Contractor shall deem that the buried 78mm and 53mm RPVC conduits mentioned in Note 3 are indicated on Drawing 32-18-289. The existing spare 103mm(not 78mm) conduit from the 600V powerhouse presently ends approximately 5m northwest of the 600V powerhouse, near T1's existing temporary storage pad (shown as 'Transformer Foundation' on drawing 32-18-272).

4. Refer to **Section 01 11 List of Contract Documents – Drawings, Electrical Drawings: **ADD;****

32-18-291 revision 0 Electrical Alarms for T1 & T2, Schematic, Wiring & Notes

5. After Item 1.2.26: **ADD;**

.27 supply and installation of transformer T1 and T2 alarms.

6. After Item 1.13.10.4: **ADD;**

.5 The supply and installation of transformer T1 and T2 alarms, and their testing, commissioning and related will be included in this pay item.

