

Manuel d'Information Générale		EXTINCTEURS PORTATIFS				Modification 2014-10-03	
NO	EMPLACEMENT	TYPE	# SÉRIE	FAB.	Dernier test hydro	Dernière Maintenance sans hydro	Poids minimum
Extincteur ABC poudre voir note							
PONT DE NAVIGATION							
1	Timonerie tribord	Poudre ABC 10 lbs	88798	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
2	Timonerie bâbord	Poudre ABC 10 lbs	91218	2008	2008-10-01	2014-10-01	16lbs 14oz
3	Timonerie centre Tb	CO2 5 lbs	2076	2002	2012-10-01	2012-10-01	12lbs 10oz
4	Timonerie centre bd	ty CO2 5 lbs	187C	1993	2014-10-03	2014-09-03	12lbs 10oz
5	Timonerie escalier central	Poudre ABC 20 lbs	20876	2001	2013-09-01	2013-09-01	32lbs 02oz
PONT DES OFFICIERS							
6	Coursive tribord	Poudre ABC 10 lbs	91187	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
PONT DES EMBARCATIIONS							
7	Coursive tribord	Poudre ABC 10 lbs	90419	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
8	Coursive babord	Poudre ABC 10 lbs	91201	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
9	Salle équipement électro.	CO2 15 lbs	969017C	1993	2014-10-03	2014-09-03	33.5lbs
10	Salle traitement données	CO2 15 lbs	968752C	1993	2014-10-03	2014-09-03	33.5lbs
11	Génératrice d'urgence	Poudre ABC 10 lbs	91188	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
12	Unité d'air conditionné	Poudre ABC 10 lbs	91215	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
13	Atelier hangar hélico (poste Charlie)	Poudre ABC 5 lbs	AY-774167	2012	2012-01-01	2012-01-01	8lbs 20oz
14	Garage hélico intérieur	Poudre BC 20 lbs	ZA270056	2007	2007-10-01	2013-09-01	34lbs 13oz
15	Garage hélico intérieur	Poudre BC 20 lbs	ZA270090	2007	2007-10-01	2013-09-01	34lbs 13oz
N/D	Garage hélico intérieur	Cylindre Azote	M8803JP	2006	2011-08-01	N/A	1500psi et +
		Poudre BC 125 lbs	32C	2006	2006-10-01	2006-01-01	
16	Station pompage hélico	Poudre BC 20 lbs	ZA270053	2007	2007-10-01	2013-09-01	34lbs 13oz
18	Pont d'envol station feu 30	Poudre ABC 10 lbs	88799	2008	2011-08-01	2014-09-03	16lbs 14oz

**Prochain
Test Hydro**

**Prochain
Entretien**

2020-10-01	2020-09-03
2020-10-01	2020-10-01
2017-10-01	2017-10-01
2019-10-03	2019-09-03
2025-09-01	2019-09-01
2020-10-01	2020-09-03
2020-10-01	2020-09-03
2019-10-03	2019-09-03
2019-10-03	2019-09-03
2020-10-01	2020-09-03
2020-10-01	2020-09-03
2024-01-01	2018-01-01
2019-10-01	2019-09-01
2019-10-01	2019-09-01
2016-08-01	
2018-10-01	2012-01-01
2019-10-01	2019-09-01
2023-08-01	2020-09-03

PONT SUPÉRIEUR							
19	Salle a manger officiers	Poudre ABC 10 lbs	88833	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
20	Coursive bd station feu 8	Poudre ABC 10 lbs	91239	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
21	Coursive td station feu 7	Poudre ABC 10 lbs	91231	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
22	Coursive bd station feu 10	Poudre ABC 10 lbs	91199	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz

2020-10-01	2020-09-03
2020-10-01	2020-09-03
2020-10-01	2020-09-03
2020-10-01	2020-09-03

Manuel d'Information Générale		EXTINCTEURS PORTATIFS				Modification 2014-10-03	
NO	EMPLACEMENT	TYPE	# SÉRIE	FAB.	Dernier test hydro	Dernière Maintenance sans hydro	Poids minimum
Extincteur ABC poudre voir note							
23	Coursive td station feu 9	Poudre ABC 10 lbs	88663	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
PONT PRINCIPAL							
24	Entrée du gaillard avant	Poudre ABC 10lbs	88825	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
25	Cuisine	Type K	000511C	2000	2011-08-01	2011-08-01	20lbs 11oz
26	Sortie du pont avant	Poudre ABC 10 lbs	91225	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
27	Incinérateur	AFFF 9.5 litres	W129060	1984	2010-10-01	2013-09-01	28lbs 9oz
28	Incinérateur	AFFF 9.5 litres	W009012	1984	2010-10-01	2013-09-01	28lbs 9oz
29	Incinérateur	Poudre ABC 10 lbs	88832	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
30	Coursive bd station feu 14	Poudre ABC 10 lbs	91189	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
31	Coursive td station feu 15	Poudre ABC 10 lbs	91214	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
32	coursive bd station feu 16	Poudre ABC 10 lbs	91195	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
33	Coursive td station feu 17	Poudre ABC 10 lbs	91219	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
34	Salle de manutention	CO2 35 lbs	726545	2014	2014-01-01	2014-01-01	35lbs 1oz
35	Appareil à gouverner	Poudre ABC 10 lbs	91224	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
35a	App. Gouvner	Poudre ABC 5 lbs	882394	2009	2009-09-01	2014-09-03	8lbs 13oz
PALIER SUPÉRIEUR DE LA SALLE DES MACHINES							
36	Compartiment des treuils	Poudre ABC 10 lbs	91227	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
37	Réservoir huile lubrifiante	Poudre ABC 10 lbs	90411	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
38	Salle de contrôle	CO2 15 lbs	969019C	1993	2014-10-03	2014-09-03	33.5lbs
39	Salle Gén Tbd	Poudre ABC 10 lbs	91238	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
40	Salle de contrôle	CO2 10 lbs	951344C	1993	2014-10-03	2014-09-03	24lbs
41	Chaudières	Poudre ABC 10 lbs	88801	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
42	Cloison gén. salle transfo.	Poudre ABC 10 lbs	88661	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
42A	Cloison gén. salle transfo	CO2 15 lbs	AB 756140	2011	2011-04-01	2011-04-01	33lbs 6oz
43	Magasin central	Poudre ABC 10 lbs	90412	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
51	Sortie atelier électricien	CO2 15 lbs	190324C	1960	2011-08-01	2011-08-01	41lbs
52	Salle des treuils atelier soud	CO2 15 lbs	909461C	1988	2014-10-03	2014-09-03	33lbs 9oz
S53	Atelier des mécaniciens	CO2 15 lbs	968768C	1992	2014-10-03	2014-09-03	30.6lbs

**Prochain
Test Hydro**

**Prochain
Entretien**

2020-10-01 2020-09-03

2020-10-01 2020-09-03

2016-08-01 2016-08-01

2020-10-01 2020-09-03

2015-10-01 2016-09-01

2015-10-01 2016-09-01

2020-10-01 2020-09-03

2020-10-01 2020-09-03

2020-10-01 2020-09-03

2020-10-01 2020-09-03

2020-10-01 2020-09-03

2020-10-01 2020-09-03

2019-01-01 2019-01-01

2020-10-01 2020-09-03

2021-09-01 2020-09-03

2020-10-01 2020-09-03

2020-10-01 2020-09-03

2019-10-03 2019-09-03

2020-10-01 2020-09-03

2019-10-03 2019-09-03

2020-10-01 2020-09-03

2020-10-01 2020-09-03

2016-04-01 2016-04-01

2020-10-01 2020-09-03

À DÉFALQUER

2019-10-03 2019-09-03

2019-10-03 2019-09-03

Manuel d'Information Générale		EXTINCTEURS PORTATIFS				Modification 2014-10-03	
NO	EMPLACEMENT	TYPE	# SÉRIE	FAB.	Dernier test hydro	Dernière Maintenance sans hydro	Poids minimum
Extincteur ABC poudre voir note							
53	Atelier des mécaniciens	CO2 15 lbs	957381C	1991	2014-10-03	2014-09-03	43.3lbs
53A	Salle contrôle. Ext Ar.	CO2 10 lbs	951343C	1993	2014-10-03	2014-09-03	24lbs
53B	Salle contrôle. Ext Ar. Près chaudière	CO2 10 lbs	86449	1963	2014-09-03	2014-09-03	30.4lbs
PALIER INFÉRIEUR DE LA SALLE DES MACHINES							
44	Av génératrice 1	Poudre ABC 10 lbs	91191	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
45	Av génératrice 3	Poudre ABC 10 lbs	91200	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
46	Cloison gén/convertisseurs	Poudre ABC 10 lbs	91193	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
47	Cloison gén/convertisseurs	CO2 15 lbs	892115C	1985	2014-10-03	2014-09-03	40lbs 6.4oz
48	Salle séparateur centrifuge	Poudre ABC 10 lbs	91196	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
49	Salle moteur propulsion	CO2 15 lbs	968754C	1992	2014-10-03	2014-09-03	32lbs 8oz
50	Salle moteur propulsion	Poudre ABC 10 lbs	91230	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
CALE							
54	Cale niveau inférieur	Poudre ABC 10lbs	85132	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
55	Cale niveau supérieur	Poudre ABC 10lbs	91198	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
EMBARCATIONS							
	Embarcation sauvetage ar.	Poudre ABC 10 lbs	91202	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
	Embarcation sauvetage ar.	Poudre ABC 10 lbs	88823	2008	2008-10-01	2014-09-03	16lbs 14oz
	Embarcation rapide 733-1	Poudre ABC 5 lbs	489683C	2014	2014-10-01	2014-10-01	7 lbs
	Embarcation rapide 733-2	Poudre ABC 5 lbs	A33921706	2014	2014-10-01	2014-10-01	7 lbs
	Barge (dans console)	Poudre ABC 5 lbs	A33921738	2014	2014-10-01	2014-10-01	7lbs 13oz
	Barge	Poudre ABC 10 lbs	A34058623	2014	2014-10-01	2014-10-01	17lbs 2oz
	Embarcation rapide 472	Poudre ABC 2.5 lbs	ZT-702853	214	2014-09-30	2014-09-30	5lbs 2oz

**Prochain
Test Hydro**

**Prochain
Entretien**

2019-10-03

2019-09-03

2019-10-03

2019-09-03

2019-09-03

2019-09-03

2020-10-01

2020-09-03

2020-10-01

2020-09-03

2020-10-01

2020-09-03

2019-10-03

2019-09-03

2020-10-01

2020-09-03

2019-10-03

2019-09-03

2020-10-01

2020-09-03

2020-10-01

2020-09-03

2020-10-01

2020-09-03

2020-10-01

2020-09-03

2020-10-01

2020-09-03

2026-10-01

2020-10-01

2026-10-01

2020-10-01

2026-10-01

2020-10-01

2026-10-01

2020-10-01

2026-09-30

2020-09-30

Manuel d'Information Générale		EXTINCTEURS PORTATIFS				Modification 2014-10-03	
NO	EMPLACEMENT	TYPE	# SÉRIE	FAB.	Dernier test hydro	Dernière Maintenance sans hydro	Poids minimum
Extincteur ABC poudre voir note							
RÉSERVES							
U7	Armoire de sécurité	Poudre ABC 20 lbs	043202c	1998	2009-08-01	2014-09-03	30lbs 14oz
#6	Armoire de sécurité	Poudre ABC 10 lbs	g726719	1985	2009-08-01	2009-08-01	22lbs 12oz.
#5	Armoire de sécurité	Poudre ABC 20 lbs	H100720	2009	2009-08-01	2009-08-01	34lbs 14oz
#21	Armoire de sécurité	Poudre ABC 10 lbs	g726701	1985	2009-08-01	2009-08-01	22lbs 12oz
E629	Armoire de sécurité	Poudre ABC 10 lbs	XB-410251	2005	2005-01-01	2011-08-01	17lbs 09oz
MA3	Armoire de sécurité	Poudre ABC 10 lbs	038648C	2001	2013-09-01	2011-08-01	14lbs 13oz
N/A	Armoire de sécurité	Poudre ABC 10 lbs	26050	1999	2011-11-01	2011-11-01	16lbs 13oz
N/A	Armoire de sécurité	CO2 15 lbs	V74649		2014-10-01	2014-09-03	32lbs 8oz
34	Armoire de sécurité	Poudre ABC 10 lbs	91203	2008	2008-01-01	2014-09-03	16lbs 14oz
#6	Armoire de sécurité	AFFF 9.5 litres **	AB39101	2007	2010-08-01	2013-09-01	27lbs 9oz
#7	Armoire de sécurité	AFFF 9.5 litres **	AB39105	2007	2010-08-01	2013-09-01	27lbs 09oz
CHEVEREY							
	Armoire de sécurité	Poudre ABC 20 lbs	H560657C	1986	2011-08-01	2011-08-01	30lbs 8oz
6	Armoire de sécurité	CO2 15 lbs*	528628	1965	2010-10-01	2010-10-01	30lbs 14oz

**Prochain
Test Hydro**

**Prochain
Entretien**

2021-08-01	2020-09-03
2021-08-01	2015-08-01
2021-08-01	2015-08-01
2021-08-01	2015-08-01
2017-01-01	2017-08-01
2025-09-01	2017-08-01
2023-11-01	2017-11-01
2019-10-01	2019-09-03
2020-01-01	2020-09-03

À DÉFALQUER

À DÉFALQUER

2023-08-01 2017-08-01

À DÉFALQUER

Résumé des entretiens et des recharges

Extincteur à poudre: Maintenance à tous les 6 ans avec recharge et test hydrostatique à tous les 12 ans.

Extincteur CO2: Test hydrostatique à tous les 5 ans avec recharge.

Extincteur à mousse: Recharge à tous les 3 ans et test hydrostatique à tous les 5 ans

Type K: Test hydrostatique et recharge à tous les 5 ans.

*Les extincteurs fabriqués avant octobre 1984 ne peuvent plus être rechargés ou entretenus sauf les CO2 qui ne peuvent plus être rechargés/certifiés s'ils datent d'avant 1955. (L'info sur les CO2 vient de Steeven Gagnon de la compagnie "Les Coupe-Feu du Québec", 418-933-4650)