

Manuel d'Information Générale		SYSTÈMES D'EXTINCTION FIXE		Dernières modifications 2014-12-17	
TYPE	LOCAL PROTÉGÉ	EMPL. DÉCLENCHEUR	EMPL. CYLINDRES	NUM. SÉRIE	TEST HYDRO
CO2	Magasin de Peinture	Cloison du Gaillard	Comp Treuils (Gaillard)	3278829Y	2005-11-01
FM200	Magasin Maître d'Équip	Salle Treuils (Gaillard)	Salle CO2 & FM200 (Gaillard)	AA283192	2006-08-16
CO2	Salle Treuils (Gaillard)	Cloison du Gaillard	Salle CO2 & FM200 (Gaillard) (2)	3043520Y 3043518Y	2004-11-01
CO2	Cale	Cloison du Gaillard (Bâbord)	Salle CO2 & FM200 (Gaillard) (13)	355422	2008-10-16
				355677	
				355630	
				355439 *1	
				355476	
				355461	
				355417	
				355617	
				355628	
				355688	
				355504	
				355691	
				355694	
CO2	Propulseur d'Étrave	Cloison ext. du Gaillard	Salle CO2 & FM200 (Gaillard)	304516	2004-11-01
CO2	Comp Génératrices Urg	Pont Emb, Rés Mousse (Tribord)	Ext. Comp. Gen Urg	3043517Y	2004-11-01
FM200	Magasin Central	Extérieur du Magasin	Salle de Manutention (2)	AA279414 AA283182	2006-06-01
FM200	Appareil Gouverner	Salle de Manutention	Salle de Manutention (2)	AA283188 AA283179	2006-06-01
FM200	Comp Treuils	Pal Sup, Salle Génératrices (Avant)	Pal Sup, Salle Génératrices (Avant)	AA254069	2005-11-01
FM200	Salle Transformateurs	Pal Sup, Salle Génératrices (Arr)	Pal Sup, Salle CO2 & FM200	AA277971 *2	2006-03-01
FM200	Comp Cycloconvertisseur	Pal Inf, Salle Propulsion (Av)	Pal Sup, Salle CO2 & FM200	AA211733 *3	2003-12-01
FM200	Salle Épurateurs	Ext. Salle Épurateurs	Pal Sup, Salle CO2 & FM200	AA280794 *4	2006-08-17
Pyrochem	Hotte de Cuisine	Cuisine	Cuisine	TC 4BWM15	2002-04-30

Manuel d'Information Générale		SYSTÈMES D'EXTINCTION FIXE		Dernières modifications 2014-12-17	
TYPE	LOCAL PROTÉGÉ	EMPL. DÉCLENCEUR	EMPL. CYLINDRES	NUM. SÉRIE	TEST HYDRO
CO2	Salle Génératrices	Pal Sup, Ext. Salle des Transfo	Pal Sup, Salle CO2 & FM200 (31)	3450411Y	2006-07-01
				3450413Y	
				3450430Y	
				3450421Y	
				3450442Y	
				3386902Y	
				3450444Y	
				3450419Y	
				3450433Y	
				3386925Y	
				3450438Y	
				3386924Y	
				3450439Y	
				3386917Y	
				3450412Y	
				3386905Y	
				3450425Y	
				3386899Y	
				3386901Y	
				3386903Y	
				3386918Y	
				3450423Y	
				3386909Y	
				3386920Y	
				3450420Y	
				3450434Y	
				3450415Y	

Manuel d'Information Générale		SYSTÈMES D'EXTINCTION FIXE		Dernières modifications 2014-12-17	
TYPE	LOCAL PROTÉGÉ	EMPL. DÉCLENCHEUR	EMPL. CYLINDRES	NUM. SÉRIE	TEST HYDRO
FM200	Salle Propulsion	Pal Sup, Salle Reserv Eau Chaudes	Salle de Manutention (7)	AA283174	2006-06-01
				AA283189	
				AA283177	
				AA283187	
				AA283190	
				AA283197	
				AA283191	
FM200	Comp Eaux Usées	Pal Inf, Salle Propulsion (Arrière)	Salle de Manutention (3)	AA283758	2006-06-01
				AA283764	
				AA283770	
CO2	Carburant Hélico	Salle Manutention	Appareil à Gouverner	3450414Y	2006-07-01
CO2	Génératrice 1	Local	Local	3386926Y	2006-05-01
CO2	Génératrice 2	Local	Local	3386935	2006-05-01
CO2	Génératrice 3	Local	Local (2)	832663 *5	2006-03-01
				832687	
CO2	Moteur de Propulsion 1	Local	Local	338927Y	2006-05-01
CO2	Moteur de Propulsion 2	Local	Local	3278822Y	2005-11-01

FUITE
janv-15
Voir Note

Système d'extinction fixe à mousse				
Voir note sur la durée de vie utile de la mousse				
Endroit protégé	Type de mousse	Emplacement de réservoirs	Emplacement des controles	Date du remplissage
Hangar d'hélicoptère	FP70 Plus Angus Mousse Fluoroprotéinique	Hangar d'hélicoptère (2 réservoirs) 1000L	Pont emb. Bâbord Comp. Ventilations	2002-11-21
Pont d'envol ou buses au dessus de la timonerie	Aer-O-Lite 3%	Pont Emb, Comp Réservoir à mousse (1 réservoir 850L)	A chaque station (4)	2014-12-17

NOTE: FM200, compartiment des eaux usées, une fuite lente a déclenché l'alarme en janvier 2015. Le système fut rechargé le 27 janvier. Trouvez et réparez la fuite. Rechargez le système.