

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Fuel & Construction Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE	
Solicitation No. - N° de l'invitation U6800-163691/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client U6800-163691	Date 2015-07-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HL-659-67630	
File No. - N° de dossier hl659.U6800-163691	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-08-18	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Van Tassel, Stella	Buyer Id - Id de l'acheteur hl659
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-4398 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification numéro 001 à la demande de proposition (DP) U6800-163691/A, dont la date de clôture est le 18 août 2015 à 14 h, vise à:

Répondre aux questions reçues des soumissionnaires.

Q. 1 – Quelles sont les températures de retour et d'alimentation d'eaux désignées?

R. 1- Les températures de retour et d'alimentation d'eaux sont 160 °F/180 °F

Q. 2 – Quel est le taux de débit passant par le collecteur à faible perte?

R. 2- Le taux de débit passant par le collecteur à faible perte a un maximum de 120 GPM.

Q. 3 – Si les températures de retour et d'alimentation sont supérieures à 160 °F entrée et 180 °F sortie – envisageriez-vous une chaudière sectionnelle en fonte pour ce projet?

R. 3- Non, une chaudière sectionnelle en fonte n'est pas acceptable.

Toutes les autres clauses et conditions de la demande de proposition demeurent inchangées.