

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Réaménagement bureaux 105 Mc Gill | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation EF944-160307/A | Amendment No. - N° modif. 003 |
| Client Reference No. - N° de référence du client R.072915.001 | Date 2015-07-16 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-480-13323 | |
| File No. - N° de dossier MTC-5-38064 (480) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-08-07 | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Belisle, France | Buyer Id - Id de l'acheteur mtc480 |
| Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3881 () | FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation

EF944-160307/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.072915.001

Amd. No. - N° de la modif.

003

File No. - N° du dossier

MTC-5-38064

Buyer ID - Id de l'acheteur

mtc480

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Modification 3:

Voir addenda 1 ci-joint qui fait partie intégrante de l'appel d'offres.



Date: 16 juillet 2015

Projet: **Réaménagement bureaux 2 étage (sud-ouest)**
Édifice Dominique-Ducharme
105 McGill, Montréal (Qc)

No projet: **R.072915.001**

ADDENDA 01

Le présent addenda fait partie intégrante des documents contractuels et a pour objet de modifier le devis et les dessins du projet précité. Les modifications décrites ci-après entrent en vigueur immédiatement.

1. ARCHITECTURE

1.1. Modification au devis :

1.1.1. Section 01 14 00_Restrictions visant les travaux

1.1.1.1. Ajouter l'article 1.4.12 : «Les travaux bruyants à l'intérieur du bâtiment se dérouleront de **18h à 5h**. Pour toutes demandes en dehors de ces heures, une approbation du Représentant du ministère est requise.»

1.1.2. Section 09 53 00.01_Ossatures de suspension pour plafonds acoustiques

1.1.2.1. Ajouter l'article 2.2.3.2 : «Profils T parallèles, semi-apparents, pour les aires ouvertes 243 et 257 (carreaux de type 2), voir détails aux plans.»

1.1.2.2. Article 2.2.4 : remplacer le libellé par le suivant : «Éléments d'ossature apparente et semi-apparente à quadrillage de profilés T : peints en atelier, au fini mat satiné blanc; matricés.

Isabelle Nadeau, architecte

Services d'architecture et de génie SAG
Centre d'expertise | Services professionnels et techniques
TPSGC | Région de Québec

ÉLECTRICITÉ

1.2. Modification aux dessins :

1.2.1. Feuille E09 Électricité - Fiches des panneaux

1.2.1.1. Cette feuille des dessins illustre les panneaux existants à utiliser et modifier pour les besoins du projet et non de nouveaux panneaux à fournir et installer pour remplacer les existants Tel que mentionné à la note générale au bas du plan : « Les fiches des panneaux d'électricité et du panneau à relais du contrôle d'éclairage sont illustrés à titre d'information pour référence seulement. L'entrepreneur doit indiquer les circuits réels utilisés sur les dessins « tel que construit ». ». Les mentions « (nouveau) » sont retirées du dessin.

1.2.2. Feuille E07 Électricité – Prises et services – 2^E Étage –Nouvel aménagement

1.2.2.1. Installer deux (2) conduits de 53mm (2po) entre les locaux 204 et 244, en passant par le corridor.

1.2.2.2. Installer un conduit de 53 mm (2po) du local 244 à l'intersection des axes 2/A1 et en longeant le mur de l'axe A1 au-dessus des fenêtres. Pour ce même conduit, installer une boîte de jonction à chacun des axes suivants : 2/A1, 3/A1 et 4/A1. Ce conduit servira aux sorties de données et voix prévues au mur de l'axe A1.

Luc Moreau, ingénieur

Services d'architecture et de génie SAG
Centre d'expertise | Services professionnels et techniques
TPSGC | Région de Québec