



Q&R #2

Date : 22 juillet 2015

Projet: Projet de pavage à London

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus récente des documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, incluant toute information déjà publiée lors d'amendements ou Q&Rs antérieurs.

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées.

Q10. I viewed addendum 3. The specifications now mention placing the surface asphalt at 40mm depth as compared to previously at 30mm depth. I would request clarification on how this would preferred to be performed:

Option A - remove 10mm depth of existing underlying granulars in order for the grades to remain the same as they currently are

Option B - do not remove any granular, adjust catchbasins to suit new higher elevations, and install asphalt as specified.

R10: See Addendum #4 (Point #9).

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.