

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Boiler Water Softener System	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0134-14R134/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W0134-14R134	Date 2015-07-30
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$EDM-025-10499	
File No. - N° de dossier EDM-5-38032 (025)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-09-03	Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Scott, Dallas	Buyer Id - Id de l'acheteur edm025
Telephone No. - N° de téléphone (780) 497-3779 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

W0134-14R134/B

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

edm025

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W0134-14R134

File No. - N° du dossier

EDM-5-38032

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This page is intentionally left blank.

Sollicitation No. - N° de l'invitation
W0134-14R134/B

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
edm025

Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0134-14R134

File No. - N° du dossier
EDM – 5 – 38032

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This amendment is used to modify solicitation W0134-14R134/B as follows:

1. Questions and Answers

Question #1: What is the kilowatt rating for each boiler?

Answer #1: Boiler 1: 3768 kW
Boiler 2: 3768 kW
Boiler 3: 3768 kW
Boiler 4: 3768 kW
Boiler 5: 7950 kW

Question #2: What is the total grains capacity required?

Answer #2: The total capacity of the tanks together should be approx. 875000

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.