



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS Á:

Agence Parcs Canada
635, 8^e Avenue S.-O., bureau 1300
Calgary (Alberta) T2P3M3
Télécopieur : 403-292-4475

INVITATION TO TENDER

APPEL D'OFFRES

AMENDMENT / MODIFICATION

001

Tender To: Parks Canada Agency
 We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada
 Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
Bureau 1300
635, 8^e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P3M3

Title-Sujet Asphaltage de la Transcanadienne - Parc national Banff		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P420-15-5185/A	Date: 18 août 2015	
GETS Reference No. - No de référence de SEAG PW-15-00696018	Amendment No. - N° de la modif. 001	
Solicitation Closes:		
at - á 14 h	on - le 27 août 2015	Time Zone - Fuseau horaire MDT - HAR
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/>	Destination: <input checked="" type="checkbox"/>	Other-Autre: <input type="checkbox"/>
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Nathaniel Pahl		
Telephone No. - No de téléphone (403) 292-4572	Fax No. - No de FAX: (403) 292-4475	
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction:		
See Herein - Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

Vendor/Firm Name	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Title - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone:	_____
Facsimile No. - N° de télécopieur:	_____
Signature	Date

Modification 001

La présente modification vise à répondre aux questions des soumissionnaires potentiels.

- Q1.** Veuillez confirmer le mélange de béton bitumineux car ce dernier est généralement utilisé pour la couche de base.
- R1.** Nous confirmons que le mélange doit être comme prescrit à la Section 32 12 16.
- Q2.** Une couche de base de 35 mm d'épaisseur est considérée très mince pour un béton bitumineux contenant du granulat de 19 mm; pourriez-vous confirmer cette valeur?
- R2.** Nous confirmons que la couche de base doit avoir une épaisseur de 35 mm comme prescrit à la Section 32 12 16.
- Q3.** Pourriez-vous remplacer le mélange de béton bitumineux par un mélange selon une spécification AT (*Alberta Transportation*, ministère des Transports de l'Alberta)?
- R3.** Le mélange de béton bitumineux doit être comme prescrit à la Section 32 12 16.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.